

**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за март 2016**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502-4  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Устинова 8, ТЦ-3 СЦО

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная  
**СЦО**

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 50074

расходомер

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Приборы УУТЭ поверены до \_\_\_\_\_

Gmin

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

**Тхв=0 С**

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: зима:  $Q=M1*(h1-h2)+M3*(h2-hxв), M3=p3*V3$  лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.02.16	24	-	65,72	10,30	173,410	-	-	45,67	5,60	170,240	-	20,05	3,170	0,00	0,00	0,00	3,636
24.02.16	24	-	64,37	10,30	172,940	-	-	45,02	5,60	169,850	-	19,35	3,090	0,00	0,00	0,00	3,498
25.02.16	24	-	65,96	10,30	174,490	-	-	45,79	5,60	171,380	-	20,17	3,110	0,00	0,00	0,00	3,675
26.02.16	24	-	66,12	10,30	175,390	-	-	46,22	5,60	172,260	-	19,90	3,130	0,00	0,00	0,00	3,645
27.02.16	24	-	66,04	10,30	175,400	-	-	45,82	5,60	172,250	-	20,22	3,150	0,00	0,00	0,00	3,701
28.02.16	24	-	67,84	10,30	175,340	-	-	46,77	5,60	172,160	-	21,07	3,180	0,00	0,00	0,00	3,853
29.02.16	24	-	68,92	10,30	175,530	-	-	47,32	5,60	172,320	-	21,60	3,210	0,00	0,00	0,00	3,956
01.03.16	24	-	70,23	10,30	175,710	-	-	47,70	5,60	172,420	-	22,53	3,290	0,00	0,00	0,00	4,130
02.03.16	24	-	68,35	10,30	175,920	-	-	46,62	5,60	172,610	-	21,73	3,310	0,00	0,00	0,00	3,987
03.03.16	24	-	69,53	10,30	175,870	-	-	47,36	5,60	172,630	-	22,17	3,240	0,00	0,00	0,00	4,065
04.03.16	24	-	67,24	10,30	176,190	-	-	46,60	5,60	172,990	-	20,64	3,200	0,00	0,00	0,00	3,797
05.03.16	24	-	63,20	10,30	176,080	-	-	44,77	5,60	172,920	-	18,43	3,160	0,00	0,00	0,00	3,398
06.03.16	24	-	59,68	10,30	175,640	-	-	43,00	5,60	172,530	-	16,68	3,110	0,00	0,00	0,00	3,074
07.03.16	24	-	57,12	10,30	175,710	-	-	41,68	5,60	172,590	-	15,44	3,120	0,00	0,00	0,00	2,853
08.03.16	24	-	55,93	10,30	175,430	-	-	41,06	5,60	172,320	-	14,87	3,110	0,00	0,00	0,00	2,750
09.03.16	24	-	57,00	10,30	175,340	-	-	41,59	5,60	172,210	-	15,41	3,130	0,00	0,00	0,00	2,845
10.03.16	24	-	57,83	10,30	175,800	-	-	41,91	5,60	172,710	-	15,92	3,090	0,00	0,00	0,00	2,937
11.03.16	24	-	58,27	10,30	175,790	-	-	42,14	5,60	172,670	-	16,13	3,120	0,00	0,00	0,00	2,979
12.03.16	24	-	58,15	10,30	175,700	-	-	42,12	5,60	172,580	-	16,03	3,120	0,00	0,00	0,00	2,959
13.03.16	24	-	57,76	10,30	175,870	-	-	41,89	5,60	172,750	-	15,87	3,120	0,00	0,00	0,00	2,932
14.03.16	24	-	59,05	10,30	175,780	-	-	42,32	5,60	172,650	-	16,73	3,130	0,00	0,00	0,00	3,082
15.03.16	24	-	60,15	10,30	175,930	-	-	42,83	5,60	172,810	-	17,32	3,120	0,00	0,00	0,00	3,191
16.03.16	24	-	57,95	10,30	175,850	-	-	41,77	5,60	172,690	-	16,18	3,160	0,00	0,00	0,00	2,987
17.03.16	24	-	56,63	10,30	175,890	-	-	41,30	5,60	172,750	-	15,33	3,140	0,00	0,00	0,00	2,837
18.03.16	24	-	63,20	10,30	176,060	-	-	44,29	5,60	172,850	-	18,91	3,210	0,00	0,00	0,00	3,480
19.03.16	24	-	68,06	10,30	176,110	-	-	46,61	5,60	172,900	-	21,45	3,210	0,00	0,00	0,00	3,938
20.03.16	24	-	70,10	10,30	176,150	-	-	47,74	5,60	172,880	-	22,36	3,270	0,00	0,00	0,00	4,106
21.03.16	24	-	67,78	10,30	176,110	-	-	46,86	5,60	172,860	-	20,92	3,250	0,00	0,00	0,00	3,847
22.03.16	24	-	66,98	10,30	166,470	-	-	45,59	5,60	163,400	-	21,39	3,070	0,00	0,00	0,00	3,712
Среднее	24,00	-	63,28	10,30	175,238	-	-	44,50	5,60	172,075	-	18,79	3,163	-	-	-	3,443
Итого	696,0				5081,900	0,000				4990,180	0,000		91,720	0,00	0,00	0,00	99,85

Ориентировочно до конца месяца (+) 1571,966 1543,281 28,684 32,02  
 Корректировка за прошлый месяц (-) 1212,377 1191,260 21,117 18,45  
**Итого за март 2016 :** 5441,489 5342,201 99,288 113,42

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.02.16 01:00	21867,370	-	20083,220	-	0,000	0,000	527,773	
23.03.16 00:00	26942,080	-	25066,340	-	0,000	0,000	627,474	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды  $t_{хв} =$  \_\_\_\_\_ °С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Главный инженер  
 (по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит Монета» Гкал  
**ДЛЯ ОТЧЕТОВ**

Дирекция по сбыту тепловой энергии  
 филиала «Невский» ОАО «ТЭК-1»  
 Отдел расчетов и анализа  
 теплоснабжения  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ**  
 Дата \_\_\_\_\_  
 28.03.2016