Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 1 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8713
Строит.Адрес: Елизарова 1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207226
Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207226-ч(с)-0316.txt
Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 1,06

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M∠*(h∠-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M∠*(h∠-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= 0,76 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 91,44 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.16	24,00	-	143,81	143,81	0,00	77,54	49,35	28,19	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,06
25.02.16	24,00	-	146,86	146,86	0,00	77,25	49,66	27,59	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,06
26.02.16	24,00	-	146,32	146,32	0,00	76,85	49,40	27,45	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,02
27.02.16	24,00	-	145,41	145,41	0,00	77,05	49,24	27,81	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,05
28.02.16	24,00	-	145,95	145,95	0,00	77,17	49,38	27,79	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,06
29.02.16	24,00	-	143,75	143,75	0,00	76,90	48,75	28,15	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,05
01.03.16	24,00	-	142,72	142,72	0,00	76,92	48,40	28,52	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,07
02.03.16	24,00	-	141,04	141,04	0,00	76,84	47,95	28,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,08
03.03.16	24,00	-	143,62	143,62	0,00	77,21	48,56	28,65	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,12
04.03.16	24,00	-	145,59	145,59	0,00	77,26	48,94	28,32	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,13
05.03.16	24,00	-	146,41	146,41	0,00	77,11	49,45	27,66	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,05
06.03.16	24,00	-	146,36	146,36	0,00	76,71	49,58	27,13	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,98
07.03.16	24,00	-	145,24	145,24	0,00	73,59	48,03	25,56	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,72
08.03.16	24,00	-	145,17	145,17	0,00	72,61	47,62	24,99	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,63
09.03.16	24,00	-	145,87	145,87	0,00	72,60	47,87	24,73	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,61
10.03.16	24,00	-	145,70	145,70	0,00	72,45	47,70	24,75	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,61
11.03.16	24,00	-	144,29	144,29	0,00	71,93	47,13	24,80	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,58
12.03.16	24,00	-	145,96	145,96	0,00	72,82	47,79	25,03	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,66
13.03.16	24,00	-	145,76	145,76	0,00	72,91	47,99	24,92	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,64
14.03.16	24,00	-	144,55	144,55	0,00	72,41	47,54	24,87	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,60
15.03.16	24,00	-	144,43	144,43	0,00	72,63	47,49	25,14	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,63
16.03.16	24,00	-	143,45	143,45	0,00	72,42	47,40	25,02	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,59
17.03.16	24,00	-	145,08	145,08	0,00	72,93	47,90	25,03	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,64
18.03.16	24,00	-	140,92	140,92	0,00	74,14	47,64	26,50	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,74
19.03.16	24,00	-	140,69	140,69	0,00	75,00	47,62	27,38	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,85
20.03.16	24,00	-	143,04	143,04	0,00	77,10	48,95	28,15	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,03
21.03.16	24,00	-	143,07	143,07	0,00	77,18	49,14	28,04	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,02
22.03.16	24,00	-	142,62	142,62	0,00	77,17	49,15	28,02	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,00
23.03.16	24,00	-	143,01	143,01	0,00	77,15	49,33	27,82	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,98
Среднее	24,00	-	144,37	144,37	-	75,24	48,45	26,79	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,87
Итого	696,00		4186,69	4186,69	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	112,23

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.16 02:00	51581,68	51588,46	-	-	-	-	1295,19	-	-
	24.03.16 03:00	55768,36	55775,14	-	-	-	-	1407,42	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,06 °С 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **112,23** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» 30 МАР 2016 г.