Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Договор: 8812

Телефон:

Узел учета: СЦО

Код УУТЭ:

Абонент: ЖКС2 Невского Района

Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 11 / СЦО

Строит.Адрес: Елизарова 11

Телефон: (812) 313-47-06

Схема подключения: Двухтрубная

Рассматривать совместно с УУТЭ:

график: 150/70

Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"

Источник 1я Невская котельная

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207162-ч(с)-0316.txt

Режим (схема): 3001

Тхв, гр.С= 1,06

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 207162

Приборы УУТЭ поверены до _____

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | Учет ГВС (ТВ-2) M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Контрольные данные Qгвс изл. | Qтех.гвс | Общее теплопотр-е Q общ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | час | | т | т | т | С | С | С | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | С | С | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 24.02.16 | 24,00 | - | 123,04 | 121,98 | 1,06 | 79,76 | 52,68 | 27,08 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,39 |
| 25.02.16 | 24,00 | - | 125,65 | 124,40 | 1,25 | 79,35 | 52,87 | 26,48 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,40 |
| 26.02.16 | 24,00 | - | 125,30 | 124,05 | 1,25 | 78,79 | 52,46 | 26,33 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,37 |
| 27.02.16 | 24,00 | - | 124,62 | 123,45 | 1,17 | 78,98 | 52,29 | 26,69 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,39 |
| 28.02.16 | 24,00 | - | 125,20 | 124,15 | 1,05 | 79,15 | 52,53 | 26,62 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,39 |
| 29.02.16 | 24,00 | - | 123,08 | 122,26 | 0,82 | 78,88 | 51,77 | 27,11 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,38 |
| 01.03.16 | 24,00 | - | 122,64 | 121,66 | 0,98 | 78,97 | 51,39 | 27,58 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,44 |
| 02.03.16 | 24,00 | - | 121,31 | 120,41 | 0,90 | 79,02 | 50,87 | 28,15 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,46 |
| 03.03.16 | 24,00 | - | 124,14 | 122,98 | 1,16 | 79,24 | 51,74 | 27,50 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,48 |
| 04.03.16 | 24,00 | - | 125,98 | 124,57 | 1,41 | 79,40 | 52,28 | 27,12 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,49 |
| 05.03.16 | 24,00 | - | 126,51 | 125,12 | 1,39 | 79,20 | 52,59 | 26,61 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,44 |
| 06.03.16 | 24,00 | - | 126,39 | 125,17 | 1,22 | 78,62 | 52,67 | 25,95 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,35 |
| 07.03.16 | 24,00 | - | 125,11 | 124,33 | 0,78 | 75,44 | 51,04 | 24,40 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,10 |
| 08.03.16 | 24,00 | - | 125,05 | 124,36 | 0,69 | 74,40 | 50,57 | 23,83 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,02 |
| 09.03.16 | 24,00 | - | 125,72 | 124,95 | 0,77 | 74,47 | 50,75 | 23,72 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,02 |
| 10.03.16 | 24,00 | - | 125,87 | 124,89 | 0,98 | 74,25 | 50,51 | 23,74 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,04 |
| 11.03.16 | 24,00 | - | 124,82 | 123,83 | 0,99 | 73,68 | 50,01 | 23,67 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,01 |
| 12.03.16 | 24,00 | - | 126,48 | 125,38 | 1,10 | 74,59 | 50,63 | 23,96 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,09 |
| 13.03.16 | 24,00 | - | 125,94 | 125,05 | 0,89 | 74,54 | 50,58 | 23,96 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,07 |
| 14.03.16 | 24,00 | - | 124,78 | 124,09 | 0,69 | 74,20 | 50,20 | 24,00 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,03 |
| 15.03.16 | 24,00 | - | 124,69 | 123,86 | 0,83 | 74,35 | 50,17 | 24,18 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,06 |
| 16.03.16 | 24,00 | - | 123,80 | 123,10 | 0,70 | 74,16 | 49,95 | 24,21 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,04 |
| 17.03.16 | 24,00 | - | 88,26 | 87,62 | 0,64 | 73,85 | 47,24 | 26,61 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,38 |
| 18.03.16 | 24,00 | - | 44,67 | 43,69 | 0,98 | 74,16 | 33,53 | 40,63 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,85 |
| 19.03.16 | 24,00 | - | 61,90 | 60,71 | 1,19 | 76,02 | 38,04 | 37,98 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,40 |
| 20.03.16 | 24,00 | - | 85,91 | 84,74 | 1,17 | 78,51 | 44,37 | 34,14 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,99 |
| 21.03.16 | 24,00 | - | 120,45 | 119,61 | 0,84 | 79,18 | 50,99 | 28,19 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,44 |
| 22.03.16 | 24,00 | - | 139,32 | 138,50 | 0,82 | 79,19 | 53,67 | 25,52 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,61 |
| 23.03.16 | 24,00 | - | 140,09 | 138,89 | 1,20 | 79,03 | 53,82 | 25,21 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,60 |
| Среднее | 24,00 | - | 118,16 | 117,17 | 1,00 | 77,01 | 50,08 | 26,94 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,16 |
| Итого | 696,00 | | 3426,72 | 3397,80 | 28,92 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,72 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | М1(т) | М2(т) | М3(т) | М4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24.02.16 02:00 | 9571,28 | 9309,73 | - | - | - | - | 293,20 | - | - |
| | 24.03.16 03:00 | 12999,57 | 12709,07 | - | - | - | - | 384,93 | - | - |

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 1,06 °С = 0,00 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **91,72** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру

АО "ДомТелеком" печать при распечатке ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ

«____» 30 МАР 2016 г.

печать энергосбыта