Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 15 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8809
Строит.Адрес: Елизарова 15
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-15150-ч(с)-0316.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 15150 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 1,06

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,408 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,106
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,106
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=122,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.16	24,00		177,70	161,36	16,35	79,14	49,72	29,42	6,10	4,00	4,94	14,11	0,00	0,00	14,51	0,00	14,51	-	78,74	0,00	1,11			6,05
25.02.16	24,00		181,47	164,12	17,35	78,74	49,95	28,79	6,10	4,00	4,92	15,13	0,00	0,00	15,55	0,00	15,55	-	78,34	0,00	1,19			6,10
26.02.16	24,00		181,71	163,08	18,63	78,28	49,59	28,68	6,10	4,00	4,87	16,38	0,00	0,00	16,83	0,00	16,83	-	78,12	0,00	1,28			6,15
27.02.16	24,00		180,85	162,44	18,42	78,53	49,31	29,22	6,10	4,00	4,94	16,13	0,00	0,00	16,57	0,00	16,57	-	78,40	0,00	1,26			6,20
28.02.16	24,00		181,50	163,10	18,39	78,62	49,63	29,00	6,10	4,00	4,92	16,13	0,00	0,00	16,58	0,00	16,58	-	78,57	0,00	1,27			6,19
29.02.16	24,00		180,63	160,47	20,17	78,40	49,12	29,29	6,10	4,00	4,89	18,00	0,00	0,00	18,49	0,00	18,49	-	78,04	0,00	1,40			6,29
01.03.16	24,00		179,16	160,63	18,54	78,51	48,77	29,74	6,10	4,00	4,96	16,33	0,00	0,00	16,78	0,00	16,78	-	78,28	0,00	1,28			6,24
02.03.16	24,00		179,36	159,90	19,45	78,53	48,52	30,01	6,10	4,00	4,98	17,30	0,00	0,00	17,78	0,00	17,78	-	78,50	0,00	1,36			6,34
03.03.16	24,00		180,32	162,51	17,81	78,76	49,10	29,66	6,10	4,00	5,01	15,61	0,00	0,00	16,04	0,00	16,04	-	78,43	0,00	1,22			6,23
[illegible]	24,00		181,56	163,72	17,84	78,80	49,40	29,40	6,10	4,00	5,00	15,64	0,00	0,00	16,07	0,00	16,07	-	78,47	0,00	1,23			6,23
05.03.16	24,00		182,17	163,80	18,37	78,56	49,62	28,94	6,10	4,00	4,93	16,15	0,00	0,00	16,59	0,00	16,59	-	78,15	0,00	1,26			6,19
06.03.16	24,00		181,77	163,77	18,00	78,09	49,57	28,53	6,10	4,00	4,86	15,89	0,00	0,00	16,32	0,00	16,32	-	77,44	0,00	1,23			6,09
07.03.16	24,00		182,13	162,90	19,23	74,94	48,13	26,81	6,10	4,00	4,53	17,24	0,00	0,00	17,68	0,00	17,68	-	74,52	0,00	1,28			5,82
08.03.16	24,00		182,23	163,24	18,99	73,92	47,82	26,10	6,10	4,00	4,41	17,07	0,00	0,00	17,50	0,00	17,50	-	73,75	0,00	1,26			5,67
09.03.16	24,00		181,54	163,57	17,98	73,95	47,91	26,04	6,10	4,00	4,42	15,99	0,00	0,00	16,39	0,00	16,39	-	73,68	0,00	1,18			5,60
10.03.16	24,00		182,91	163,18	19,73	73,78	47,80	25,98	6,10	4,00	4,39	17,81	0,00	0,00	18,25	0,00	18,25	-	73,59	0,00	1,31			5,70
11.03.16	24,00		182,00	162,74	19,26	73,20	47,52	25,68	6,10	4,00	4,32	17,39	0,00	0,00	17,82	0,00	17,82	-	73,20	0,00	1,27			5,60
12.03.16	24,00		183,03	163,67	19,36	74,09	48,07	26,02	6,10	4,00	4,41	17,46	0,00	0,00	17,89	0,00	17,89	-	73,89	0,00	1,29			5,70
13.03.16	24,00		183,27	162,94	20,34	74,13	47,97	26,17	6,10	4,00	4,42	18,42	0,00	0,00	18,88	0,00	18,88	-	73,92	0,00	1,36			5,78
14.03.16	24,00		181,47	162,61	18,87	73,70	47,50	26,20	6,10	4,00	4,41	16,95	0,00	0,00	17,37	0,00	17,37	-	73,59	0,00	1,25			5,66
15.03.16	24,00		181,38	163,39	17,99	73,86	47,79	26,07	6,10	4,00	4,42	16,04	0,00	0,00	16,44	0,00	16,44	-	73,63	0,00	1,18			5,60
16.03.16	24,00		181,19	161,46	19,72	73,73	47,48	26,25	6,10	4,00	4,39	17,79	0,00	0,00	18,23	0,00	18,23	-	73,50	0,00	1,31			5,70
17.03.16	24,00		181,78	162,25	19,52	74,26	47,98	26,28	6,10	4,00	4,42	17,56	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	-	74,34	0,00	1,31			5,72
18.03.16	24,00		178,72	159,20	19,52	75,51	47,99	27,52	6,10	4,00	4,55	17,50	0,00	0,00	17,95	0,00	17,95	-	75,36	0,00	1,32			5,86
19.03.16	24,00		178,57	158,93	19,64	76,48	48,03	28,45	6,10	4,00	4,68	17,54	0,00	0,00	18,01	0,00	18,01	-	76,94	0,00	1,35			6,03
20.03.16	24,00		179,80	160,42	19,38	78,55	49,15	29,41	6,10	4,00	4,90	17,17	0,00	0,00	17,65	0,00	17,65	-	78,30	0,00	1,34			6,25
21.03.16	24,00		179,22	161,19	18,03	78,60	49,34	29,26	6,10	4,00	4,90	15,87	0,00	0,00	16,31	0,00	16,31	-	78,44	0,00	1,25			6,14
22.03.16	24,00		178,97	160,97	18,00	78,60	49,37	29,23	6,10	4,00	4,89	15,81	0,00	0,00	16,25	0,00	16,25	-	78,45	0,00	1,24			6,13
23.03.16	24,00		180,02	161,08	18,95	78,50	49,54	28,96	6,10	4,00	4,85	16,77	0,00	0,00	17,23	0,00	17,23	-	78,32	0,00	1,31			6,16
Среднее	24,00	-	180,91	162,16	18,75	76,65	48,68	27,97	6,10	4,00	4,71	16,66	-	-	17,10	-	17,10	-	76,44	-	1,27	-	-	5,98
Итого	696,00		5246,44	4702,63	543,82						136,52	483,17	0,00	0,00	495,97	0,00	495,97	0,00			36,91	0,00	0,00	173,43

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.16 00:00	84292,45	76652,16	14938,36	0,00	15224,59	0,00	5529,20	949,80	-
	24.03.16 01:00	89538,94	81354,74	15421,62	0,00	15720,65	0,00	5702,63	986,71	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,06 °С = -0,51 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **172,92** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **495,97** куб.м.

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
30 МАР 2016

Отрегулировать температуру

«____» _____ г.