Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 19 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8805
Строит.Адрес: Елизарова 19
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14797-ч(с)-0316.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 14797 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 1,06

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,107
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,107
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=120 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.16	24,00		163,33	144,73	18,61	80,27	51,64	28,63	6,10	4,00	4,59	18,49	0,00	0,00	18,77	0,00	18,77	-	57,28	0,00	1,06			5,65
25.02.16	24,00		165,79	148,69	17,10	79,83	51,89	27,94	6,10	4,00	4,56	17,10	0,00	0,00	17,35	0,00	17,35	-	56,49	0,00	0,97			5,53
26.02.16	24,00		165,63	146,31	19,32	79,28	51,46	27,82	6,10	4,00	4,53	19,33	0,00	0,00	19,62	0,00	19,62	-	55,86	0,00	1,08			5,61
27.02.16	24,00		165,01	142,53	22,48	79,51	51,47	28,04	6,10	4,00	4,56	22,46	0,00	0,00	22,78	0,00	22,78	-	55,10	0,00	1,24			5,79
28.02.16	24,00		165,85	142,01	23,84	79,61	51,63	27,98	6,10	4,00	4,56	23,80	0,00	0,00	24,15	0,00	24,15	-	55,58	0,00	1,32			5,88
29.02.16	24,00		168,44	151,68	16,76	79,41	51,15	28,26	6,10	4,00	4,50	16,86	0,00	0,00	17,21	0,00	17,21	-	66,96	0,00	1,13			5,63
01.03.16	24,00		171,27	155,93	15,34	79,52	50,59	28,93	6,10	4,00	4,56	15,56	0,00	0,00	15,97	0,00	15,97	-	75,96	0,00	1,18			5,74
02.03.16	24,00		171,39	154,72	16,66	79,55	50,47	29,08	6,10	4,00	4,55	16,91	0,00	0,00	17,36	0,00	17,36	-	76,14	0,00	1,29			5,84
03.03.16	24,00		172,83	157,12	15,70	79,79	50,85	28,93	6,10	4,00	4,58	15,94	0,00	0,00	16,37	0,00	16,37	-	76,95	0,00	1,23			5,81
04.03.16	24,00		173,68	158,37	15,31	79,85	51,23	28,62	6,10	4,00	4,56	15,55	0,00	0,00	15,97	0,00	15,97	-	77,26	0,00	1,20			5,76
05.03.16	24,00		175,36	156,99	18,37	79,61	51,37	28,25	6,10	4,00	4,49	18,59	0,00	0,00	19,08	0,00	19,08	-	76,25	0,00	1,42			5,91
06.03.16	24,00		173,35	159,14	14,21	79,11	51,45	27,65	6,10	4,00	4,42	14,42	0,00	0,00	14,81	0,00	14,81	-	77,33	0,00	1,12			5,53
07.03.16	24,00		174,34	157,10	17,23	75,90	49,71	26,19	6,10	4,00	4,15	17,55	0,00	0,00	17,98	0,00	17,98	-	73,10	0,00	1,28			5,43
08.03.16	24,00		174,39	156,38	18,01	74,87	49,28	25,59	6,10	4,00	4,06	18,22	0,00	0,00	18,64	0,00	18,64	-	71,06	0,00	1,29			5,36
09.03.16	24,00		173,07	158,67	14,40	74,89	49,43	25,46	6,10	4,00	4,06	14,64	0,00	0,00	14,99	0,00	14,99	-	72,97	0,00	1,07			5,13
10.03.16	24,00		174,54	157,46	17,08	74,71	49,36	25,35	6,10	4,00	4,03	17,41	0,00	0,00	17,82	0,00	17,82	-	71,72	0,00	1,25			5,28
11.03.16	24,00		173,84	156,74	17,10	74,13	48,85	25,27	6,10	4,00	3,99	17,53	0,00	0,00	17,94	0,00	17,94	-	71,07	0,00	1,25			5,24
12.03.16	24,00		175,34	157,78	17,56	75,03	49,46	25,57	6,10	4,00	4,05	18,05	0,00	0,00	18,48	0,00	18,48	-	72,37	0,00	1,31			5,36
13.03.16	24,00		175,27	154,68	20,59	75,05	49,49	25,56	6,10	4,00	4,04	21,04	0,00	0,00	21,51	0,00	21,51	-	69,60	0,00	1,46			5,51
14.03.16	24,00		173,38	156,98	16,41	74,63	49,06	25,58	6,10	4,00	4,04	16,88	0,00	0,00	17,28	0,00	17,28	-	71,80	0,00	1,21			5,25
15.03.16	24,00		172,99	158,28	14,71	74,77	49,02	25,75	6,10	4,00	4,08	15,23	0,00	0,00	15,60	0,00	15,60	-	72,31	0,00	1,10			5,18
16.03.16	24,00		172,86	156,09	16,76	74,64	48,80	25,84	6,10	4,00	4,06	17,17	0,00	0,00	17,58	0,00	17,58	-	71,80	0,00	1,23			5,29
17.03.16	24,00		173,77	156,44	17,33	75,17	49,45	25,72	6,10	4,00	4,05	17,77	0,00	0,00	18,20	0,00	18,20	-	72,58	0,00	1,29			5,33
18.03.16	24,00		169,01	155,29	13,72	76,44	49,41	27,03	6,10	4,00	4,21	14,09	0,00	0,00	14,45	0,00	14,45	-	74,45	0,00	1,05			5,26
19.03.16	24,00		170,03	153,67	16,36	77,45	49,39	28,06	6,10	4,00	4,34	16,74	0,00	0,00	17,16	0,00	17,16	-	74,38	0,00	1,25			5,59
20.03.16	24,00		172,17	153,47	18,71	79,54	50,66	28,89	6,10	4,00	4,51	19,03	0,00	0,00	19,51	0,00	19,51	-	74,45	0,00	1,42			5,93
21.03.16	24,00		170,92	156,19	14,74	79,62	50,92	28,71	6,10	4,00	4,51	15,05	0,00	0,00	15,45	0,00	15,45	-	76,75	0,00	1,16			5,67
22.03.16	24,00		171,72	155,13	16,58	79,63	50,87	28,76	6,10	4,00	4,50	16,87	0,00	0,00	17,32	0,00	17,32	-	76,59	0,00	1,29			5,79
23.03.16	24,00		171,29	156,08	15,21	79,51	51,03	28,48	6,10	4,00	4,47	15,47	0,00	0,00	15,88	0,00	15,88	-	76,92	0,00	1,19			5,66
Среднее	24,00	-	171,41	154,30	17,11	77,63	50,32	27,31	6,10	4,00	4,33	17,37	-	-	17,77	-	17,77	-	70,73	-	1,22	-	-	5,55
Итого	696,00		4970,86	4474,65	496,21						125,62	503,73	0,00	0,00	515,22	0,00	515,22	0,00			35,32	0,00	0,00	160,94

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
24.02.16 00:00	108900,51	94468,13	16271,19	0,00	16611,97	0,00	4167,50	1089,89	-
24.03.16 01:00	113871,64	98943,90	16774,09	0,00	17126,36	0,00	4328,40	1125,17	-

Период расчета по среднему: суток
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,06 °С = -0,53 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **160,40** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **515,22** куб.м.

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

Отрегулировать температуру

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
30 МАР 2016