Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 23 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8807.038.1
Строит.Адрес: Елизарова 23
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207205

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207205-ч(с)-0316.txt
Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____

Txв, гр.С= 1,06

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,21 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=63,312 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.16	24,00	-	91,13	91,13	0,00	79,44	48,93	30,51	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,78
25.02.16	24,00	-	92,85	92,85	0,00	79,01	49,06	29,95	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,78
26.02.16	24,00	-	92,79	92,79	0,00	78,45	48,78	29,67	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,75
27.02.16	24,00	-	92,55	92,55	0,00	78,64	48,61	30,03	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,78
28.02.16	24,00	-	92,85	92,85	0,00	78,79	48,81	29,98	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,79
29.02.16	24,00	-	91,81	91,81	0,00	78,51	48,39	30,12	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,77
01.03.16	24,00	-	91,76	91,76	0,00	78,58	48,01	30,57	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,81
02.03.16	24,00	-	90,26	90,26	0,00	78,61	47,85	30,76	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,78
03.03.16	24,00	-	92,18	92,18	0,00	78,83	48,38	30,45	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,81
04.03.16	24,00	-	92,84	92,84	0,00	78,93	48,71	30,22	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,81
05.03.16	24,00	-	92,82	92,82	0,00	78,73	48,90	29,83	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,77
06.03.16	24,00	-	92,81	92,81	0,00	78,14	48,90	29,24	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,71
07.03.16	24,00	-	92,42	92,42	0,00	75,01	47,41	27,60	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,55
08.03.16	24,00	-	92,47	92,47	0,00	74,02	47,02	27,00	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,50
09.03.16	24,00	-	92,58	92,58	0,00	74,10	47,24	26,86	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,49
10.03.16	24,00	-	92,66	92,66	0,00	73,84	47,05	26,79	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,49
11.03.16	24,00	-	92,32	92,32	0,00	73,25	46,60	26,65	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,46
12.03.16	24,00	-	92,79	92,79	0,00	74,15	47,14	27,01	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,51
13.03.16	24,00	-	92,53	92,53	0,00	74,12	47,05	27,07	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,50
14.03.16	24,00	-	92,28	92,28	0,00	73,77	46,72	27,05	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,50
15.03.16	24,00	-	70,67	70,67	0,00	72,77	45,28	27,49	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,95
16.03.16	24,00	-	90,77	90,77	0,00	73,83	46,62	27,21	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,47
17.03.16	24,00	-	91,54	89,63	1,91	74,39	47,10	27,29	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,59
18.03.16	24,00	-	90,57	87,30	3,27	75,49	47,05	28,44	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,73
19.03.16	24,00	-	90,24	90,24	0,00	76,60	47,11	29,49	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,66
20.03.16	24,00	-	91,05	91,05	0,00	78,62	48,15	30,47	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,78
21.03.16	24,00	-	91,26	91,26	0,00	78,66	48,41	30,25	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,76
22.03.16	24,00	-	91,21	91,21	0,00	78,67	48,46	30,21	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,76
23.03.16	24,00	-	91,44	91,44	0,00	78,51	48,50	30,01	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,75
Среднее	24,00	-	91,22	91,04	0,18	76,71	47,80	28,90	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,65
Итого	696,00		2645,45	2640,27	5,18						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	76,79

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.16 00:00	12707,87	12709,31	-	-	-	-	365,95	-	-
	24.03.16 02:00	15357,14	15353,40	-	-	-	-	442,85	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,06 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **76,79** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
30 МАР 2016
«____» _____ г.