

Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 25 / С/Ю  
 Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"  
 Источник: за Невская котельная

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за март 2016  
 Договор: 8285  
 Строй. Ячейка: Елизарова 25  
 Телефон: (812) 313-47-06  
 Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: С/Ю  
 Код УТЭ:  
 Рассчитывать совместно с УТЭ:  
 Радиус: 150/70

Тех. гр. С = 1,06

Установленные приборы: Часовые и струнч. архивы в файлах: ВКП7-207338-(С-0316.04)  
 Вычислитель: ВКП-7 № 207338  
 Подает: тр.(M1): расходомер: Гипл=  
 Обдан: тр.(M2): расходомер: Гипл=  
 тр.д. ГВС(M3): расходомер: Гипл=  
 тр.цирк. ГВС(M4): расходомер: Гипл=  
 тр.подпитки(V3): расходомер: Гипл=  
 ГВС(стандартный алгоритм): зима: Q=M1\*(M1-M2)/(M1-M4)  
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=1,06\*Qотн  
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qотек.ср= Qотек.поср  
 Договорные расходы (ср.сут.), ГГут: Qотек.г.ср= Qотек.п.ср  
 Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016: Qотек.г.ср=0  
 Qотек.п.ср=0  
 Qотек.п.ср=0  
 Qотек.п.ср=0

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Контрольные данные		Общие теплосудоро											
			M1, Т	M2, Т	dm, Т	T1, С	T2, С	dt, С	P1, Гкал/ч	P2, Гкал/ч	Qотопл, Гкал	M3, Т	M4, Т	dm, Т	V3, м3/ч	V4, м3/ч	длвс, м3/ч	Уплотн, м3/ч		T3, С	T4, С	Qвс.общ, Гкал	Qвс.изл, Гкал	Qвс.гвс, Гкал	Q.общ, Гкал					
24.02.16	24.00	-	77,86	77,86	0,00	78,11	45,33	32,78	7,00	5,00	2,55	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	2,55	-	-	2,55	
25.02.16	24.00	-	79,35	79,35	0,00	77,72	45,63	32,09	7,00	5,00	2,55	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	2,55	-	-	2,55	
26.02.16	24.00	-	79,26	79,26	0,00	77,17	45,28	31,89	7,00	5,00	2,53	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	2,53	-	-	2,53	
27.02.16	24.00	-	79,11	79,11	0,00	77,37	45,01	32,36	7,00	5,00	2,56	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	2,56	-	-	2,56	
28.02.16	24.00	-	79,29	79,29	0,00	77,48	45,16	32,32	7,00	5,00	2,57	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	2,57	-	-	2,57	
29.02.16	24.00	-	78,49	78,49	0,00	77,22	44,89	32,33	7,00	5,00	2,54	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	2,54	-	-	2,54	
01.03.16	24.00	-	78,41	78,41	0,00	77,26	44,54	32,72	7,00	5,00	2,57	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	2,57	-	-	2,57	
02.03.16	24.00	-	78,03	78,03	0,00	77,23	44,23	33,00	7,00	5,00	2,58	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	2,58	-	-	2,58	
03.03.16	24.00	-	78,71	78,71	0,00	77,52	44,64	32,88	7,00	5,00	2,59	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	2,59	-	-	2,59	
04.03.16	24.00	-	79,24	79,24	0,00	77,62	44,98	32,64	7,00	5,00	2,59	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	2,59	-	-	2,59	
05.03.16	24.00	-	79,23	79,23	0,00	77,40	45,25	32,15	7,00	5,00	2,55	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	2,55	-	-	2,55	
06.03.16	24.00	-	79,22	79,22	0,00	76,97	45,34	31,63	7,00	5,00	2,51	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	2,51	-	-	2,51	
07.03.16	24.00	-	78,94	78,94	0,00	73,86	44,06	29,80	7,00	5,00	2,36	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	2,36	-	-	2,36	
08.03.16	24.00	-	78,96	78,96	0,00	72,85	43,74	29,11	7,00	5,00	2,30	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	2,30	-	-	2,30	
09.03.16	24.00	-	79,03	79,03	0,00	72,90	43,78	29,12	7,00	5,00	2,30	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	2,30	-	-	2,30	
10.03.16	24.00	-	79,10	79,10	0,00	72,66	43,67	28,99	7,00	5,00	2,30	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	2,30	-	-	2,30	
11.03.16	24.00	-	78,82	78,82	0,00	72,04	43,26	28,78	7,00	5,00	2,27	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	2,27	-	-	2,27	
12.03.16	24.00	-	79,22	79,22	0,00	72,95	43,73	29,22	7,00	5,00	2,31	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	2,31	-	-	2,31	
13.03.16	24.00	-	79,04	79,04	0,00	72,98	43,77	29,21	7,00	5,00	2,31	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	2,31	-	-	2,31	
14.03.16	24.00	-	78,70	78,70	0,00	72,53	43,32	29,21	7,00	5,00	2,30	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	2,30	-	-	2,30	
15.03.16	24.00	-	60,76	60,77	-0,01	71,43	41,64	29,79	7,00	5,00	1,81	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	1,81	-	-	1,81	
16.03.16	24.00	-	78,51	78,51	0,00	72,63	43,29	29,34	7,00	5,00	2,31	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	2,31	-	-	2,31	
17.03.16	24.00	-	78,84	78,84	0,00	73,10	43,84	29,26	7,00	5,00	2,31	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	2,31	-	-	2,31	
18.03.16	24.00	-	77,64	77,64	0,00	74,27	43,89	30,38	7,00	5,00	2,36	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	2,36	-	-	2,36	
19.03.16	24.00	-	77,60	77,60	0,00	75,18	43,73	31,45	7,00	5,00	2,44	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	2,44	-	-	2,44	
20.03.16	24.00	-	78,20	78,20	0,00	74,77	44,77	32,51	7,00	5,00	2,54	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	2,54	-	-	2,54	
21.03.16	24.00	-	78,32	78,32	0,00	77,39	45,03	32,36	7,00	5,00	2,54	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	2,54	-	-	2,54	
22.03.16	24.00	-	78,21	78,21	0,00	77,38	45,12	32,26	7,00	5,00	2,52	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	2,52	-	-	2,52	
23.03.16	24.00	-	78,37	78,37	0,00	77,28	45,14	32,14	7,00	5,00	2,52	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	2,52	-	-	2,52	
Среднее	24.00	-	78,08	78,07	0,01	75,44	44,35	31,09	7,00	5,00	2,43	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	2,43	-	-	2,43	
Итого	696,00	-	2264,46	2264,13	0,33						70,48	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	70,48	-	-	70,48

Показание счетчиков на конец:	Дата, время	M1(Г)	M2(Г)	M3(Г)	M4(Г)	V3(м3)	V4(м3)	Q С/Ю (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб. ч
Снятие данных:	24.03.16 04:00	5725,26	5725,15	0,00	-	0,00	-	1405,35	-	-
		5989,87	5989,43	0,00	-	0,00	-	1475,53	-	-

Период расчета по среднему:  
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоснабжения, рассчитанный по среднему:  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения 12:  
 Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого по приборам учета: С учетом корректировок  
 Итого по приборам учета: С учетом корректировок

1,06 °C = 0,00 Гкал:  
 70,48 м3/ч:

