Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 3 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8704.038.1
Строит.Адрес: Елизарова 3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206890-ч(с)-0316.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 206890 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 1,06

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ 40 | Gmin= 0,3 | Gmax= 45 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: | |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ 40 | Gmin= 0,3 | Gmax= 45 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: | |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: | |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: | |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: | |

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,33 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=99 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

| | | | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Ти | НС | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | C | C | C | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | C | C | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 24.02.16 | 24,00 | - | 122,33 | 123,16 | -0,83 | 81,02 | 48,97 | 32,05 | 7,00 | 5,00 | 3,88 | | | | | | | | | | 0,00 | | | 3,88 |
| 25.02.16 | 24,00 | - | 124,92 | 125,76 | -0,84 | 80,55 | 49,21 | 31,34 | 7,00 | 5,00 | 3,87 | | | | | | | | | | 0,00 | | | 3,87 |
| 26.02.16 | 24,00 | - | 124,42 | 125,26 | -0,84 | 80,00 | 48,85 | 31,15 | 7,00 | 5,00 | 3,83 | | | | | | | | | | 0,00 | | | 3,83 |
| 27.02.16 | 24,00 | - | 123,69 | 124,46 | -0,76 | 80,20 | 48,66 | 31,54 | 7,00 | 5,00 | 3,86 | | | | | | | | | | 0,00 | | | 3,86 |
| 28.02.16 | 24,00 | - | 124,48 | 125,21 | -0,74 | 80,37 | 48,94 | 31,43 | 7,00 | 5,00 | 3,88 | | | | | | | | | | 0,00 | | | 3,88 |
| 29.02.16 | 24,00 | - | 122,20 | 122,94 | -0,74 | 80,13 | 48,42 | 31,71 | 7,00 | 5,00 | 3,84 | | | | | | | | | | 0,00 | | | 3,84 |
| 01.03.16 | 24,00 | - | 121,34 | 122,11 | -0,76 | 80,26 | 48,10 | 32,16 | 7,00 | 5,00 | 3,87 | | | | | | | | | | 0,00 | | | 3,87 |
| 02.03.16 | 24,00 | - | 119,69 | 120,50 | -0,81 | 80,34 | 47,84 | 32,50 | 7,00 | 5,00 | 3,85 | | | | | | | | | | 0,00 | | | 3,85 |
| 03.03.16 | 24,00 | - | 122,56 | 123,43 | -0,87 | 80,50 | 48,45 | 32,05 | 7,00 | 5,00 | 3,89 | | | | | | | | | | 0,00 | | | 3,89 |
| 04.03.16 | 24,00 | - | 124,63 | 125,52 | -0,89 | 80,57 | 48,92 | 31,65 | 7,00 | 5,00 | 3,90 | | | | | | | | | | 0,00 | | | 3,90 |
| 05.03.16 | 24,00 | - | 125,39 | 126,34 | -0,94 | 80,34 | 49,13 | 31,21 | 7,00 | 5,00 | 3,87 | | | | | | | | | | 0,00 | | | 3,87 |
| 06.03.16 | 24,00 | - | 125,52 | 126,40 | -0,88 | 79,69 | 49,04 | 30,65 | 7,00 | 5,00 | 3,80 | | | | | | | | | | 0,00 | | | 3,80 |
| 07.03.16 | 24,00 | - | 124,25 | 125,34 | -1,08 | 76,48 | 47,51 | 28,97 | 7,00 | 5,00 | 3,55 | | | | | | | | | | 0,00 | | | 3,55 |
| 08.03.16 | 24,00 | - | 124,35 | 125,53 | -1,18 | 75,50 | 47,20 | 28,30 | 7,00 | 5,00 | 3,46 | | | | | | | | | | 0,00 | | | 3,46 |
| 09.03.16 | 24,00 | - | 125,12 | 126,28 | -1,16 | 75,58 | 47,35 | 28,23 | 7,00 | 5,00 | 3,48 | | | | | | | | | | 0,00 | | | 3,48 |
| 10.03.16 | 24,00 | - | 124,93 | 126,10 | -1,17 | 75,35 | 47,34 | 28,01 | 7,00 | 5,00 | 3,44 | | | | | | | | | | 0,00 | | | 3,44 |
| 11.03.16 | 24,00 | - | 123,51 | 124,72 | -1,21 | 74,82 | 46,83 | 27,99 | 7,00 | 5,00 | 3,40 | | | | | | | | | | 0,00 | | | 3,40 |
| 12.03.16 | 24,00 | - | 125,44 | 126,65 | -1,21 | 75,72 | 47,50 | 28,22 | 7,00 | 5,00 | 3,48 | | | | | | | | | | 0,00 | | | 3,48 |
| 13.03.16 | 24,00 | - | 125,13 | 126,26 | -1,13 | 75,66 | 47,46 | 28,20 | 7,00 | 5,00 | 3,47 | | | | | | | | | | 0,00 | | | 3,47 |
| 14.03.16 | 24,00 | - | 123,91 | 125,11 | -1,20 | 75,33 | 47,00 | 28,33 | 7,00 | 5,00 | 3,45 | | | | | | | | | | 0,00 | | | 3,45 |
| 15.03.16 | 24,00 | - | 123,56 | 124,76 | -1,20 | 75,48 | 46,97 | 28,51 | 7,00 | 5,00 | 3,47 | | | | | | | | | | 0,00 | | | 3,47 |
| 16.03.16 | 24,00 | - | 122,80 | 124,04 | -1,24 | 75,28 | 46,73 | 28,55 | 7,00 | 5,00 | 3,45 | | | | | | | | | | 0,00 | | | 3,45 |
| 17.03.16 | 24,00 | - | 124,70 | 125,95 | -1,26 | 75,88 | 47,42 | 28,46 | 7,00 | 5,00 | 3,49 | | | | | | | | | | 0,00 | | | 3,49 |
| 18.03.16 | 24,00 | - | 119,56 | 120,76 | -1,20 | 77,12 | 47,14 | 29,98 | 7,00 | 5,00 | 3,53 | | | | | | | | | | 0,00 | | | 3,53 |
| 19.03.16 | 24,00 | - | 119,87 | 121,04 | -1,17 | 78,40 | 47,30 | 31,10 | 7,00 | 5,00 | 3,67 | | | | | | | | | | 0,00 | | | 3,67 |
| 20.03.16 | 24,00 | - | 122,34 | 123,46 | -1,12 | 80,39 | 48,43 | 31,96 | 7,00 | 5,00 | 3,86 | | | | | | | | | | 0,00 | | | 3,86 |
| 21.03.16 | 24,00 | - | 122,39 | 123,56 | -1,17 | 80,47 | 48,66 | 31,81 | 7,00 | 5,00 | 3,84 | | | | | | | | | | 0,00 | | | 3,84 |
| 22.03.16 | 24,00 | | 121,53 | 122,69 | -1,16 | 79,75 | 48,13 | 31,62 | 7,00 | 5,00 | 3,79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | 3,79 |
| 23.03.16 | 24,00 | | 121,53 | 122,69 | -1,16 | 79,75 | 48,13 | 31,62 | 7,00 | 5,00 | 3,79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | 3,79 |
| Среднее | 24,00 | - | 123,31 | 124,34 | -1,03 | 78,31 | 47,99 | 30,32 | 7,00 | 5,00 | 3,69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,69 |
| Итого | 696,00 | | 3576,07 | 3606,00 | -29,93 | | | | | | 106,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,96 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30.12.99 00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - |
| | 30.12.99 00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,06 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **106,96** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
30 МАР 2016
«____» _____ г.