Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 37 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Елизарова д.41а

Договор: 8710.038.1
Строит.Адрес: Елизарова 37
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ: 95/70
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205609-ч(с)-0316.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 205609 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=7,08 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.хвс.ср= Qгвс.ср= 192,86
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.16	24,00	-	162,44	162,44	0,00	56,33	43,79	12,54	7,00	5,00	2,04	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,04
25.02.16	24,00	-	162,28	162,28	0,00	56,40	43,87	12,53	7,00	5,00	2,04	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,04
26.02.16	24,00	-	162,26	162,26	0,00	56,38	43,83	12,55	7,00	5,00	2,04	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,04
27.02.16	24,00	-	162,20	162,20	0,00	56,27	43,61	12,66	7,00	5,00	2,06	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,06
28.02.16	24,00	-	162,22	162,22	0,00	56,71	43,94	12,77	7,00	5,00	2,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,07
29.02.16	24,00	-	162,33	162,33	0,00	56,56	43,76	12,80	7,00	5,00	2,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,08
01.03.16	24,00	-	162,27	162,27	0,00	56,55	43,54	13,01	7,00	5,00	2,11	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,11
02.03.16	24,00	-	164,60	164,60	0,00	56,00	43,23	12,77	7,00	5,00	2,10	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,10
03.03.16	24,00	-	169,23	169,23	0,00	55,92	43,55	12,37	7,00	5,00	2,10	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,10
04.03.16	24,00	-	169,21	169,21	0,00	56,36	43,96	12,40	7,00	5,00	2,10	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,10
05.03.16	24,00	-	168,43	168,43	0,00	56,50	44,16	12,34	7,00	5,00	2,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,08
06.03.16	24,00	-	168,47	168,47	0,00	55,92	43,99	11,93	7,00	5,00	2,01	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,01
07.03.16	24,00	-	168,55	168,55	0,00	53,57	42,53	11,04	7,00	5,00	1,86	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,86
08.03.16	24,00	-	169,07	169,07	0,00	52,99	42,23	10,76	7,00	5,00	1,83	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,83
09.03.16	24,00	-	168,53	168,53	0,00	53,15	42,39	10,76	7,00	5,00	1,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,82
10.03.16	24,00	-	169,14	169,14	0,00	53,15	42,35	10,80	7,00	5,00	1,83	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,83
11.03.16	24,00	-	169,15	169,15	0,00	53,06	42,21	10,85	7,00	5,00	1,84	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,84
12.03.16	24,00	-	169,20	169,20	0,00	53,25	42,37	10,88	7,00	5,00	1,84	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,84
13.03.16	24,00	-	169,28	169,28	0,00	53,20	42,28	10,92	7,00	5,00	1,85	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,85
14.03.16	24,00	-	169,02	169,02	0,00	53,23	42,20	11,03	7,00	5,00	1,87	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,87
15.03.16	24,00	-	169,33	169,33	0,00	52,97	41,99	10,98	7,00	5,00	1,86	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,86
16.03.16	24,00	-	168,94	168,94	0,00	52,81	41,77	11,04	7,00	5,00	1,87	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,87
17.03.16	24,00	-	168,90	168,90	0,00	53,27	42,23	11,04	7,00	5,00	1,87	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,87
18.03.16	24,00	-	169,22	169,22	0,00	53,59	42,28	11,31	7,00	5,00	1,92	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,92
19.03.16	24,00	-	169,40	169,40	0,00	55,59	43,28	12,31	7,00	5,00	2,09	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,09
20.03.16	24,00	-	169,63	169,63	0,00	57,20	44,24	12,96	7,00	5,00	2,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,20
21.03.16	24,00	-	169,42	169,42	0,00	58,48	45,27	13,21	7,00	5,00	2,24	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,24
22.03.16	24,00	-	169,20	169,20	0,00	58,16	45,07	13,09	7,00	5,00	2,22	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,22
23.03.16	24,00	-	169,16	169,16	0,00	58,37	45,24	13,13	7,00	5,00	2,22	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,22
Среднее	24,00	-	167,28	167,28	-	55,24	43,28	11,96	7,00	5,00	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00
Итого	696,00		4851,08	4851,08	0,00						58,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	58,06

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.16 03:00	21809,43	21806,81	0,00	-	0,00	-	279,82	-	-
	24.03.16 05:00	26668,41	26665,79	0,00	-	0,00	-	337,99	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **58,06** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

АО "ДомТелеком" Печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" печать энергосбыта Отдел коммерческого учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ 30 МАР 2016 «____» _____ г.