Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 10 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9238
Строит.Адрес: Ивановская 10
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: TCPB026M-1401665-ч(с)-0316.txt
Вычислитель: TCPB-026M № 1401665 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,29

Подающ.тр.(M1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(M2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(M3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(M4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв), лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= 0,84 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 66,3 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.16	24,00	-	80,29	78,62	1,67	77,90	47,11	30,79	6,27	3,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,55
25.02.16	24,00	-	80,75	79,05	1,70	77,72	47,02	30,70	6,31	3,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,56
26.02.16	24,00	-	81,44	79,70	1,73	78,10	47,38	30,72	6,34	3,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,59
27.02.16	24,00	-	81,39	79,66	1,73	77,91	47,36	30,55	6,35	3,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,57
28.02.16	24,00	-	80,93	79,20	1,73	77,67	47,15	30,52	6,34	3,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,55
29.02.16	24,00	-	81,31	79,58	1,73	77,98	47,29	30,69	6,34	3,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,58
01.03.16	24,00	-	80,74	79,04	1,70	77,86	47,06	30,80	6,32	3,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,57
02.03.16	24,00	-	80,37	78,69	1,68	77,86	46,67	31,19	6,33	3,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,59
03.03.16	24,00	-	80,06	78,37	1,69	77,73	46,43	31,30	6,31	3,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,59
04.03.16	24,00	-	80,12	78,44	1,68	77,84	46,48	31,36	6,29	3,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,59
05.03.16	24,00	-	80,35	78,65	1,69	77,80	46,61	31,19	6,30	3,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,59
06.03.16	24,00	-	80,89	79,18	1,71	78,06	47,02	31,04	6,33	3,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,59
07.03.16	24,00	-	80,79	79,08	1,72	77,20	46,88	30,32	6,32	3,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,53
08.03.16	24,00	-	80,87	79,18	1,69	74,81	46,00	28,81	6,35	3,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,41
09.03.16	24,00	-	80,32	78,65	1,67	73,33	45,25	28,08	6,30	3,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,33
10.03.16	24,00	-	80,57	78,90	1,67	73,32	45,24	28,08	6,32	3,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,34
11.03.16	24,00	-	80,69	79,03	1,66	73,33	45,26	28,07	6,33	3,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,34
12.03.16	24,00	-	80,66	79,00	1,66	73,51	45,33	28,18	6,32	3,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,35
13.03.16	24,00	-	80,93	79,22	1,71	73,78	45,66	28,12	6,33	3,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,36
14.03.16	24,00	-	80,83	79,15	1,68	73,57	45,62	27,95	6,32	3,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,34
15.03.16	24,00	-	80,71	79,03	1,68	74,10	45,68	28,42	6,34	3,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,37
16.03.16	24,00	-	82,03	80,28	1,75	75,44	46,47	28,97	6,37	3,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,46
17.03.16	24,00	-	82,51	80,81	1,71	76,30	47,03	29,27	6,35	3,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,50
18.03.16	24,00	-	81,54	79,86	1,68	74,31	46,21	28,10	6,33	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,37
19.03.16	24,00	-	80,20	78,55	1,65	75,36	46,29	29,07	6,32	3,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,41
20.03.16	24,00	-	79,39	77,75	1,64	75,30	45,80	29,50	6,28	3,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,42
21.03.16	24,00	-	79,53	77,85	1,68	76,73	46,51	30,22	6,28	3,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,48
22.03.16	24,00	-	80,21	78,57	1,64	77,17	46,65	30,52	6,32	3,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,53
23.03.16	24,00	-	80,11	78,48	1,63	77,11	46,65	30,46	6,33	3,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,52
Среднее	24,00	-	80,71	79,02	1,69	76,18	46,42	29,76	6,32	3,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,48
Итого	696,00		2340,52	2291,58	48,95						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	71,98

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	11.05.15 00:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11.05.15 00:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,29 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **71,98** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
30 МАР 2016
«____» _____ г.