Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9218 | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 14 / СЦО | Строит.Адрес: Ивановская 14 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208412-ч(с)-0316.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208412 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,25

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= 0,1448 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 134,4 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.16	24,00	-	237,70	237,70	0,00	80,08	53,90	26,18	7,00	5,00	6,23									-	0,00			6,23
25.02.16	24,00	-	239,67	239,67	0,00	80,42	54,31	26,11	7,00	5,00	6,27									-	0,00			6,27
26.02.16	24,00	-	239,52	239,52	0,00	80,21	54,23	25,98	7,00	5,00	6,23									-	0,00			6,23
27.02.16	24,00	-	238,26	238,26	0,00	80,01	53,89	26,12	7,00	5,00	6,23									-	0,00			6,23
28.02.16	24,00	-	239,37	239,37	0,00	80,30	54,21	26,09	7,00	5,00	6,25									-	0,00			6,25
29.02.16	24,00	-	237,83	237,83	0,00	80,27	53,95	26,32	7,00	5,00	6,27									-	0,00			6,27
01.03.16	24,00	-	236,92	236,92	0,00	80,37	53,54	26,83	7,00	5,00	6,37									-	0,00			6,37
02.03.16	24,00	-	235,98	235,98	0,00	80,28	53,06	27,22	7,00	5,00	6,43									-	0,00			6,43
03.03.16	24,00	-	236,31	236,31	0,00	80,28	53,31	26,97	7,00	5,00	6,38									-	0,00			6,38
04.03.16	24,00	-	237,11	237,11	0,00	80,14	53,51	26,63	7,00	5,00	6,33									-	0,00			6,33
05.03.16	24,00	-	238,45	238,45	0,00	80,39	54,06	26,33	7,00	5,00	6,29									-	0,00			6,29
06.03.16	24,00	-	238,21	238,21	0,00	79,36	53,68	25,68	7,00	5,00	6,13									-	0,00			6,13
07.03.16	24,00	-	238,55	238,55	0,00	76,86	52,43	24,43	7,00	5,00	5,84									-	0,00			5,84
08.03.16	24,00	-	236,87	236,87	0,00	75,42	51,81	23,61	7,00	5,00	5,60									-	0,00			5,60
09.03.16	24,00	-	237,45	237,45	0,00	75,40	52,05	23,35	7,00	5,00	5,55									-	0,00			5,55
10.03.16	24,00	-	237,79	237,79	0,00	75,44	51,82	23,62	7,00	5,00	5,62									-	0,00			5,62
11.03.16	24,00	-	237,64	237,64	0,00	75,66	51,90	23,76	7,00	5,00	5,65									-	0,00			5,65
12.03.16	24,00	-	238,32	238,32	0,00	75,91	52,20	23,71	7,00	5,00	5,65									-	0,00			5,65
13.03.16	24,00	-	238,00	238,00	0,00	75,68	52,15	23,53	7,00	5,00	5,61									-	0,00			5,61
14.03.16	24,00	-	237,47	237,47	0,00	76,36	52,28	24,08	7,00	5,00	5,73									-	0,00			5,73
15.03.16	24,00	-	241,02	241,02	0,00	77,84	53,26	24,58	7,00	5,00	5,93									-	0,00			5,93
16.03.16	24,00	-	242,69	242,69	0,00	78,46	53,95	24,51	7,00	5,00	5,96									-	0,00			5,96
17.03.16	24,00	-	240,22	240,22	0,00	76,45	52,92	23,53	7,00	5,00	5,66									-	0,00			5,66
18.03.16	24,00	-	236,32	236,32	0,00	77,59	53,01	24,58	7,00	5,00	5,82									-	0,00			5,82
19.03.16	24,00	-	233,88	233,88	0,00	77,74	52,77	24,97	7,00	5,00	5,85									-	0,00			5,85
20.03.16	24,00	-	234,40	234,40	0,00	79,02	53,52	25,50	7,00	5,00	5,99									-	0,00			5,99
21.03.16	24,00	-	236,40	236,40	0,00	79,54	53,73	25,81	7,00	5,00	6,11									-	0,00			6,11
22.03.16	24,00		234,89	234,89	0,00	78,77	53,34	25,43	7,00	5,00	5,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5,98
23.03.16	24,00		234,89	234,89	0,00	78,77	53,34	25,43	7,00	5,00	5,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5,98
Среднее	24,00	-	237,66	237,66	-	78,38	53,18	25,20	7,00	5,00	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,00
Итого	696,00		6892,14	6892,14	0,00						173,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	173,92

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,25 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **173,92** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру обр

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
Представитель потребителя

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
30 МАР 2016
«____» _____ г.