Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9044 | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 15 / СЦО | Строит.Адрес: Ивановская 15 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207235-ч(с)-0316.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207235 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,25

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) метод

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,00 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 7,95 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.16	24,00	-	86,34	86,34	0,00	78,86	45,26	33,60	7,00	5,00	2,91	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,91
25.02.16	24,00	-	86,14	86,14	0,00	78,28	44,93	33,35	7,00	5,00	2,87	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,87
26.02.16	24,00	-	87,60	87,60	0,00	77,78	44,96	32,82	7,00	5,00	2,88	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,88
27.02.16	24,00	-	88,16	88,16	0,00	78,12	45,01	33,11	7,00	5,00	2,92	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,92
28.02.16	24,00	-	87,33	87,33	0,00	77,75	44,75	33,00	7,00	5,00	2,88	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,88
29.02.16	24,00	-	87,45	87,45	0,00	78,14	44,71	33,43	7,00	5,00	2,92	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,92
01.03.16	24,00	-	87,34	87,34	0,00	78,14	44,28	33,86	7,00	5,00	2,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,96
02.03.16	24,00	-	87,60	87,60	0,00	77,77	43,90	33,87	7,00	5,00	2,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,97
03.03.16	24,00	-	87,81	87,81	0,00	78,05	44,21	33,84	7,00	5,00	2,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,97
04.03.16	24,00	-	88,53	88,53	0,00	78,56	44,67	33,89	7,00	5,00	3,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,00
05.03.16	24,00	-	89,06	89,06	0,00	79,29	45,54	33,75	7,00	5,00	3,01	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,01
06.03.16	24,00	-	89,01	89,01	0,00	78,59	45,54	33,05	7,00	5,00	2,94	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,94
07.03.16	24,00	-	88,54	88,54	0,00	75,41	44,28	31,13	7,00	5,00	2,76	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,76
08.03.16	24,00	-	88,77	88,77	0,00	73,85	43,84	30,01	7,00	5,00	2,67	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,67
09.03.16	24,00	-	89,23	89,23	0,00	74,24	44,25	29,99	7,00	5,00	2,68	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,68
10.03.16	24,00	-	89,10	89,10	0,00	73,80	43,91	29,89	7,00	5,00	2,66	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,66
11.03.16	24,00	-	89,07	89,07	0,00	74,05	43,80	30,25	7,00	5,00	2,69	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,69
12.03.16	24,00	-	89,26	89,26	0,00	74,06	44,11	29,95	7,00	5,00	2,68	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,68
13.03.16	24,00	-	88,55	88,55	0,00	74,11	44,02	30,09	7,00	5,00	2,67	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,67
14.03.16	24,00	-	88,60	88,60	0,00	73,66	43,81	29,85	7,00	5,00	2,65	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,65
15.03.16	24,00	-	88,75	88,75	0,00	73,64	43,65	29,99	7,00	5,00	2,66	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,66
16.03.16	24,00	-	88,40	88,40	0,00	74,08	43,83	30,25	7,00	5,00	2,68	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,68
17.03.16	24,00	-	88,65	88,65	0,00	75,31	44,61	30,70	7,00	5,00	2,72	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,72
18.03.16	24,00	-	88,37	88,37	0,00	77,22	44,99	32,23	7,00	5,00	2,85	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,85
19.03.16	24,00	-	88,15	88,15	0,00	78,01	44,95	33,06	7,00	5,00	2,92	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,92
20.03.16	24,00	-	88,01	88,01	0,00	79,36	45,27	34,09	7,00	5,00	3,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,00
21.03.16	24,00	-	88,36	88,36	0,00	79,07	45,35	33,72	7,00	5,00	2,98	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,98
22.03.16	24,00	-	88,92	88,92	0,00	79,34	45,46	33,88	7,00	5,00	3,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,02
23.03.16	24,00	-	89,27	89,27	0,00	79,35	45,58	33,77	7,00	5,00	3,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,02
Среднее	24,00	-	88,29	88,29	-	76,82	44,60	32,22	7,00	5,00	2,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,85
Итого	696,00		2560,37	2560,37	0,00						82,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	82,53

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.16 02:00	21609,94	21782,44	0,00	-	0,00	-	657,88	-	-
	24.03.16 04:00	24170,42	24342,92	0,00	-	0,00	-	740,42	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,25 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **82,53** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
30 МАР 2016
«____»