Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 18 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9217.038.1
Строит.Адрес: Ивановская 18
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208261-ч(с)-0316.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208261
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до _____
Txв, гр.С= 0,29

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв), лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.02.16	24,00	-	160,49	160,22	0,27	80,37	52,84	27,53	7,00	5,00	4,44	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,44
25.02.16	24,00	-	161,62	161,62	0,00	80,70	53,14	27,56	7,00	5,00	4,46	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,46
26.02.16	24,00	-	161,62	161,62	0,00	80,49	53,07	27,42	7,00	5,00	4,44	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,44
27.02.16	24,00	-	160,08	160,08	0,00	80,29	52,71	27,58	7,00	5,00	4,42	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,42
28.02.16	24,00	-	161,04	161,04	0,00	80,59	52,99	27,60	7,00	5,00	4,45	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,45
29.02.16	24,00	-	159,33	159,33	0,00	80,56	52,71	27,85	7,00	5,00	4,44	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,44
01.03.16	24,00	-	158,17	158,17	0,00	80,69	52,31	28,38	7,00	5,00	4,50	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,50
02.03.16	24,00	-	156,91	156,91	0,00	80,62	51,99	28,63	7,00	5,00	4,50	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,50
03.03.16	24,00	-	158,48	158,48	0,00	80,60	52,22	28,38	7,00	5,00	4,50	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,50
04.03.16	24,00	-	159,72	159,72	0,00	80,44	52,45	27,99	7,00	5,00	4,48	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,48
05.03.16	24,00	-	161,13	161,13	0,00	80,68	52,95	27,73	7,00	5,00	4,47	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,47
06.03.16	24,00	-	160,59	160,59	0,00	79,62	52,65	26,97	7,00	5,00	4,34	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,34
07.03.16	24,00	-	160,56	160,56	0,00	77,11	51,51	25,60	7,00	5,00	4,12	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,12
08.03.16	24,00	-	160,17	160,17	0,00	75,66	50,81	24,85	7,00	5,00	3,98	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,98
09.03.16	24,00	-	160,58	160,58	0,00	75,64	50,90	24,74	7,00	5,00	3,98	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,98
10.03.16	24,00	-	160,53	160,53	0,00	75,68	50,78	24,90	7,00	5,00	4,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,00
11.03.16	24,00	-	160,75	160,75	0,00	75,91	50,92	24,99	7,00	5,00	4,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,02
12.03.16	24,00	-	161,20	161,20	0,00	76,15	51,24	24,91	7,00	5,00	4,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,02
13.03.16	24,00	-	160,28	160,28	0,00	75,92	51,13	24,79	7,00	5,00	3,98	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,98
14.03.16	24,00	-	160,01	160,01	0,00	76,63	51,21	25,42	7,00	5,00	4,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,07
15.03.16	24,00	-	162,82	162,82	0,00	78,11	52,11	26,00	7,00	5,00	4,24	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,24
16.03.16	24,00	-	164,58	164,58	0,00	78,67	52,76	25,91	7,00	5,00	4,27	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,27
17.03.16	24,00	-	163,15	163,15	0,00	76,67	51,78	24,89	7,00	5,00	4,06	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,06
18.03.16	24,00	-	159,38	159,38	0,00	77,84	52,03	25,81	7,00	5,00	4,12	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,12
19.03.16	24,00	-	157,29	157,29	0,00	78,04	51,59	26,45	7,00	5,00	4,17	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,17
20.03.16	24,00	-	157,48	157,48	0,00	79,29	52,28	27,01	7,00	5,00	4,26	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,26
21.03.16	24,00	-	159,14	159,14	0,00	79,85	52,54	27,31	7,00	5,00	4,35	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,35
22.03.16	24,00	-	159,13	159,13	0,00	79,65	52,41	27,24	7,00	5,00	4,34	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,34
23.03.16	24,00	-	160,22	160,22	0,00	79,71	52,51	27,20	7,00	5,00	4,36	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,36
Среднее	24,00	-	160,22	160,21	0,01	78,70	52,09	26,61	7,00	5,00	4,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,27
Итого	696,00		4646,45	4646,18	0,27						123,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	123,77

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.16 02:00	22240,97	22497,83	0,00	-	0,00	-	571,98	-	-
	24.03.16 05:00	26900,61	27157,29	0,00	-	0,00	-	696,11	-	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: суток;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему Гкал; куб.м.
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,29 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **123,77** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление коммерческого учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ печать энергосбыта

«____» 30 МАР 2016 г.