Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9046.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 19 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Ивановская 19 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205784-ч(с)-0316.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205784 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,25

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4396 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,044
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,002
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=132,48 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0,72

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.16	24,00	-	115,52	114,85	0,67	78,38	42,22	36,16	7,00	5,00	4,21	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	20,25	-	0,00			4,21
25.02.16	24,00	-	115,48	114,90	0,58	77,79	42,13	35,66	7,00	5,00	4,15	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	20,44	-	0,00			4,15
26.02.16	24,00	-	116,12	115,54	0,58	77,35	42,05	35,30	7,00	5,00	4,13	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	20,26	-	0,00			4,13
27.02.16	24,00	-	117,04	116,34	0,70	77,67	42,02	35,65	7,00	5,00	4,21	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,70	-	0,00			4,21
28.02.16	24,00	-	116,13	115,15	0,98	77,31	41,69	35,62	7,00	5,00	4,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,61	-	0,00			4,18
29.02.16	24,00	-	116,03	114,79	1,24	77,68	41,50	36,18	7,00	5,00	4,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,95	-	0,00			4,25
01.03.16	24,00	-	115,91	114,25	1,66	77,64	41,23	36,41	7,00	5,00	4,29	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,02	-	0,00			4,29
02.03.16	24,00	-	115,98	114,25	1,73	77,30	40,89	36,41	7,00	5,00	4,29	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,45	-	0,00			4,29
03.03.16	24,00	-	116,05	114,55	1,50	77,60	41,14	36,46	7,00	5,00	4,30	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,64	-	0,00			4,30
04.03.16	24,00	-	117,22	115,78	1,44	78,13	41,63	36,50	7,00	5,00	4,34	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	20,61	-	0,00			4,34
05.03.16	24,00	-	117,91	116,65	1,26	78,88	42,43	36,45	7,00	5,00	4,35	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	21,80	-	0,00			4,35
06.03.16	24,00	-	117,65	116,57	1,08	78,16	42,46	35,70	7,00	5,00	4,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	22,17	-	0,00			4,25
07.03.16	24,00	-	117,13	116,06	1,07	74,99	41,36	33,63	7,00	5,00	3,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	21,22	-	0,00			3,99
08.03.16	24,00	-	117,20	116,11	1,09	73,47	40,91	32,56	7,00	5,00	3,86	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	21,49	-	0,00			3,86
09.03.16	24,00	-	117,63	116,52	1,11	73,86	41,28	32,58	7,00	5,00	3,88	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	22,22	-	0,00			3,88
10.03.16	24,00	-	117,62	116,72	0,90	73,43	41,07	32,36	7,00	5,00	3,85	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	21,80	-	0,00			3,85
11.03.16	24,00	-	117,32	116,52	0,80	73,68	40,96	32,72	7,00	5,00	3,87	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	21,49	-	0,00			3,87
12.03.16	24,00	-	117,51	116,74	0,77	73,68	41,14	32,54	7,00	5,00	3,86	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	21,84	-	0,00			3,86
13.03.16	24,00	-	116,95	116,12	0,83	73,73	41,01	32,72	7,00	5,00	3,86	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	22,01	-	0,00			3,86
14.03.16	24,00	-	116,80	115,78	1,02	73,28	40,68	32,60	7,00	5,00	3,85	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	21,32	-	0,00			3,85
15.03.16	24,00	-	116,81	115,97	0,84	73,27	40,74	32,53	7,00	5,00	3,83	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	21,02	-	0,00			3,83
16.03.16	24,00	-	116,58	115,76	0,82	73,70	40,88	32,82	7,00	5,00	3,86	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	21,74	-	0,00			3,86
17.03.16	24,00	-	117,03	116,24	0,79	74,96	41,56	33,40	7,00	5,00	3,94	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	22,44	-	0,00			3,94
18.03.16	24,00	-	116,85	115,95	0,90	76,82	41,80	35,02	7,00	5,00	4,13	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	21,44	-	0,00			4,13
19.03.16	24,00	-	116,55	115,70	0,85	77,62	41,70	35,92	7,00	5,00	4,22	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	20,31	-	0,00			4,22
20.03.16	24,00	-	116,60	115,35	1,25	78,93	42,12	36,81	7,00	5,00	4,35	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	20,27	-	0,00			4,35
21.03.16	24,00	-	116,78	115,55	1,23	78,62	42,19	36,43	7,00	5,00	4,31	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	20,42	-	0,00			4,31
22.03.16	24,00		116,64	115,53	1,11	78,39	42,00	36,39	7,00	5,00	4,29	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	20,33	-	0,00	-	-	4,29
23.03.16	24,00		116,64	115,53	1,11	78,39	42,00	36,39	7,00	5,00	4,29	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	20,33	-	0,00	-	-	4,29
Среднее	24,00	-	116,75	115,72	1,03	76,37	41,54	34,82	7,00	5,00	4,11	-	-	-	-	-	-	-	20,78	-	-	-	-	4,11
Итого	696,00		3385,69	3355,78	29,91						119,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	119,18

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.16 01:00	5440,20	5041,28	0,00	-	0,00	-	239,19	-	-
	24.02.16 01:00	5440,20	5041,28	0,00	-	0,00	-	239,19	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,25 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **119,18** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление коммерческого учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ 30 МАР 2016 «____» _____ г.