Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9244 | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 24 / СЦО | Строит.Адрес: Ивановская 24 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208787-ч(с)-0316.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208787 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,25

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(п1-пхв)-M2*(п2-пхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 104,4 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.16	24,00	-	138,33	138,33	0,00	80,16	49,56	30,60	7,00	5,00	4,24	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,24
25.02.16	24,00	-	139,55	139,55	0,00	80,50	49,93	30,57	7,00	5,00	4,27	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,27
26.02.16	24,00	-	139,43	139,43	0,00	80,30	49,81	30,49	7,00	5,00	4,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,25
27.02.16	24,00	-	137,18	137,18	0,00	80,09	49,20	30,89	7,00	5,00	4,24	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,24
28.02.16	24,00	-	138,46	138,46	0,00	80,40	49,52	30,88	7,00	5,00	4,28	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,28
29.02.16	24,00	-	136,03	136,03	0,00	80,35	48,99	31,36	7,00	5,00	4,27	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,27
01.03.16	24,00	-	134,22	134,22	0,00	80,46	48,33	32,13	7,00	5,00	4,32	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,32
02.03.16	24,00	-	132,41	132,41	0,00	80,39	47,72	32,67	7,00	5,00	4,33	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,33
03.03.16	24,00	-	135,32	135,32	0,00	80,38	48,26	32,12	7,00	5,00	4,35	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,35
04.03.16	24,00	-	136,94	136,94	0,00	80,23	48,62	31,61	7,00	5,00	4,33	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,33
05.03.16	24,00	-	139,06	139,06	0,00	80,48	49,04	31,44	7,00	5,00	4,38	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,38
06.03.16	24,00	-	137,86	137,86	0,00	79,42	48,74	30,68	7,00	5,00	4,24	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,24
07.03.16	24,00	-	137,56	137,56	0,00	76,93	47,76	29,17	7,00	5,00	4,01	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,01
08.03.16	24,00	-	137,72	137,72	0,00	75,50	47,31	28,19	7,00	5,00	3,89	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,89
09.03.16	24,00	-	138,25	138,25	0,00	75,47	47,40	28,07	7,00	5,00	3,89	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,89
10.03.16	24,00	-	137,85	137,85	0,00	75,51	47,37	28,14	7,00	5,00	3,89	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,89
11.03.16	24,00	-	138,82	138,82	0,00	75,74	47,51	28,23	7,00	5,00	3,92	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,92
12.03.16	24,00	-	139,39	139,39	0,00	75,99	47,82	28,17	7,00	5,00	3,93	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,93
13.03.16	24,00	-	138,06	138,06	0,00	75,75	47,63	28,12	7,00	5,00	3,89	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,89
14.03.16	24,00	-	137,21	137,21	0,00	76,45	47,66	28,79	7,00	5,00	3,95	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,95
15.03.16	24,00	-	140,53	140,53	0,00	77,95	48,60	29,35	7,00	5,00	4,13	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,13
16.03.16	24,00	-	142,60	142,60	0,00	78,49	49,44	29,05	7,00	5,00	4,15	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,15
17.03.16	23,00	-	135,12	135,12	0,00	76,54	48,54	28,00	7,00	5,00	3,79	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,79
18.03.16	24,00	-	136,41	136,41	0,00	77,64	48,04	29,60	7,00	5,00	4,04	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,04
19.03.16	24,00	-	133,63	133,63	0,00	77,85	47,29	30,56	7,00	5,00	4,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,08
20.03.16	24,00	-	133,59	133,59	0,00	79,06	47,71	31,35	7,00	5,00	4,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,19
21.03.16	24,00	-	135,70	135,70	0,00	79,65	48,30	31,35	7,00	5,00	4,26	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,26
22.03.16	24,00	-	135,79	135,79	0,00	79,43	48,37	31,06	7,00	5,00	4,22	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,22
23.03.16	24,00	-	137,30	137,30	0,00	79,52	48,48	31,04	7,00	5,00	4,27	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,27
Среднее	23,97	-	137,25	137,25	-	78,50	48,38	30,13	7,00	5,00	4,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,14
Итого	695,00		3980,32	3980,32	0,00						119,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	119,98

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.16 02:00	38473,36	37196,39	0,00	-	0,00	-	1025,48	-	-
	24.03.16 04:00	42459,27	41182,30	0,00	-	0,00	-	1145,64	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,25 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **119,98** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации УУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
30 МАР 2016
«____» _____ г.