

Абонент: ЖКС Невского района  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 26 / С/О  
 Обслуживающая организация: АО "ДомТехник"  
 Источник: 26 Невская колонна

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за март 2016  
 Договор: 8113-313-47-06  
 Стрелка: Ивановская 26  
 Адрес: (812) 313-47-06  
 Схема подключения: Двухтрубная  
 БКР7-205566-С-0316.04

Узел учета: С/О  
 Код УТЭ:  
 Телефон:  
 Расчетный счет: 78070  
 График: 150/70

Установленные приборы:  
 Часовые и суток. архивы в файлах:  
 Рэжис (схема): 3001

Преобраз.:  
 Преобр. давления:  
 Преобр. давления:  
 Преобр. давления:  
 Преобр. давления:  
 Преобр. давления:  
 Преобр. давления:

Подать: тр. (M1):  
 Обратн.: тр. (M2):  
 Тр-д.: ГВС (M3):  
 Тр-д.: ГВС (M4):  
 Тр-д.: ГВС (M5):  
 Расчетный алгоритм: эмал. Q=M1\*(M2-M3)+M4\*(M5-M3)

Расходомер:  
 Расходомер:  
 Расходомер:  
 Расходомер:  
 Расходомер:  
 Расходомер:

Договорные нагрузки (Гкал/час):  
 Договорные нагрузки (ср.час): Гкал/час:  
 Договорные расходы (ср.сут.): Гкал/сут.:  
 Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)								Контрольные данные		Общие						
			M1	M2	дм	T1	T2	дТ	P1	P2	Отопл	M3	M4	дм	V3	V4	двге	Уплдл	T3	T4	Qвс.общ.	Qвс.изл.		Qвс.гвс.	Q.общ.				
24.02.16	24.00	-	109.70	109.70	0.00	80.80	45.66	35.14	7.00	5.00	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.86	
25.02.16	24.00	-	110.89	110.89	0.00	81.15	46.65	35.10	7.00	5.00	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.90	
26.02.16	24.00	-	110.41	110.41	0.00	80.93	45.98	34.95	7.00	5.00	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.86	
27.02.16	24.00	-	110.33	110.33	-	80.96	45.80	35.06	7.00	5.00	3.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.87	
28.02.16	24.00	-	110.33	110.33	-	80.96	45.90	35.06	7.00	5.00	3.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.87	
29.02.16	24.00	-	109.80	109.80	0.00	81.01	45.55	35.46	7.00	5.00	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.90	
01.03.16	24.00	-	109.66	109.66	0.00	81.17	45.11	36.06	7.00	5.00	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.96	
02.03.16	24.00	-	109.87	109.87	0.00	81.12	44.85	36.27	7.00	5.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
03.03.16	24.00	-	109.36	109.36	0.00	81.08	45.03	36.05	7.00	5.00	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.95	
04.03.16	24.00	-	109.74	109.74	0.00	80.90	45.15	35.75	7.00	5.00	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.93	
05.03.16	24.00	-	110.48	110.48	0.00	81.15	45.55	35.60	7.00	5.00	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.94	
06.03.16	24.00	-	110.30	110.30	0.00	80.07	45.43	34.64	7.00	5.00	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.82	
07.03.16	24.00	-	110.34	110.34	0.00	77.53	44.44	33.09	7.00	5.00	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.66	
08.03.16	24.00	-	110.10	110.10	0.00	76.09	43.93	32.16	7.00	5.00	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.54	
09.03.16	24.00	-	110.14	110.14	0.00	76.08	44.07	32.01	7.00	5.00	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.53	
10.03.16	24.00	-	110.06	110.06	0.00	76.11	44.16	31.95	7.00	5.00	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.52	
11.03.16	24.00	-	110.10	110.10	-	76.09	44.05	32.04	7.00	5.00	3.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.53	
12.03.16	24.00	-	110.62	110.62	0.00	76.61	44.38	32.23	7.00	5.00	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.57	
13.03.16	24.00	-	110.45	110.45	0.00	76.37	44.29	32.08	7.00	5.00	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.55	
14.03.16	24.00	-	110.47	110.47	0.00	77.11	44.47	32.64	7.00	5.00	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.61	
15.03.16	24.00	-	111.63	111.63	0.00	78.62	45.21	33.41	7.00	5.00	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.73	
16.03.16	24.00	-	110.85	110.85	-	77.37	44.66	32.71	7.00	5.00	3.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.63	
17.03.16	24.00	-	111.66	111.66	0.00	77.15	45.20	31.95	7.00	5.00	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.57	
18.03.16	24.00	-	109.62	109.62	0.00	78.32	45.19	33.13	7.00	5.00	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.63	
19.03.16	24.00	-	108.78	108.78	0.00	78.57	44.73	33.84	7.00	5.00	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.68	
20.03.16	24.00	-	109.39	109.39	0.00	79.82	45.15	34.67	7.00	5.00	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.79	
21.03.16	24.00	-	110.30	110.30	0.00	80.42	45.52	34.90	7.00	5.00	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.86	
22.03.16	24.00	-	109.49	109.49	-	79.60	45.13	34.47	7.00	5.00	3.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.78	
23.03.16	24.00	-	109.49	109.49	-	79.60	45.13	34.47	7.00	5.00	3.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.78	
24.00	-	-	110.15	110.14	0.01	79.06	45.03	34.03	7.00	5.00	3.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.75	
Итого	696.00	-	3194.37	3194.15	0.22	-	-	-	-	-	108.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.75	
Показание счетчиков на момент снятия данных:	24.02.16 10:00	24.03.16 05:00	M1(Г)	M2(Г)	M3(Г)	M4(Г)	V3(кв3)	V4(кв3)	Q С/О (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб-ч	Qвс.изл.	Qвс.гвс.	Q.общ.	Qвс.изл.	Qвс.гвс.	Q.общ.	Qвс.изл.	Qвс.гвс.	Q.общ.	Qвс.изл.	Qвс.гвс.	Q.общ.	Qвс.изл.	Qвс.гвс.	Q.общ.	Qвс.изл.	Qвс.гвс.	Q.общ.
Период расчета по среднему:	24.02.16 10:00	24.03.16 05:00	5990.94	5997.24	0.00	-	-	-	862.26	78.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108.78

Копируется на температуру холодной воды  
 Итого по приборам учета:  
 с учетом корректировок

0,25 °C = 0,00 Гкал:  
 108,78 Гкал:  
 КВт.ч.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
 [Подпись]

«ДомТехник»  
 Для отчетов  
 [Подпись]

Финанс «Энерджи»  
 30 MAR 2016