Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9189 | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 29 / СЦО | Строит.Адрес: Ивановская 29 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207263-ч(с)-0316.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207263 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,25

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,395 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 118,56 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.16	24,00	-	176,92	176,92	0,00	78,23	47,98	30,25	7,00	5,00	5,36	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,36
25.02.16	24,00	-	177,27	177,27	0,00	78,30	48,10	30,20	7,00	5,00	5,36	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,36
26.02.16	24,00	-	140,85	140,91	-0,06	75,94	42,01	33,94	7,00	5,00	4,77	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	4,77
27.02.16	24,00	-	140,85	140,91	-0,06	75,94	42,01	33,94	7,00	5,00	4,77	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	4,77
28.02.16	24,00	-	140,85	140,91	-0,06	75,94	42,01	33,94	7,00	5,00	4,77	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	4,77
29.02.16	24,00	-	120,20	120,80	-0,60	77,04	44,63	32,41	7,00	5,00	3,90	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,90
01.03.16	24,00	-	148,74	148,74	0,00	77,18	43,15	34,03	7,00	5,00	5,06	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,06
02.03.16	24,00	-	138,55	138,55	0,00	77,55	41,79	35,76	7,00	5,00	4,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,96
03.03.16	24,00	-	137,12	137,36	-0,24	77,57	41,27	36,30	7,00	5,00	4,98	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,98
04.03.16	24,00	-	134,15	134,86	-0,71	77,21	40,62	36,59	7,00	5,00	4,91	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,91
05.03.16	24,00	-	132,45	132,45	0,00	77,42	40,43	36,99	7,00	5,00	4,90	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,90
06.03.16	24,00	-	136,64	136,64	0,00	77,90	41,35	36,55	7,00	5,00	5,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,00
07.03.16	24,00	-	138,30	138,30	0,00	78,56	42,26	36,30	7,00	5,00	5,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,02
08.03.16	24,00	-	138,78	138,78	0,00	77,87	42,55	35,32	7,00	5,00	4,90	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,90
09.03.16	24,00	-	138,43	138,43	0,00	74,74	41,61	33,13	7,00	5,00	4,59	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,59
10.03.16	24,00	-	140,19	140,19	0,00	73,17	41,33	31,84	7,00	5,00	4,46	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,46
11.03.16	24,00	-	140,69	140,69	0,00	73,57	41,54	32,03	7,00	5,00	4,51	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,51
12.03.16	24,00	-	139,89	139,89	0,00	73,15	41,19	31,96	7,00	5,00	4,47	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,47
13.03.16	24,00	-	139,90	139,90	0,00	73,42	41,24	32,18	7,00	5,00	4,50	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,50
14.03.16	24,00	-	139,70	139,70	0,00	73,40	41,32	32,08	7,00	5,00	4,48	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,48
15.03.16	24,00	-	138,50	138,50	0,00	73,46	41,12	32,34	7,00	5,00	4,48	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,48
16.03.16	24,00	-	138,07	138,07	0,00	73,04	40,61	32,43	7,00	5,00	4,48	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,48
17.03.16	24,00	-	137,17	137,17	0,00	73,00	40,35	32,65	7,00	5,00	4,48	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,48
18.03.16	24,00	-	135,32	135,32	0,00	73,43	40,03	33,40	7,00	5,00	4,52	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,52
19.03.16	24,00	-	135,73	135,73	0,00	74,62	40,71	33,91	7,00	5,00	4,61	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,61
20.03.16	24,00	-	137,21	137,21	0,00	76,55	41,37	35,18	7,00	5,00	4,83	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,83
21.03.16	24,00	-	140,73	140,73	0,00	77,25	41,57	35,68	7,00	5,00	5,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,02
22.03.16	24,00	-	140,90	140,90	0,00	78,57	41,86	36,71	7,00	5,00	5,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,18
23.03.16	24,00	-	140,48	140,48	0,00	78,32	42,18	36,14	7,00	5,00	5,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,08
Среднее	24,00	-	140,85	140,91	-0,06	75,94	42,01	33,94	7,00	5,00	4,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,77
Итого	696,00		4084,57	4086,30	-1,73						138,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	138,34

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.16 03:00	20892,39	20861,45	0,00	-	0,00	-	628,86	-	-
	24.02.16 03:00	20892,39	20861,45	0,00	-	0,00	-	628,86	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,25 C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **138,34** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
(подпись потребителя)

Наладить работу системы отопления
Отрегулировать температуру

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» 30 МАР 2016 г.
печать энергосбыта