Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9212 | Телефон: | Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 30 / СЦО | Строит.Адрес: Ивановская 30 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206177-ч(с)-0316.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 206177 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,25

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,185 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 115,5 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.16	24,00	-	128,33	128,33	0,00	76,31	44,37	31,94	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,10
25.02.16	24,00	-	133,70	133,70	0,00	75,76	44,24	31,52	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,22
26.02.16	24,00	-	134,37	134,37	0,00	75,28	44,04	31,24	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,20
27.02.16	24,00	-	135,05	135,05	0,00	75,70	44,23	31,47	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,25
28.02.16	24,00	-	133,54	133,54	0,00	75,26	43,89	31,37	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,19
29.02.16	24,00	-	123,37	123,37	0,00	75,34	42,77	32,57	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,02
01.03.16	24,00	-	126,13	126,13	0,00	75,42	42,77	32,65	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,12
02.03.16	24,00	-	131,77	131,77	0,00	75,19	43,30	31,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,21
03.03.16	24,00	-	131,51	131,51	0,00	75,46	43,43	32,03	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,21
04.03.16	24,00	-	132,54	132,54	0,00	75,93	43,93	32,00	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,24
05.03.16	24,00	-	133,13	133,13	0,00	76,69	44,63	32,06	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,27
06.03.16	24,00	-	132,73	132,73	0,00	76,17	44,67	31,50	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,18
07.03.16	24,00	-	132,43	132,43	0,00	73,17	43,41	29,76	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,94
08.03.16	24,00	-	132,58	132,58	0,00	71,54	42,70	28,84	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,82
09.03.16	24,00	-	132,65	132,65	0,00	71,92	43,02	28,90	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,84
10.03.16	24,00	-	132,77	132,77	0,00	71,51	42,86	28,65	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,81
11.03.16	24,00	-	132,67	132,67	0,00	71,73	43,00	28,73	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,81
12.03.16	24,00	-	132,77	132,77	0,00	71,74	43,12	28,62	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,80
13.03.16	24,00	-	132,35	132,35	0,00	71,82	43,12	28,70	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,80
14.03.16	24,00	-	132,26	132,26	0,00	71,39	42,73	28,66	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,79
15.03.16	24,00	-	132,27	132,27	0,00	71,33	42,56	28,77	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,81
16.03.16	24,00	-	132,13	132,13	0,00	71,79	42,60	29,19	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,86
17.03.16	24,00	-	132,39	132,39	0,00	72,84	43,38	29,46	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,90
18.03.16	24,00	-	132,28	132,28	0,00	74,75	44,06	30,69	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,06
19.03.16	24,00	-	132,05	132,05	0,00	75,38	43,88	31,50	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,16
20.03.16	24,00	-	132,05	132,05	0,00	76,74	44,34	32,40	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,28
21.03.16	24,00	-	132,10	132,10	0,00	76,49	44,44	32,05	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,24
22.03.16	24,00		132,07	132,07	-	76,20	44,22	31,98	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,23
23.03.16	24,00		132,07	132,07	-	76,20	44,22	31,98	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,23
Среднее	24,00	-	131,93	131,93	-	74,31	43,58	30,73	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,05
Итого	696,00		3826,05	3826,05	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	117,58

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.10.15 03:00	56611,54	56658,94	-	-	-	-	1711,07	-	-
	24.10.15 03:00	56611,54	56658,94	-	-	-	-	1711,07	-	-

Период расчета по среднему: сутрк;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,25 °С = 0,00 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **117,58** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

подпись потребителя

/_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
30 МАР 2016
«____» _____ г.

печать энергосбыта