Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 36 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9210.038.1
Строит.Адрес: Ивановская 36
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208796

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208796-ч(с)-0316.txt
Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв, гр.С= 0,25

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,7 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 106,5 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.16	24,00	-	103,13	103,13	0,00	80,21	46,38	33,83	7,00	5,00	3,49										0,00			3,49
25.02.16	24,00	-	103,21	103,21	0,00	79,55	46,11	33,44	7,00	5,00	3,46										0,00			3,46
26.02.16	24,00	-	103,71	103,71	0,00	79,10	45,87	33,23	7,00	5,00	3,45										0,00			3,45
27.02.16	24,00	-	104,33	104,33	0,00	79,43	45,79	33,64	7,00	5,00	3,51										0,00			3,51
28.02.16	24,00	-	103,79	103,79	0,00	79,09	45,44	33,65	7,00	5,00	3,50										0,00			3,50
29.02.16	24,00	-	103,69	103,69	0,00	79,51	45,59	33,92	7,00	5,00	3,52										0,00			3,52
01.03.16	24,00	-	103,45	103,45	0,00	79,52	45,36	34,16	7,00	5,00	3,54										0,00			3,54
02.03.16	24,00	-	103,50	103,50	0,00	79,18	45,06	34,12	7,00	5,00	3,53										0,00			3,53
03.03.16	24,00	-	103,40	103,40	0,00	79,43	45,19	34,24	7,00	5,00	3,54										0,00			3,54
04.03.16	24,00	-	104,24	104,24	0,00	79,92	45,72	34,20	7,00	5,00	3,57										0,00			3,57
05.03.16	24,00	-	104,50	104,50	0,00	80,65	46,54	34,11	7,00	5,00	3,57										0,00			3,57
06.03.16	24,00	-	104,18	104,18	0,00	79,86	46,41	33,45	7,00	5,00	3,49										0,00			3,49
07.03.16	24,00	-	104,03	104,03	0,00	76,59	45,26	31,33	7,00	5,00	3,26										0,00			3,26
08.03.16	24,00	-	104,12	104,12	0,00	75,04	44,78	30,26	7,00	5,00	3,15										0,00			3,15
09.03.16	24,00	-	104,06	104,06	0,00	75,43	45,12	30,31	7,00	5,00	3,16										0,00			3,16
10.03.16	24,00	-	104,07	104,07	0,00	75,00	44,89	30,11	7,00	5,00	3,13										0,00			3,13
11.03.16	24,00	-	103,98	103,98	0,00	75,27	44,98	30,29	7,00	5,00	3,15										0,00			3,15
12.03.16	24,00	-	104,22	104,22	0,00	75,25	45,00	30,25	7,00	5,00	3,15										0,00			3,15
13.03.16	24,00	-	103,82	103,82	0,00	75,31	45,04	30,27	7,00	5,00	3,15										0,00			3,15
14.03.16	24,00	-	103,69	103,69	0,00	74,87	44,62	30,25	7,00	5,00	3,14										0,00			3,14
15.03.16	24,00	-	103,62	103,62	0,00	74,87	44,42	30,45	7,00	5,00	3,16										0,00			3,16
16.03.16	24,00	-	103,53	103,53	0,00	75,30	44,35	30,95	7,00	5,00	3,21										0,00			3,21
17.03.16	24,00	-	103,82	103,82	0,00	76,63	45,26	31,37	7,00	5,00	3,26										0,00			3,26
18.03.16	24,00	-	103,64	103,64	0,00	78,57	46,08	32,49	7,00	5,00	3,37										0,00			3,37
19.03.16	24,00	-	103,28	103,28	0,00	79,45	45,91	33,54	7,00	5,00	3,47										0,00			3,47
20.03.16	24,00	-	103,21	103,21	0,00	80,78	46,35	34,43	7,00	5,00	3,56										0,00			3,56
21.03.16	24,00	-	103,23	103,23	0,00	80,44	46,42	34,02	7,00	5,00	3,51										0,00			3,51
22.03.16	24,00		103,24	103,24	-	80,22	46,23	34,00	7,00	5,00	3,51										0,00	-	-	3,51
23.03.16	24,00		103,24	103,24	-	80,22	46,23	34,00	7,00	5,00	3,51										0,00	-	-	3,51
Среднее	24,00	-	103,72	103,72	-	78,09	45,53	32,56	7,00	5,00	3,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,38
Итого	696,00		3007,93	3007,93	0,00						98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	98,00

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,25 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **98,00** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____
подпись потребителя

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
30 МАР 2016
«____» _____ г.