Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9070.038.1 | Телефон: | Узел учета: ТЦ-1 СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 6 / ТЦ-1 СЦО | Строит.Адрес: Ивановская 6 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208797-ч(с)-0316.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208797 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,29

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,48	Gmax= 72	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,48	Gmax= 72	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=1,363 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=408,96 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.16	24,00	-	185,65	185,65	0,00	78,60	45,53	33,07	7,00	5,00	6,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,14
25.02.16	24,00	-	186,80	186,80	0,00	78,93	45,81	33,12	7,00	5,00	6,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,19
26.02.16	24,00	-	186,85	186,85	0,00	78,75	45,69	33,06	7,00	5,00	6,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,18
27.02.16	24,00	-	185,65	185,65	0,00	78,56	45,41	33,15	7,00	5,00	6,16	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,16
28.02.16	24,00	-	186,11	186,11	0,00	78,83	45,57	33,26	7,00	5,00	6,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,20
29.02.16	24,00	-	184,99	184,99	0,00	78,80	45,34	33,46	7,00	5,00	6,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,19
01.03.16	24,00	-	184,61	184,61	0,00	78,89	45,06	33,83	7,00	5,00	6,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,25
02.03.16	24,00	-	183,68	183,68	0,00	78,71	44,33	34,38	7,00	5,00	6,32	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,32
03.03.16	24,00	-	183,09	183,09	0,00	78,73	44,34	34,39	7,00	5,00	6,30	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,30
04.03.16	24,00	-	182,28	182,28	0,00	78,59	44,28	34,31	7,00	5,00	6,26	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,26
05.03.16	24,00	-	183,34	183,34	0,00	78,85	44,80	34,05	7,00	5,00	6,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,25
06.03.16	24,00	-	183,44	183,44	0,00	77,93	44,91	33,02	7,00	5,00	6,06	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,06
07.03.16	24,00	-	184,87	184,87	0,00	75,54	44,29	31,25	7,00	5,00	5,78	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,78
08.03.16	24,00	-	183,41	183,41	0,00	74,05	43,77	30,28	7,00	5,00	5,56	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,56
09.03.16	24,00	-	183,01	183,01	0,00	73,92	43,79	30,13	7,00	5,00	5,52	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,52
10.03.16	24,00	-	183,45	183,45	0,00	73,84	43,71	30,13	7,00	5,00	5,53	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,53
11.03.16	24,00	-	182,56	182,56	0,00	74,02	43,80	30,22	7,00	5,00	5,52	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,52
12.03.16	24,00	-	175,15	175,15	0,00	74,33	44,16	30,17	7,00	5,00	5,28	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,28
13.03.16	24,00	-	182,69	182,69	0,00	74,15	44,22	29,93	7,00	5,00	5,47	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,47
14.03.16	24,00	-	182,48	182,48	0,00	74,77	44,20	30,57	7,00	5,00	5,58	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,58
15.03.16	24,00	-	184,56	184,56	0,00	76,25	44,87	31,38	7,00	5,00	5,79	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,79
16.03.16	24,00	-	185,46	185,46	0,00	76,97	45,42	31,55	7,00	5,00	5,86	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,86
17.03.16	24,00	-	184,27	184,27	0,00	74,97	44,80	30,17	7,00	5,00	5,56	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,56
18.03.16	24,00	-	182,08	182,08	0,00	76,02	44,64	31,38	7,00	5,00	5,72	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,72
19.03.16	24,00	-	179,58	179,58	0,00	76,14	44,15	31,99	7,00	5,00	5,75	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,75
20.03.16	24,00	-	178,80	178,80	0,00	77,47	44,67	32,80	7,00	5,00	5,87	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,87
21.03.16	24,00	-	164,57	164,57	0,00	77,93	44,76	33,17	7,00	5,00	5,46	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,46
22.03.16	24,00		174,32	174,32	-	77,18	44,53	32,65	7,00	5,00	5,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,69
23.03.16	24,00		174,32	174,32	-	77,18	44,53	32,65	7,00	5,00	5,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,69
Среднее	24,00	-	182,14	182,14	-	76,86	44,67	32,19	7,00	5,00	5,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,87
Итого	696,00		5282,06	5282,06	0,00						170,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	170,11

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,29 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **170,11** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ печать потребитель

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ 30 МАР 2016 «___» _____ г.

печать энергосбыта