Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 7 / ТЦ-1 СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9012
Строит.Адрес: Ивановская 7
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207230-ч(с)-0316.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207230
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до _____
Txв, гр.С= 0,29

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: 1,003

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 306,96 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.16	24,00	-	89,92	89,92	0,00	79,95	45,83	34,12	7,00	5,00	3,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,07
25.02.16	24,00	-	90,37	90,37	0,00	80,31	46,37	33,94	7,00	5,00	3,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,07
26.02.16	24,00	-	89,97	89,97	0,00	80,11	46,37	33,74	7,00	5,00	3,04	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,04
27.02.16	24,00	-	89,66	89,66	0,00	79,92	46,16	33,76	7,00	5,00	3,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,03
28.02.16	24,00	-	90,06	90,06	0,00	80,18	46,22	33,96	7,00	5,00	3,06	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,06
29.02.16	24,00	-	89,55	89,55	0,00	80,16	45,91	34,25	7,00	5,00	3,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,07
01.03.16	24,00	-	89,26	89,26	0,00	80,26	45,17	35,09	7,00	5,00	3,13	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,13
02.03.16	24,00	-	89,38	89,38	0,00	80,14	44,63	35,51	7,00	5,00	3,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,18
03.03.16	24,00	-	89,17	89,17	0,00	80,15	44,59	35,56	7,00	5,00	3,17	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,17
04.03.16	24,00	-	89,17	89,17	0,00	80,02	44,65	35,37	7,00	5,00	3,16	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,16
05.03.16	24,00	-	89,55	89,55	0,00	80,26	45,26	35,00	7,00	5,00	3,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,14
06.03.16	24,00	-	89,52	89,52	0,00	79,26	45,18	34,08	7,00	5,00	3,05	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,05
07.03.16	24,00	-	89,73	89,73	0,00	76,80	44,57	32,23	7,00	5,00	2,89	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,89
08.03.16	24,00	-	89,33	89,33	0,00	75,31	44,01	31,30	7,00	5,00	2,80	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,80
09.03.16	24,00	-	89,41	89,41	0,00	75,29	44,17	31,12	7,00	5,00	2,79	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,79
10.03.16	24,00	-	89,29	89,29	0,00	75,32	44,05	31,27	7,00	5,00	2,79	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,79
11.03.16	24,00	-	89,06	89,06	0,00	75,52	44,01	31,51	7,00	5,00	2,81	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,81
12.03.16	24,00	-	89,37	89,37	0,00	75,80	44,58	31,22	7,00	5,00	2,79	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,79
13.03.16	24,00	-	89,29	89,29	0,00	75,59	44,52	31,07	7,00	5,00	2,78	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,78
14.03.16	24,00	-	89,07	89,07	0,00	76,24	44,53	31,71	7,00	5,00	2,83	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,83
15.03.16	24,00	-	89,97	89,97	0,00	77,72	45,00	32,72	7,00	5,00	2,95	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,95
16.03.16	24,00	-	90,60	90,60	0,00	78,38	45,67	32,71	7,00	5,00	2,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,97
17.03.16	24,00	-	90,23	90,23	0,00	76,32	45,19	31,13	7,00	5,00	2,81	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,81
18.03.16	24,00	-	88,63	88,63	0,00	77,47	44,90	32,57	7,00	5,00	2,89	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,89
19.03.16	24,00	-	87,42	87,42	0,00	77,61	44,25	33,36	7,00	5,00	2,92	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,92
20.03.16	24,00	-	87,56	87,56	0,00	78,93	44,83	34,10	7,00	5,00	2,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,99
21.03.16	24,00	-	88,43	88,43	0,00	79,42	45,16	34,26	7,00	5,00	3,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,03
22.03.16	24,00		87,80	87,80	-	78,65	44,75	33,91	7,00	5,00	2,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,98
23.03.16	24,00		87,80	87,80	-	78,65	44,75	33,91	7,00	5,00	2,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,98
Среднее	24,00	-	89,26	89,26	-	78,27	45,01	33,26	7,00	5,00	2,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,97
Итого	696,00		2588,58	2588,58	0,00						86,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	86,15

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,29 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **86,15** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
подпись

АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ГЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
30 МАР 2016
«____» _____ г.
печать энергосбыта