Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9022 | Телефон: | Узел учета: ТЦ-3 СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 7 / ТЦ-3 СЦО | Строит.Адрес: Ивановская 7 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205543-ч(с)-0316.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205543 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,29

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 306,96 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.16	24,00	-	283,55	283,55	0,00	79,04	54,11	24,93	7,00	5,00	7,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			7,08
25.02.16	24,00	-	285,17	285,17	0,00	79,42	54,42	25,00	7,00	5,00	7,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			7,14
26.02.16	24,00	-	285,22	285,22	0,00	79,23	54,21	25,02	7,00	5,00	7,15	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			7,15
27.02.16	24,00	-	283,75	283,75	0,00	79,03	53,88	25,15	7,00	5,00	7,15	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			7,15
28.02.16	24,00	-	284,92	284,92	0,00	79,27	54,56	24,71	7,00	5,00	7,05	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			7,05
29.02.16	24,00	-	283,37	283,37	0,00	79,26	54,25	25,01	7,00	5,00	7,10	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			7,10
01.03.16	24,00	-	284,49	284,49	0,00	79,28	53,43	25,85	7,00	5,00	7,36	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			7,36
02.03.16	24,00	-	286,47	286,47	0,00	79,14	52,98	26,16	7,00	5,00	7,51	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			7,51
03.03.16	24,00	-	286,91	286,91	0,00	79,13	53,18	25,95	7,00	5,00	7,46	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			7,46
04.03.16	24,00	-	285,12	285,12	0,00	79,10	53,30	25,80	7,00	5,00	7,36	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			7,36
05.03.16	24,00	-	284,22	284,22	0,00	79,37	53,73	25,64	7,00	5,00	7,30	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			7,30
06.03.16	24,00	-	283,63	283,63	0,00	78,49	53,57	24,92	7,00	5,00	7,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			7,08
07.03.16	24,00	-	283,73	283,73	0,00	76,06	52,54	23,52	7,00	5,00	6,68	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,68
08.03.16	24,00	-	281,99	281,99	0,00	74,52	51,68	22,84	7,00	5,00	6,45	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,45
09.03.16	24,00	-	282,09	282,09	0,00	74,52	51,79	22,73	7,00	5,00	6,42	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,42
10.03.16	24,00	-	281,94	281,94	0,00	74,55	51,82	22,73	7,00	5,00	6,42	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,42
11.03.16	24,00	-	281,75	281,75	0,00	74,70	51,78	22,92	7,00	5,00	6,47	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,47
12.03.16	24,00	-	283,19	283,19	0,00	75,01	52,14	22,87	7,00	5,00	6,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,49
13.03.16	24,00	-	282,51	282,51	0,00	74,80	52,06	22,74	7,00	5,00	6,43	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,43
14.03.16	24,00	-	282,16	282,16	0,00	75,33	51,98	23,35	7,00	5,00	6,60	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,60
15.03.16	24,00	-	284,97	284,97	0,00	76,78	53,06	23,72	7,00	5,00	6,77	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,77
16.03.16	24,00	-	286,20	286,20	0,00	77,63	53,68	23,95	7,00	5,00	6,86	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,86
17.03.16	24,00	-	284,42	284,42	0,00	75,39	52,52	22,87	7,00	5,00	6,51	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,51
18.03.16	24,00	-	279,75	279,75	0,00	76,58	52,54	24,04	7,00	5,00	6,73	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,73
19.03.16	24,00	-	276,82	276,82	0,00	76,52	51,95	24,57	7,00	5,00	6,81	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,81
20.03.16	24,00	-	277,11	277,11	0,00	78,07	52,76	25,31	7,00	5,00	7,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			7,02
21.03.16	24,00	-	278,15	278,15	0,00	78,37	53,07	25,30	7,00	5,00	7,05	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			7,05
22.03.16	24,00		277,36	277,36	-	77,65	52,59	25,06	7,00	5,00	6,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,96
23.03.16	24,00		277,36	277,36	-	77,65	52,59	25,06	7,00	5,00	6,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,96
Среднее	24,00	-	282,70	282,70	-	77,38	52,97	24,40	7,00	5,00	6,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,91
Итого	696,00		8198,32	8198,32	0,00						200,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	200,37

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,29 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 200,37 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м;

Наладить расчет системы отопления

Отрегулировать температуру обр

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/ дата

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление энергосбыта Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 30 МАР 2016 г.