Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9239 | Телефон: | Узел учета: ТЦ-1 СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 8-77 / ТЦ-1 СЦО | Строит.Адрес: Ивановская 8-77 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205557-ч(с)-0316.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205557 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,29

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв), лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,708 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 239,4 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.16	24,00	-	143,47	143,47	0,00	79,34	44,23	35,11	7,00	5,00	5,04	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,04
25.02.16	24,00	-	150,17	150,17	0,00	79,68	45,33	34,35	7,00	5,00	5,16	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,16
26.02.16	24,00	-	149,27	149,27	0,00	79,48	45,21	34,27	7,00	5,00	5,12	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,12
27.02.16	24,00	-	149,25	149,25	0,00	79,28	44,80	34,48	7,00	5,00	5,15	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,15
28.02.16	24,00	-	149,76	149,76	0,00	79,57	45,03	34,54	7,00	5,00	5,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,18
29.02.16	24,00	-	149,06	149,06	0,00	79,52	44,76	34,76	7,00	5,00	5,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,18
01.03.16	24,00	-	148,47	148,47	0,00	79,63	44,44	35,19	7,00	5,00	5,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,23
02.03.16	24,00	-	147,89	147,89	0,00	79,55	44,06	35,49	7,00	5,00	5,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,25
03.03.16	24,00	-	147,69	147,69	0,00	79,56	44,26	35,30	7,00	5,00	5,21	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,21
04.03.16	24,00	-	148,63	148,63	0,00	79,42	44,51	34,91	7,00	5,00	5,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,19
05.03.16	24,00	-	149,68	149,68	0,00	79,67	45,03	34,64	7,00	5,00	5,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,19
06.03.16	24,00	-	149,56	149,56	0,00	78,66	44,87	33,79	7,00	5,00	5,06	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,06
07.03.16	24,00	-	149,79	149,79	0,00	76,18	44,03	32,15	7,00	5,00	4,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,82
08.03.16	24,00	-	143,20	143,20	0,00	74,74	42,97	31,77	7,00	5,00	4,55	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,55
09.03.16	24,00	-	143,76	143,37	0,39	74,75	43,12	31,63	7,00	5,00	4,56	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,56
10.03.16	24,00	-	147,67	147,42	0,25	74,79	43,49	31,30	7,00	5,00	4,64	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,64
11.03.16	24,00	-	149,32	149,32	0,00	74,99	43,65	31,34	7,00	5,00	4,68	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,68
12.03.16	24,00	-	148,83	148,83	0,00	75,24	43,85	31,39	7,00	5,00	4,68	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,68
13.03.16	24,00	-	147,97	147,97	0,00	75,03	43,73	31,30	7,00	5,00	4,63	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,63
14.03.16	24,00	-	141,42	141,42	0,00	75,71	42,99	32,72	7,00	5,00	4,63	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,63
15.03.16	24,00	-	145,89	145,89	0,00	77,18	43,92	33,26	7,00	5,00	4,86	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,86
16.03.16	24,00	-	145,74	145,74	0,00	77,79	44,34	33,45	7,00	5,00	4,88	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,88
17.03.16	24,00	-	144,60	144,60	0,00	75,79	43,58	32,21	7,00	5,00	4,66	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,66
18.03.16	24,00	-	148,35	148,35	0,00	76,91	44,16	32,75	7,00	5,00	4,86	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,86
19.03.16	24,00	-	139,72	139,72	0,00	77,04	42,86	34,18	7,00	5,00	4,78	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,78
20.03.16	24,00	-	140,13	140,13	0,00	78,33	43,32	35,01	7,00	5,00	4,91	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,91
21.03.16	24,00	-	146,99	146,99	0,00	78,82	44,24	34,58	7,00	5,00	5,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,08
22.03.16	24,00	-	147,73	147,73	0,00	78,66	44,39	34,27	7,00	5,00	5,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,07
23.03.16	24,00	-	144,65	144,65	0,00	78,71	44,04	34,67	7,00	5,00	5,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,02
Среднее	24,00	-	146,85	146,83	0,02	77,72	44,11	33,61	7,00	5,00	4,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,94
Итого	696,00		4258,66	4258,02	0,64						143,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	143,25

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.16 02:00	29603,83	29621,93	0,00	-	0,00	-	991,50	-	-
	24.03.16 04:00	33868,76	33886,22	0,00	-	0,00	-	1134,96	-	-

Период расчета по среднему: суток.
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,29 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **143,25** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел организации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
30 МАР 2016
«___» _____ г.