

Отчет о теплопотреблении по приборам УЛТЗ за март 2016

Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 10-1, ТП-1 СПО
 Договор: 31502
 Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"

Установленные приборы: Вычислитель: СПТ-941 № 31169
 расходомер VA2305M 50
 Подающий тр. VA2305M 50
 Обратн.тр. VA2305M 50

Гм1н Приборы УЛТЗ поверены до Гм2х
 Терморобор. КТПП-05
 Преобр. давления КТПП-05
Тхв=0 С

ТР. Подпитки
 ТР.цирк. ГВС
 ТР-д. ГВС

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q = M1 * (h1 - хв) - M2 * (h2 - хв)$ лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qдент. = Qдент.пот. = Qгвс =

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qгвс.ср = Qгвс.ср =

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gдент. = Gдент.пот. = Gгвс =

Фактические нагрузки: Gот ф. = т/сут Gгвс ф. = т/сут Qот.ф. = Гкал/мес Qот.ср.ф. = Гкал/сут

Константные значения: P1 = P2 = P3 = P4 = T1 = T2 = T3 = T4 = T5 =

Дата	часы	Подающий трубопровод				Обратный трубопровод			
		Т1	С	Р1	Г1	Q2	Г2	Р2	Т2
23.02.16	24	63,96	268,782	45,21	265,713	265,713	265,713	45,21	268,782
24.02.16	24	66,19	268,439	46,12	265,197	265,197	265,197	46,12	268,439
25.02.16	24	67,09	269,449	46,91	266,074	266,074	266,074	46,91	269,449
26.02.16	24	63,32	276,426	44,96	272,988	272,988	272,988	44,96	276,426
27.02.16	24	64,68	279,950	45,53	276,884	276,884	276,884	45,53	279,950
28.02.16	24	65,71	280,255	46,28	276,443	276,443	276,443	46,28	280,255
01.03.16	24	69,89	279,541	48,44	276,107	276,107	276,107	48,44	279,541
02.03.16	24	68,65	279,572	47,35	276,011	276,011	276,011	47,35	279,572
03.03.16	24	67,88	280,306	47,30	277,196	277,196	277,196	47,30	280,306
04.03.16	24	64,96	280,105	45,90	276,889	276,889	276,889	45,90	280,105
05.03.16	24	60,60	280,918	43,91	277,680	277,680	277,680	43,91	280,918
06.03.16	24	60,22	279,625	43,63	276,391	276,391	276,391	43,63	279,625
08.03.16	24	59,10	279,692	43,09	276,388	276,388	276,388	43,09	279,692
09.03.16	24	57,03	279,830	42,10	276,342	276,342	276,342	42,10	279,830
10.03.16	24	59,76	279,075	43,38	275,579	275,579	275,579	43,38	279,075
11.03.16	24	60,69	276,819	43,82	273,258	273,258	273,258	43,82	276,819
12.03.16	24	55,87	278,526	41,38	274,869	274,869	274,869	41,38	278,526
13.03.16	24	57,12	278,519	41,84	274,818	274,818	274,818	41,84	278,519
14.03.16	24	59,44	277,568	42,95	274,818	274,818	274,818	42,95	277,568
15.03.16	24	58,39	278,131	42,31	274,389	274,389	274,389	42,31	278,131
16.03.16	24	56,76	277,880	41,50	274,083	274,083	274,083	41,50	277,880
17.03.16	24	57,55	278,439	42,20	274,578	274,578	274,578	42,20	278,439
18.03.16	24	61,76	277,380	44,04	274,578	274,578	274,578	44,04	277,380
19.03.16	24	65,69	277,166	46,00	273,364	273,364	273,364	46,00	277,166
20.03.16	24	67,78	276,625	47,03	272,697	272,697	272,697	47,03	276,625
21.03.16	24	65,89	277,163	46,19	273,264	273,264	273,264	46,19	277,163
22.03.16	24	67,73	277,126	47,25	273,291	273,291	273,291	47,25	277,126
Среднее	24,00	62,84	277,659	44,74	274,158	274,158	274,158	44,74	277,659
Итого	696,0		8052,100	0,000	7950,582	7950,582	7950,582	0,000	8052,100

Ориентировочно до конца месяца (+)
 Корректировка за прошлый месяц (-)
Итого за март 2016: 2496,573 1885,706 8662,967 2461,911 1863,687 8548,805 34,662 22,019 114,161 47,72 37,62 160,89

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	Г1,т	Q1,т.кал	Г2,т	Q2,т.кал	Г4,т	Q4,т.кал	Показания ГВС
03.06.15 11:00	229930,701	-	227073,047	-	-	-	-
03.06.15 11:00	229930,701	-	227073,047	-	2857,693	4635,165	4635,165

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды хвв= °C
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Гкал
 Ккал

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 Филиала «Невский» ОАО «ТЭК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 8.03.2016
 Дата