ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502
Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 10-1, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-941 № 31202

	расходомер				
Подающий тр.	VA2305M 50	Gmin	Приборы УУТЭ поверены до _____ Gmax	Термопреобр.	**Тхв=0 С**
Обратн.тр.	VA2305M 50			КТПТР-05	Преобр. давления
тр-д. ГВС				КТПТР-05	
тр.цирк. ГВС					
Тр. Подпитки					

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:**
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.02.16	24	-	63,61	-	169,706	-	-	37,97	-	170,208	-	25,64	-0,502	-	-	-	4,362
24.02.16	24	-	65,78	-	169,376	-	-	38,50	-	169,957	-	27,28	-0,581	-	-	-	4,632
25.02.16	24	-	66,66	-	175,204	-	-	39,53	-	175,761	-	27,13	-0,557	-	-	-	4,765
26.02.16	24	-	62,95	-	185,575	-	-	38,81	-	186,208	-	24,14	-0,633	-	-	-	4,492
27.02.16	24	-	64,29	-	185,404	-	-	39,11	-	186,199	-	25,18	-0,795	-	-	-	4,682
28.02.16	24	-	65,32	-	185,267	-	-	39,53	-	186,044	-	25,79	-0,777	-	-	-	4,791
29.02.16	24	-	69,47	-	184,864	-	-	41,16	-	185,548	-	28,31	-0,683	-	-	-	5,247
01.03.16	24	-	70,25	-	184,341	-	-	41,26	-	185,038	-	28,99	-0,697	-	-	-	5,357
02.03.16	24	-	68,23	-	184,321	-	-	40,31	-	185,077	-	27,92	-0,756	-	-	-	5,159
03.03.16	24	-	67,48	-	184,704	-	-	40,35	-	185,460	-	27,12	-0,756	-	-	-	5,023
04.03.16	24	-	64,59	-	184,483	-	-	39,42	-	185,230	-	25,16	-0,747	-	-	-	4,655
05.03.16	24	-	60,30	-	184,914	-	-	38,06	-	185,705	-	22,24	-0,791	-	-	-	4,124
06.03.16	24	-	59,89	-	183,883	-	-	37,86	-	184,840	-	22,03	-0,957	-	-	-	4,063
07.03.16	24	-	58,79	-	183,816	-	-	37,46	-	184,742	-	21,33	-0,925	-	-	-	3,932
08.03.16	24	-	57,61	-	183,719	-	-	37,12	-	184,544	-	20,48	-0,824	-	-	-	3,776
09.03.16	24	-	56,74	-	183,715	-	-	36,86	-	184,609	-	19,88	-0,894	-	-	-	3,664
10.03.16	24	-	59,48	-	186,814	-	-	38,02	-	187,778	-	21,46	-0,964	-	-	-	4,021
11.03.16	24	-	60,37	-	188,086	-	-	38,46	-	188,847	-	21,90	-0,761	-	-	-	4,133
12.03.16	24	-	55,61	-	188,749	-	-	36,78	-	189,572	-	18,83	-0,822	-	-	-	3,566
13.03.16	24	-	56,79	-	188,414	-	-	37,06	-	189,366	-	19,73	-0,951	-	-	-	3,730
14.03.16	24	-	59,12	-	187,604	-	-	37,82	-	188,463	-	21,30	-0,859	-	-	-	4,009
15.03.16	24	-	58,08	-	187,836	-	-	37,25	-	188,623	-	20,83	-0,786	-	-	-	3,925
16.03.16	24	-	56,46	-	187,380	-	-	36,64	-	188,231	-	19,82	-0,851	-	-	-	3,726
17.03.16	24	-	57,23	-	187,647	-	-	37,24	-	188,463	-	19,99	-0,817	-	-	-	3,764
18.03.16	24	-	61,37	-	187,055	-	-	38,58	-	187,749	-	22,79	-0,694	-	-	-	4,275
19.03.16	24	-	65,29	-	186,846	-	-	39,91	-	187,530	-	25,38	-0,684	-	-	-	4,755
20.03.16	24	-	67,36	-	186,380	-	-	40,66	-	187,054	-	26,70	-0,674	-	-	-	4,990
21.03.16	24	-	65,51	-	186,500	-	-	40,06	-	187,207	-	25,45	-0,707	-	-	-	4,758
22.03.16	24	-	67,32	-	186,501	-	-	40,74	-	187,127	-	26,59	-0,626	-	-	-	4,971
Среднее	24,00	-	62,48	-	184,452	-	-	38,71	-	185,213	-	23,77	-0,761	-	-	-	4,391
Итого	696,0				5349,106	0,000				5371,179	0,000		-22,073	0,00	0,00	0,00	127,34
Ориентировочно до конца месяца(+)					1682,110					1688,606			-6,496				40,16
Корректировка за прошлый месяц (-)					1190,854					1194,289			-3,435				31,39
Итого за март 2016 :					5840,362					5865,496			-25,134				136,11

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
17.12.14 13:00	48334,074	-	47964,476	-	-	-	1123,963	
17.12.14 13:00	48334,074	-	47964,476	-	-	-	1123,963	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ 'С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
Отдел расчетов и анализа
теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Дата 28.03.2016