

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за март 2016**

Абонент: ООО "ЖКК-2 Невского района"  
 Договор: 31502-4  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 20, СЦО

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная  
**СЦО**

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 48406

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до \_\_\_\_\_

Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

КТПТР-05

КТПТР-05

Расчетный алгоритм: зима:  $Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)$  лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.02.16	24	-	65,56	10,20	76,090	-	-	42,33	5,60	76,090	-	23,23	0,000	0,00	0,00	0,00	1,773
24.02.16	24	-	64,17	10,20	75,940	-	-	41,58	5,60	75,910	-	22,59	0,030	0,00	0,00	0,00	1,721
25.02.16	24	-	65,86	10,20	76,670	-	-	42,39	5,60	76,670	-	23,47	0,000	0,00	0,00	0,00	1,803
26.02.16	24	-	65,92	10,20	77,070	-	-	42,66	5,60	77,050	-	23,26	0,020	0,00	0,00	0,00	1,795
27.02.16	24	-	65,90	10,20	77,100	-	-	42,40	5,60	77,100	-	23,50	0,000	0,00	0,00	0,00	1,817
28.02.16	24	-	67,67	10,20	76,980	-	-	43,25	5,60	76,970	-	24,42	0,010	0,00	0,00	0,00	1,887
29.02.16	24	-	68,75	10,20	77,090	-	-	43,71	5,60	77,090	-	25,04	0,000	0,00	0,00	0,00	1,934
01.03.16	24	-	70,06	10,20	77,150	-	-	44,23	5,60	77,150	-	25,83	0,000	0,00	0,00	0,00	1,997
02.03.16	24	-	68,23	10,20	77,240	-	-	43,15	5,60	77,240	-	25,08	0,000	0,00	0,00	0,00	1,941
03.03.16	24	-	69,36	10,20	77,260	-	-	43,92	5,60	77,260	-	25,44	0,000	0,00	0,00	0,00	1,972
04.03.16	24	-	67,00	10,20	77,420	-	-	43,13	5,60	77,410	-	23,87	0,010	0,00	0,00	0,00	1,854
05.03.16	24	-	62,99	10,20	77,290	-	-	41,43	5,60	77,280	-	21,56	0,010	0,00	0,00	0,00	1,672
06.03.16	24	-	59,48	10,20	77,190	-	-	39,92	5,60	77,180	-	19,56	0,010	0,00	0,00	0,00	1,515
07.03.16	24	-	56,95	10,20	77,150	-	-	38,61	5,60	77,150	-	18,34	0,000	0,00	0,00	0,00	1,419
08.03.16	24	-	55,81	10,20	77,040	-	-	38,06	5,60	77,040	-	17,75	0,000	0,00	0,00	0,00	1,371
09.03.16	24	-	56,88	10,20	77,020	-	-	38,61	5,60	77,020	-	18,27	0,000	0,00	0,00	0,00	1,410
10.03.16	24	-	57,70	10,20	77,240	-	-	39,02	5,60	77,240	-	18,68	0,000	0,00	0,00	0,00	1,446
11.03.16	24	-	58,10	10,20	77,240	-	-	39,30	5,60	77,240	-	18,80	0,000	0,00	0,00	0,00	1,456
12.03.16	24	-	58,01	10,20	77,160	-	-	39,32	5,60	77,160	-	18,69	0,000	0,00	0,00	0,00	1,447
13.03.16	24	-	57,59	10,20	77,250	-	-	39,27	5,60	77,250	-	18,32	0,000	0,00	0,00	0,00	1,421
14.03.16	24	-	58,93	10,20	77,190	-	-	39,71	5,60	77,190	-	19,22	0,000	0,00	0,00	0,00	1,489
15.03.16	24	-	59,97	10,20	77,210	-	-	40,20	5,60	77,200	-	19,77	0,010	0,00	0,00	0,00	1,531
16.03.16	24	-	57,75	10,20	77,210	-	-	39,31	5,60	77,200	-	18,44	0,010	0,00	0,00	0,00	1,430
17.03.16	24	-	56,50	10,20	77,210	-	-	38,76	5,60	77,210	-	17,74	0,000	0,00	0,00	0,00	1,374
18.03.16	24	-	63,13	10,20	77,240	-	-	41,25	5,60	77,240	-	21,88	0,000	0,00	0,00	0,00	1,692
19.03.16	24	-	67,89	10,20	77,300	-	-	43,37	5,60	77,300	-	24,52	0,000	0,00	0,00	0,00	1,899
20.03.16	24	-	69,87	10,20	77,300	-	-	44,22	5,60	77,280	-	25,65	0,020	0,00	0,00	0,00	1,988
21.03.16	24	-	67,52	10,20	77,200	-	-	43,44	5,60	77,190	-	24,08	0,010	0,00	0,00	0,00	1,867
22.03.16	24	-	66,81	10,20	72,960	-	-	42,13	5,60	72,960	-	24,68	0,000	0,00	0,00	0,00	1,800
Среднее	24,00	-	63,12	10,20	76,945	-	-	41,33	5,60	76,940	-	21,78	0,005	-	-	-	1,680
Итого	696,0				2231,410	0,000				2231,270	0,000		0,140	0,00	0,00	0,00	48,72

Ориентировочно до конца месяца(+)

689,683

689,631

0,051

15,49

Корректировка за прошлый месяц (-)

535,000

534,930

0,070

12,26

**Итого за март 2016 :**

2386,093

2385,971

0,121

51,95

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.02.16 01:00	10746,000	-	10746,350	-	0,000	0,000	237,710	
23.03.16 00:00	12974,350	-	12974,560	-	0,000	0,000	286,352	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды  $t_{хв} =$  \_\_\_\_\_ °С  
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета \_\_\_\_\_ ГкалГлавный инженер  
 (по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж»  
**ДЛЯ ОТЧЕТОВ**

Дирекция по сбыту тепловой энергии  
 филиала «Невский» ОАО «ТЭК-1»  
 Отдел расчетов и анализа  
 теплотребления  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ К СЛОВНО**  
 по заявке до получения ККТА допуска УУ  
 Дата \_\_\_\_\_ 28.03.2016