

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-4
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 22, ТЦ-4 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 44897
расходомерПодающий тр. ПРЭМ 40
Обратн.тр. ПРЭМ 40тр-д. ГВС
тр.цирк. ГВС
Тр. Подпитки

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmin

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв=0 С

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето:Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Qот=$ $Qвент.=$ $Qтех.пот.=$ $Qгвс=$ Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, $Qтех.гвс.ср=$ $Qгвс.ср=$ Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, $Gот=$ $Gвент.=$ $Gтех.пот.=$ $Gгвс=$ $Gгвс.м=$ Фактические нагрузки: $Gот.ф.=$ т/сут $Gгвс.ф.=$ т/сут $Qот.ф.=$ Гкал/мес $Qот.ср.ф.=$ Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.02.16	24	-	65,46	10,30	169,590	-	-	45,64	5,60	169,590	-	19,82	0,000	0,00	0,00	0,00	3,370
24.02.16	24	-	64,19	10,30	169,260	-	-	44,98	5,60	169,260	-	19,21	0,000	0,00	0,00	0,00	3,262
25.02.16	24	-	65,55	10,30	170,640	-	-	45,69	5,60	170,640	-	19,86	0,000	0,00	0,00	0,00	3,401
26.02.16	24	-	65,89	10,30	171,520	-	-	46,07	5,60	171,520	-	19,82	0,000	0,00	0,00	0,00	3,411
27.02.16	24	-	65,70	10,30	171,560	-	-	45,84	5,60	171,560	-	19,86	0,000	0,00	0,00	0,00	3,421
28.02.16	24	-	67,52	10,30	171,010	-	-	46,72	5,60	171,010	-	20,80	0,000	0,00	0,00	0,00	3,564
29.02.16	24	-	68,62	10,30	171,150	-	-	47,21	5,60	171,150	-	21,41	0,000	0,00	0,00	0,00	3,675
01.03.16	24	-	69,96	10,30	171,250	-	-	47,72	5,60	171,250	-	22,24	0,000	0,00	0,00	0,00	3,821
02.03.16	24	-	68,13	10,30	171,550	-	-	46,77	5,60	171,550	-	21,36	0,000	0,00	0,00	0,00	3,674
03.03.16	24	-	69,21	10,30	171,710	-	-	47,35	5,60	171,710	-	21,86	0,000	0,00	0,00	0,00	3,767
04.03.16	24	-	67,05	10,30	171,940	-	-	46,61	5,60	171,940	-	20,44	0,000	0,00	0,00	0,00	3,527
05.03.16	24	-	63,06	10,30	171,750	-	-	44,78	5,60	171,750	-	18,28	0,000	0,00	0,00	0,00	3,149
06.03.16	24	-	59,54	10,30	171,120	-	-	42,96	5,60	171,120	-	16,58	0,000	0,00	0,00	0,00	2,848
07.03.16	24	-	56,96	10,30	171,110	-	-	41,44	5,60	171,110	-	15,52	0,000	0,00	0,00	0,00	2,665
08.03.16	24	-	55,71	10,30	170,800	-	-	40,72	5,60	170,800	-	14,99	0,000	0,00	0,00	0,00	2,572
09.03.16	24	-	56,76	10,30	170,320	-	-	41,28	5,60	170,320	-	15,48	0,000	0,00	0,00	0,00	2,648
10.03.16	24	-	57,56	10,30	170,520	-	-	41,60	5,60	170,520	-	15,96	0,000	0,00	0,00	0,00	2,732
11.03.16	24	-	58,10	10,30	170,530	-	-	41,82	5,60	170,530	-	16,28	0,000	0,00	0,00	0,00	2,787
12.03.16	24	-	57,91	10,30	170,300	-	-	41,74	5,60	170,300	-	16,17	0,000	0,00	0,00	0,00	2,764
13.03.16	24	-	57,59	10,30	170,570	-	-	41,73	5,60	170,570	-	15,86	0,000	0,00	0,00	0,00	2,715
14.03.16	24	-	58,72	10,30	170,390	-	-	42,08	5,60	170,390	-	16,64	0,000	0,00	0,00	0,00	2,846
15.03.16	24	-	59,92	10,30	170,620	-	-	42,66	5,60	170,620	-	17,26	0,000	0,00	0,00	0,00	2,957
16.03.16	24	-	57,83	10,30	170,360	-	-	41,75	5,60	170,360	-	16,08	0,000	0,00	0,00	0,00	2,747
17.03.16	24	-	56,36	10,30	170,240	-	-	41,09	5,60	170,240	-	15,27	0,000	0,00	0,00	0,00	2,610
18.03.16	24	-	62,68	10,30	170,530	-	-	43,95	5,60	170,530	-	18,73	0,000	0,00	0,00	0,00	3,207
19.03.16	24	-	67,67	10,30	170,560	-	-	46,53	5,60	170,560	-	21,14	0,000	0,00	0,00	0,00	3,619
20.03.16	24	-	69,77	10,30	170,760	-	-	47,56	5,60	170,760	-	22,21	0,000	0,00	0,00	0,00	3,807
21.03.16	24	-	67,58	10,30	170,550	-	-	46,77	5,60	170,550	-	20,81	0,000	0,00	0,00	0,00	3,560
22.03.16	24	-	66,55	10,30	160,860	-	-	45,28	5,60	160,860	-	21,27	0,000	0,00	0,00	0,00	3,431
Среднее	24,00	-	63,02	10,30	170,451	-	-	44,36	5,60	170,451	-	18,66	-	-	-	-	3,192
Итого	696,0				4943,070	0,000				4943,070	0,000		0,000	0,00	0,00	0,00	92,56

Ориентировочно до конца месяца(+) 1522,106
 Корректировка за прошлый месяц (-) 1194,100
Итого за март 2016 : 5271,076

1522,106 0,000 29,55
 1194,100 0,000 24,03
 5271,076 0,000 98,07

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.02.16 01:00	23318,470	-	23307,430	-	0,000	0,000	451,453	
23.03.16 00:00	28254,520	-	28243,480	-	0,000	0,000	543,873	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды $t_{хв}=$ °С
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учетаГлавный инженер
(по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТЭК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплоснабжения
ОТЧЕТ ПРИНЯТ СЛОВНО
 по заявке до получения КТА допуска УУ
 Дата 28.03.2016