Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 31-3 / ТЦ-2 СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник ТЭЦ-22

Договор: 6646
Строит.Адрес: Караваевская 31-3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 205546
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205546-ч(с)-0316.txt
Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____
Txв, гр.С= 0

Подающ.тр.(M1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Преобр.давления:
Обратн.тр.(M2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(M3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(M4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Преобр.давления:

Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 0,385 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 369,6 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.16	24,00	-	388,40	388,40	0,00	56,03	50,34	5,69	7,00	5,00	2,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,23
25.02.16	24,00	-	388,00	388,00	0,00	56,30	50,57	5,73	7,00	5,00	2,24	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,24
26.02.16	24,00	-	387,74	387,74	0,00	56,20	50,50	5,70	7,00	5,00	2,22	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,22
27.02.16	24,00	-	387,43	387,43	0,00	56,19	50,41	5,78	7,00	5,00	2,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,25
28.02.16	24,00	-	387,08	387,08	0,00	56,08	50,31	5,77	7,00	5,00	2,24	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,24
29.02.16	24,00	-	386,90	386,90	0,00	56,22	50,41	5,81	7,00	5,00	2,26	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,26
01.03.16	24,00	-	387,13	387,13	0,00	56,24	50,35	5,89	7,00	5,00	2,29	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,29
02.03.16	24,00	-	387,35	387,35	0,00	56,20	50,26	5,94	7,00	5,00	2,31	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,31
03.03.16	24,00	-	387,28	387,28	0,00	56,26	50,39	5,87	7,00	5,00	2,29	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,29
04.03.16	24,00	-	386,58	386,58	0,00	56,11	50,29	5,82	7,00	5,00	2,26	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,26
05.03.16	24,00	-	386,81	386,81	0,00	55,96	50,30	5,66	7,00	5,00	2,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,20
06.03.16	24,00	-	388,01	388,01	0,00	55,47	50,02	5,45	7,00	5,00	2,13	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,13
07.03.16	24,00	-	387,96	387,96	0,00	54,23	49,02	5,21	7,00	5,00	2,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,03
08.03.16	24,00	-	387,51	387,51	0,00	53,11	48,08	5,03	7,00	5,00	1,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,96
09.03.16	24,00	-	387,24	387,24	0,00	53,23	48,19	5,04	7,00	5,00	1,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,97
10.03.16	24,00	-	387,90	387,90	0,00	52,88	47,88	5,00	7,00	5,00	1,95	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,95
11.03.16	24,00	-	387,57	387,57	0,00	52,95	47,92	5,03	7,00	5,00	1,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,96
12.03.16	24,00	-	388,03	388,03	0,00	52,88	47,86	5,02	7,00	5,00	1,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,96
13.03.16	24,00	-	388,53	388,53	0,00	52,79	47,79	5,00	7,00	5,00	1,95	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,95
14.03.16	24,00	-	387,66	387,66	0,00	52,68	47,64	5,04	7,00	5,00	1,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,97
15.03.16	24,00	-	387,56	387,56	0,00	52,72	47,67	5,05	7,00	5,00	1,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,97
16.03.16	24,00	-	387,71	387,71	0,00	53,24	48,12	5,12	7,00	5,00	2,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,00
17.03.16	24,00	-	387,45	387,45	0,00	54,07	48,88	5,19	7,00	5,00	2,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,03
18.03.16	24,00	-	387,16	387,16	0,00	54,72	49,34	5,38	7,00	5,00	2,10	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,10
19.03.16	24,00	-	387,26	387,26	0,00	55,37	49,80	5,57	7,00	5,00	2,17	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,17
20.03.16	24,00	-	387,85	387,85	0,00	56,03	50,33	5,70	7,00	5,00	2,22	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,22
21.03.16	24,00	-	387,22	387,22	0,00	56,10	50,36	5,74	7,00	5,00	2,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,23
22.03.16	24,00	-	386,91	386,91	0,00	56,19	50,46	5,73	7,00	5,00	2,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,23
23.03.16	24,00	-	387,48	387,48	0,00	56,12	50,41	5,71	7,00	5,00	2,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,23
Среднее	24,00	-	387,51	387,51	-	54,92	49,44	5,47	7,00	5,00	2,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,13
Итого	696,00		11237,71	11237,71	0,00						61,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	61,83

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.16 03:00	53643,59	53642,82	0,00	-	0,00	-	294,43	-	-
	24.03.16 06:00	64913,40	64912,63	0,00	-	0,00	-	356,44	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему: куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2: 0 °C = 0,00 Гкал;
Корректировка на температуру холодной воды
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 61,83 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление коммерческого учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 30 МАР 2016 г.
печать энергосбыта
«____» _____ г.