

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-2
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 32-1, СЦО+ГВС

график: 150/70
 Схема подключения: Четырёхтрубная
ГВС

Установленные приборы:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 211186
 расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____
 Tmax Термопреобр.

Txb=0 С
 Преобр. давления

Подающий тр.
 Обратн.тр.
 тр-д. ГВС
 тр.цирк. ГВС
 Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима: лето:**

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
 Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
 Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут
 Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод ГВС					Обратный трубопровод ГВС					V5, м.куб	dT, С	dV м.куб	Q Гкал
		fG3, %	T3, С	P3, кгс/см	V3, м.куб	Q3, Гкал	fG4, %	T4, С	P4, кгс/см	V4, м.куб	Q4, Гкал				
23.02.16	-		67,32	7,78	65,290	-	32,59	5,43	1,740	-	-	34,73	63,550	4,340	
24.02.16	-		67,15	7,82	61,140	-	32,16	5,45	1,740	-	-	34,99	59,400	4,054	
25.02.16	-		67,23	7,82	62,580	-	32,93	5,42	1,760	-	-	34,30	60,820	4,151	
26.02.16	-		67,15	7,82	56,930	-	31,98	5,43	1,750	-	-	35,17	55,180	3,767	
27.02.16	-		67,45	7,79	68,120	-	32,31	5,40	1,750	-	-	35,14	66,370	4,541	
28.02.16	-		67,53	7,76	68,530	-	32,46	5,37	1,750	-	-	35,07	66,780	4,571	
29.02.16	-		67,45	7,80	77,290	-	32,37	5,41	1,740	-	-	35,08	75,550	5,159	
01.03.16	-		67,54	7,64	60,550	-	31,87	5,25	1,750	-	-	35,67	58,800	4,036	
02.03.16	-		67,62	7,54	62,190	-	31,96	5,17	1,740	-	-	35,66	60,450	4,152	
03.03.16	-		67,65	7,41	58,820	-	31,98	5,07	1,720	-	-	35,67	57,100	3,925	
04.03.16	-		67,55	6,00	58,370	-	33,81	4,00	1,370	-	-	33,74	57,000	3,897	
05.03.16	-		67,07	8,00	74,110	-	24,92	7,63	0,570	-	-	42,15	73,540	4,960	
06.03.16	-		67,22	7,89	63,190	-	28,39	7,00	1,050	-	-	38,83	62,140	4,218	
07.03.16	-		67,28	7,88	62,520	-	29,31	6,83	1,200	-	-	37,97	61,320	4,174	
08.03.16	-		67,37	7,87	67,170	-	28,97	6,96	1,110	-	-	38,40	66,060	4,494	
09.03.16	-		68,87	7,67	59,870	-	29,79	6,77	1,070	-	-	39,08	58,800	4,092	
10.03.16	-		68,89	8,19	59,230	-	29,67	7,27	1,110	-	-	39,22	58,120	4,048	
11.03.16	-		68,38	7,91	62,090	-	29,48	7,00	1,097	-	-	38,90	60,993	4,211	
12.03.16	-		68,38	7,91	62,090	-	29,48	7,00	1,097	-	-	38,90	60,993	4,211	
13.03.16	-		68,38	7,91	62,090	-	29,48	7,00	1,097	-	-	38,90	60,993	4,211	
14.03.16	-		68,38	7,91	62,090	-	29,48	7,00	1,097	-	-	38,90	60,993	4,211	
15.03.16	-		68,38	7,91	62,090	-	29,48	7,00	1,097	-	-	38,90	60,993	4,211	
16.03.16	-		68,38	7,91	62,090	-	29,48	7,00	1,097	-	-	38,90	60,993	4,211	
17.03.16	-		68,38	7,91	62,090	-	29,48	7,00	1,097	-	-	38,90	60,993	4,211	
18.03.16	-		68,38	7,91	62,090	-	29,48	7,00	1,097	-	-	38,90	60,993	4,211	
19.03.16	-		68,38	7,91	62,090	-	29,48	7,00	1,097	-	-	38,90	60,993	4,211	
20.03.16	-		68,38	7,91	62,090	-	29,48	7,00	1,097	-	-	38,90	60,993	4,211	
21.03.16	-		68,38	7,91	62,090	-	29,48	7,00	1,097	-	-	38,90	60,993	4,211	
22.03.16	-		67,50	8,20	62,160	-	28,46	7,23	1,080	-	-	39,04	61,080	4,166	
Среднее	-		67,86	7,79	63,140	-	30,35	6,35	1,313	-	-	37,51	61,827	4,244	
Итого	0,0				1831,050	0,000			38,063	0,000	0,00		1792,987	123,07	

Ориентировочно до конца месяца(+) 558,900 9,849 549,051 37,84
 Корректировка за прошлый месяц (-) 433,270 12,110 421,160 28,737
Итого за март 2016 : 1956,680 35,802 1920,878 132,17638

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M3, т	Q3, Гкал	M4, т	Q4, Гкал	V5, м.куб	Q1, Гкал
23.02.16 03:00	64451,950	-	19850,950	-	-	3161,499
23.03.16 03:00	68397,120	-	19877,600	-	-	3427,572

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды txb= _____ °С
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
 (по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТЭК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 Дата _____ 28.03.2016