Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502
Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 4, ГВС

график: 150/70
Схема подключения:
ГВС

Установленные приборы:
Вычислитель: ТВ7-01 № 12002928
Подающий тр. расходомер Gmin Приборы УУТЭ поверены до _____ Gmax Термопреобр. **Тхв=0 С** Преобр. давления
Обратн.тр.
тр-д. ГВС
тр.цирк. ГВС
Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:** Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) **лето:** Qгвс=m3*(h3-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dV	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	V1 м/куб	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	V2 м/куб	Q2 Гкал	C	м/куб	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.02.16	24	-	68,27	7,07	64,707	-	-	0,00	0,00	0,000	-	68,27	64,707	0,00	0,00	0,00	4,335
24.02.16	24	-	68,14	7,10	54,781	-	-	0,00	0,00	0,000	-	68,14	54,781	0,00	0,00	0,00	3,664
25.02.16	24	-	68,09	7,12	51,089	-	-	0,00	0,00	0,000	-	68,09	51,089	0,00	0,00	0,00	3,415
26.02.16	24	-	68,11	7,13	53,890	-	-	0,00	0,00	0,000	-	68,11	53,890	0,00	0,00	0,00	3,603
27.02.16	24	-	68,22	7,11	60,229	-	-	0,00	0,00	0,000	-	68,22	60,229	0,00	0,00	0,00	4,033
28.02.16	24	-	68,31	7,05	65,103	-	-	0,00	0,00	0,000	-	68,31	65,103	0,00	0,00	0,00	4,365
29.02.16	24	-	68,17	7,11	54,161	-	-	0,00	0,00	0,000	-	68,17	54,161	0,00	0,00	0,00	3,624
01.03.16	24	-	68,20	7,10	57,124	-	-	0,00	0,00	0,000	-	68,20	57,124	0,00	0,00	0,00	3,824
02.03.16	24	-	68,16	7,11	53,249	-	-	0,00	0,00	0,000	-	68,16	53,249	0,00	0,00	0,00	3,563
03.03.16	24	-	68,20	7,10	52,494	-	-	0,00	0,00	0,000	-	68,20	52,494	0,00	0,00	0,00	3,514
04.03.16	24	-	68,15	7,10	52,560	-	-	0,00	0,00	0,000	-	68,15	52,560	0,00	0,00	0,00	3,516
05.03.16	24	-	68,21	7,10	57,894	-	-	0,00	0,00	0,000	-	68,21	57,894	0,00	0,00	0,00	3,876
06.03.16	24	-	68,16	7,11	56,658	-	-	0,00	0,00	0,000	-	68,16	56,658	0,00	0,00	0,00	3,790
07.03.16	24	-	68,16	7,11	56,891	-	-	0,00	0,00	0,000	-	68,16	56,891	0,00	0,00	0,00	3,806
08.03.16	24	-	68,25	7,09	62,575	-	-	0,00	0,00	0,000	-	68,25	62,575	0,00	0,00	0,00	4,191
09.03.16	24	-	69,52	7,12	54,900	-	-	0,00	0,00	0,000	-	69,52	54,900	0,00	0,00	0,00	3,743
10.03.16	24	-	69,49	7,13	50,999	-	-	0,00	0,00	0,000	-	69,49	50,999	0,00	0,00	0,00	3,476
11.03.16	24	-	69,40	7,14	50,749	-	-	0,00	0,00	0,000	-	69,40	50,749	0,00	0,00	0,00	3,455
12.03.16	24	-	68,94	7,11	59,946	-	-	0,00	0,00	0,000	-	68,94	59,946	0,00	0,00	0,00	4,054
13.03.16	24	-	69,15	7,08	64,582	-	-	0,00	0,00	0,000	-	69,15	64,582	0,00	0,00	0,00	4,381
14.03.16	24	-	68,78	7,12	52,394	-	-	0,00	0,00	0,000	-	68,78	52,394	0,00	0,00	0,00	3,536
15.03.16	24	-	69,06	7,13	50,480	-	-	0,00	0,00	0,000	-	69,06	50,480	0,00	0,00	0,00	3,420
16.03.16	24	-	69,01	7,12	51,616	-	-	0,00	0,00	0,000	-	69,01	51,616	0,00	0,00	0,00	3,495
17.03.16	24	-	70,08	7,12	51,158	-	-	0,00	0,00	0,000	-	70,08	51,158	0,00	0,00	0,00	3,515
18.03.16	24	-	69,75	7,13	52,522	-	-	0,00	0,00	0,000	-	69,75	52,522	0,00	0,00	0,00	3,592
19.03.16	24	-	68,16	7,11	57,001	-	-	0,00	0,00	0,000	-	68,16	57,001	0,00	0,00	0,00	3,813
20.03.16	24	-	68,22	7,08	58,831	-	-	0,00	0,00	0,000	-	68,22	58,831	0,00	0,00	0,00	3,939
21.03.16	24	-	68,15	7,11	56,059	-	-	0,00	0,00	0,000	-	68,15	56,059	0,00	0,00	0,00	3,750
22.03.16	24	-	68,10	7,12	53,065	-	-	0,00	0,00	0,000	-	68,10	53,065	0,00	0,00	0,00	3,547
Среднее	24,00	-	68,57	7,11	55,783	-	-	0,00	-	-	-	68,57	55,783	-	-	-	3,753
Итого	696,0				1617,706	0,000				0,000	0,000		1617,706	0,00	0,00	0,00	108,83
Ориентировочно до конца месяца(+)					488,896					0,000			488,896				32,98
Корректировка за прошлый месяц (-)					397,932					0,000			397,932				25,79
Итого за март 2016 :					1708,670					0,000			1708,670				116,03

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
13.01.16 17:00	-	-	-	-	-	-	-	
13.01.16 17:00	-	-	-	-	-	-	-	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ 'C _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
Отдел расчетов и анализа
теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
до момента получения АКТА допуска УУ
Дата 28.03.2016