ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502
Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 4, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: ТВ7-01 № 12003122
расходомер Gmin Приборы УУТЭ поверены до _____ **Тхв=0 С**
Подающий тр. Gmax Термопреобр. Преобр. давления
Обратн.тр.
тр-д. ГВС
тр.цирк. ГВС
Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:** Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) **лето:** Qгвс=m3*(h3-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.02.16	24	-	64,38	8,50	349,011	-	-	50,01	6,50	354,315	-	14,37	-5,305	0,00	0,00	0,00	5,033
24.02.16	24	-	66,51	8,50	348,394	-	-	51,25	6,50	353,715	-	15,26	-5,322	0,00	0,00	0,00	5,334
25.02.16	24	-	67,58	8,50	346,559	-	-	52,15	6,50	351,889	-	15,44	-5,329	0,00	0,00	0,00	5,368
26.02.16	24	-	63,71	8,50	349,055	-	-	49,68	6,50	354,500	-	14,03	-5,446	0,00	0,00	0,00	4,913
27.02.16	24	-	65,06	8,50	349,166	-	-	50,36	6,50	354,695	-	14,70	-5,529	0,00	0,00	0,00	5,150
28.02.16	24	-	66,09	8,50	349,381	-	-	51,05	6,50	354,893	-	15,03	-5,513	0,00	0,00	0,00	5,270
29.02.16	24	-	70,30	8,50	348,566	-	-	53,52	6,50	354,127	-	16,77	-5,561	0,00	0,00	0,00	5,866
01.03.16	24	-	71,15	8,50	348,191	-	-	53,81	6,50	353,613	-	17,34	-5,422	0,00	0,00	0,00	6,056
02.03.16	24	-	69,09	8,50	348,805	-	-	52,25	6,50	354,651	-	16,84	-5,845	0,00	0,00	0,00	5,894
03.03.16	24	-	68,33	8,50	349,616	-	-	52,01	6,50	355,501	-	16,32	-5,885	0,00	0,00	0,00	5,725
04.03.16	24	-	65,39	8,50	349,711	-	-	50,21	6,50	355,289	-	15,17	-5,578	0,00	0,00	0,00	5,324
05.03.16	24	-	61,06	8,50	350,769	-	-	47,65	6,50	356,625	-	13,40	-5,856	0,00	0,00	0,00	4,717
06.03.16	24	-	60,61	8,50	349,232	-	-	47,33	6,50	355,078	-	13,28	-5,845	0,00	0,00	0,00	4,654
07.03.16	24	-	59,51	8,50	349,563	-	-	46,59	6,50	355,401	-	12,92	-5,838	0,00	0,00	0,00	4,532
08.03.16	24	-	58,29	8,50	349,292	-	-	45,82	6,50	355,157	-	12,47	-5,865	0,00	0,00	0,00	4,372
09.03.16	24	-	57,41	8,50	349,499	-	-	45,37	6,50	355,345	-	12,04	-5,845	0,00	0,00	0,00	4,223
10.03.16	24	-	60,09	8,50	349,156	-	-	46,87	6,50	355,023	-	13,23	-5,867	0,00	0,00	0,00	4,633
11.03.16	24	-	61,10	8,50	347,430	-	-	47,45	6,50	353,301	-	13,65	-5,871	0,00	0,00	0,00	4,757
12.03.16	24	-	56,31	8,50	349,398	-	-	44,62	6,50	355,311	-	11,69	-5,913	0,00	0,00	0,00	4,100
13.03.16	24	-	57,42	8,50	349,461	-	-	45,11	6,50	355,397	-	12,31	-5,936	0,00	0,00	0,00	4,317
14.03.16	24	-	59,83	8,50	348,356	-	-	46,56	6,50	354,240	-	13,27	-5,885	0,00	0,00	0,00	4,639
15.03.16	24	-	58,79	8,50	348,937	-	-	45,91	6,50	354,837	-	12,89	-5,900	0,00	0,00	0,00	4,512
16.03.16	24	-	57,15	8,50	348,704	-	-	44,92	6,50	354,623	-	12,23	-5,919	0,00	0,00	0,00	4,281
17.03.16	24	-	57,89	8,50	349,325	-	-	45,55	6,50	355,200	-	12,34	-5,875	0,00	0,00	0,00	4,326
18.03.16	24	-	62,05	8,50	348,027	-	-	47,79	6,50	353,883	-	14,26	-5,855	0,00	0,00	0,00	4,979
19.03.16	24	-	66,07	8,50	347,819	-	-	50,17	6,50	353,689	-	15,91	-5,870	0,00	0,00	0,00	5,550
20.03.16	24	-	68,20	8,50	347,080	-	-	51,41	6,50	352,931	-	16,79	-5,851	0,00	0,00	0,00	5,846
21.03.16	24	-	66,32	8,50	347,757	-	-	50,42	6,50	353,591	-	15,89	-5,834	0,00	0,00	0,00	5,545
22.03.16	24	-	68,13	8,50	347,721	-	-	51,51	6,50	353,568	-	16,63	-5,846	0,00	0,00	0,00	5,801
Среднее	24,00	-	63,23	8,50	348,758	-	-	48,87	6,50	354,496	-	14,36	-5,738	-	-	-	5,025
Итого	696,0				10113,980	0,000				10280,388	0,000		-166,408	0,00	0,00	0,00	145,72
Ориентировочно до конца месяца(+)					3132,557					3185,337			-52,780				46,71
Корректировка за прошлый месяц (-)					2455,355					2492,164			-36,808				36,41
Итого за март 2016 :					10791,182					10973,562			-182,380				156,02

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
22.02.16 23:00	-	-	-	-	-	-	-	
22.03.16 14:00	-	-	-	-	-	-	-	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= _____ °С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
Отдел расчетов и анализа
теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
по заявке до получения АКТА допуска УУ
Дата 28.03.2016