ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502
Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 8-1, ТЦ-2 СЦО+ГВС

график: 150/70
Схема подключения: Четырёхтрубная
ГВС

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 04881

	расходомер			Термопреобр.	
Подающий тр.	VA2305M 50	Gmin	Приборы УУТЭ поверены до _____	КТПТР-05	Txв=0 C
Обратн.тр.	VA2305M 50		Gmax	КТПТР-05	Преобр. давления
тр-д. ГВС	VA2305M 40			КТПТР-05	
тр.цирк. ГВС	VA2305M 25			КТПТР-05	
Тр. Подпитки					

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) **лето:** Qгвс=m3*(h3-hxв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод ГВС					Обратный трубопровод ГВС					V5, м.куб	dT, C	dV м.куб	Q Гкал
		fG3, %	T3, C	P3, кгс/см	V3, м.куб	Q3, Гкал	fG4, %	T4, C	P4, кгс/см	V4, м.куб	Q4, Гкал				
23.02.16	24	-	68,49	6,00	59,246	-	-	42,25	5,00	2,632	-	-	26,24	56,614	3,865
24.02.16	24	-	68,44	6,00	54,266	-	-	41,18	5,00	2,515	-	-	27,27	51,752	3,536
25.02.16	24	-	68,43	6,00	51,766	-	-	41,60	5,00	2,493	-	-	26,84	49,273	3,368
26.02.16	24	-	68,47	6,00	54,153	-	-	41,66	5,00	2,584	-	-	26,81	51,569	3,526
27.02.16	24	-	68,50	6,00	53,422	-	-	40,33	5,00	2,611	-	-	28,18	50,811	3,481
28.02.16	24	-	68,59	6,00	64,394	-	-	41,20	5,00	2,714	-	-	27,38	61,681	4,216
29.02.16	24	-	68,51	6,00	57,418	-	-	43,15	5,00	2,628	-	-	25,37	54,790	3,741
01.03.16	24	-	68,47	6,00	53,028	-	-	42,41	5,00	2,586	-	-	26,06	50,442	3,448
02.03.16	24	-	68,52	6,00	55,484	-	-	41,61	5,00	2,588	-	-	26,91	52,897	3,617
03.03.16	24	-	68,51	6,00	55,510	-	-	41,82	5,00	2,670	-	-	26,69	52,841	3,615
04.03.16	24	-	68,53	6,00	55,107	-	-	42,49	5,00	2,790	-	-	26,04	52,317	3,582
05.03.16	24	-	68,52	6,00	55,035	-	-	40,54	5,00	2,771	-	-	27,99	52,264	3,583
06.03.16	24	-	68,45	6,00	53,750	-	-	41,18	5,00	2,694	-	-	27,27	51,056	3,494
07.03.16	24	-	68,49	6,00	57,079	-	-	40,33	5,00	2,629	-	-	28,15	54,450	3,724
08.03.16	24	-	68,51	6,00	57,415	-	-	42,60	5,00	2,648	-	-	25,91	54,767	3,741
09.03.16	24	-	69,71	6,00	50,196	-	-	41,31	5,00	2,709	-	-	28,40	47,487	3,314
10.03.16	24	-	69,97	6,00	51,080	-	-	42,94	5,00	2,571	-	-	27,02	48,509	3,389
11.03.16	24	-	69,85	6,00	50,529	-	-	41,58	5,00	2,427	-	-	28,27	48,103	3,355
12.03.16	24	-	69,29	6,00	58,287	-	-	42,45	5,00	2,549	-	-	26,84	55,738	3,847
13.03.16	24	-	69,48	6,00	59,595	-	-	43,28	5,00	2,556	-	-	26,20	57,039	3,944
14.03.16	24	-	69,22	6,00	56,373	-	-	42,32	5,00	2,443	-	-	26,90	53,930	3,718
15.03.16	24	-	69,46	6,00	61,517	-	-	42,04	5,00	2,434	-	-	27,42	59,083	4,082
16.03.16	24	-	69,42	6,00	52,373	-	-	41,17	5,00	2,492	-	-	28,24	49,881	3,458
17.03.16	24	-	70,21	6,00	53,772	-	-	42,74	5,00	2,600	-	-	27,48	51,172	3,585
18.03.16	24	-	70,67	6,00	54,908	-	-	43,37	5,00	2,488	-	-	27,29	52,420	3,689
19.03.16	24	-	68,47	6,00	58,171	-	-	43,12	5,00	2,472	-	-	25,34	55,699	3,796
20.03.16	24	-	68,47	6,00	63,355	-	-	42,55	5,00	2,499	-	-	25,92	60,856	4,144
21.03.16	24	-	68,50	6,00	59,765	-	-	42,82	5,00	2,583	-	-	25,67	57,182	3,901
22.03.16	24	-	68,49	6,00	55,646	-	-	41,28	5,00	2,549	-	-	27,21	53,097	3,629
Среднее	24,00	-	68,92	6,00	55,953	-	-	41,98	5,00	2,584	-	-	26,94	53,369	3,669
Итого	696,0				1622,640	0,000				74,929	0,000	0,00		1547,711	106,39
Ориентировочно до конца месяца(+)					511,702					22,738				488,964	33,69
Корректировка за прошлый месяц (-)					385,672					18,176				367,496	24,379
Итого за март 2016 :					1748,670					79,490				1669,179	115,69543

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	V3, м.куб	Q3, Гкал	V4, м.куб	Q4, Гкал	V5, м.куб	Q,Гкал
23.02.16 02:00	33680,240	-	1635,467	-	-	2133,783
23.03.16 01:00	35305,255	-	1710,292	-	-	2240,335

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды txв= 'C Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
Отдел расчетов и анализа
теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Дата 28.03.2016