ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502
Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 8-1, ТЦ-2 СЦО+ГВС

график: 150/70
Схема подключения: Четырёхтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 04881

	расходомер	Gmin	Gmax	Термопреобр.	
Подающий тр.	VA2305M 50			КТПТР-05	**Тхв=0 С**
Обратн.тр.	VA2305M 50			КТПТР-05	Преобр. давления
тр-д. ГВС	VA2305M 40			КТПТР-05	
тр.цирк. ГВС	VA2305M 25			КТПТР-05	
Тр. Подпитки					

Приборы УУТЭ поверены до _____

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:** Qгвс=m3*(h3-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.02.16	24	-	64,52	9,16	289,861	-	-	50,90	4,56	291,035	-	13,62	-1,174	-	-	-	3,973
24.02.16	24	-	66,16	9,16	288,420	-	-	51,79	4,56	289,804	-	14,37	-1,384	-	-	-	4,168
25.02.16	24	-	67,92	9,16	285,621	-	-	52,96	4,56	287,295	-	14,96	-1,674	-	-	-	4,300
26.02.16	24	-	63,60	9,16	287,978	-	-	50,28	4,56	289,811	-	13,32	-1,833	-	-	-	3,862
27.02.16	24	-	64,90	9,16	288,277	-	-	50,93	4,56	290,296	-	13,96	-2,019	-	-	-	4,052
28.02.16	24	-	65,96	9,16	288,062	-	-	51,62	4,56	289,943	-	14,34	-1,881	-	-	-	4,157
29.02.16	24	-	70,17	9,16	286,869	-	-	54,14	4,56	288,610	-	16,03	-1,741	-	-	-	4,625
01.03.16	24	-	71,30	9,16	285,498	-	-	54,64	4,56	287,284	-	16,67	-1,785	-	-	-	4,785
02.03.16	24	-	69,06	9,16	285,369	-	-	53,14	4,56	287,162	-	15,92	-1,793	-	-	-	4,568
03.03.16	24	-	68,41	9,16	285,268	-	-	52,92	4,56	287,136	-	15,49	-1,869	-	-	-	4,444
04.03.16	24	-	65,44	9,16	285,139	-	-	51,17	4,56	287,080	-	14,27	-1,941	-	-	-	4,096
05.03.16	24	-	61,30	9,16	285,302	-	-	48,72	4,56	287,208	-	12,58	-1,906	-	-	-	3,614
06.03.16	24	-	60,58	9,16	283,614	-	-	48,20	4,56	285,616	-	12,38	-2,001	-	-	-	3,536
07.03.16	24	-	59,60	9,16	283,186	-	-	47,57	4,56	285,226	-	12,03	-2,040	-	-	-	3,431
08.03.16	24	-	58,24	9,16	282,883	-	-	46,73	4,56	284,799	-	11,51	-1,916	-	-	-	3,282
09.03.16	24	-	57,42	9,16	282,395	-	-	46,24	4,56	284,460	-	11,18	-2,065	-	-	-	3,181
10.03.16	24	-	59,82	9,16	281,359	-	-	47,54	4,56	283,567	-	12,28	-2,208	-	-	-	3,479
11.03.16	24	-	61,15	9,16	277,746	-	-	48,28	4,56	279,803	-	12,87	-2,057	-	-	-	3,599
12.03.16	24	-	56,62	9,16	278,490	-	-	45,46	4,56	280,748	-	11,16	-2,257	-	-	-	3,130
13.03.16	24	-	57,12	9,16	278,112	-	-	45,57	4,56	280,439	-	11,55	-2,326	-	-	-	3,236
14.03.16	24	-	59,81	9,16	276,921	-	-	47,12	4,56	279,055	-	12,69	-2,134	-	-	-	3,537
15.03.16	24	-	58,81	9,16	277,488	-	-	46,50	4,56	279,529	-	12,31	-2,041	-	-	-	3,442
16.03.16	24	-	57,18	9,16	277,289	-	-	45,40	4,56	279,701	-	11,78	-2,412	-	-	-	3,290
17.03.16	24	-	57,73	9,16	279,635	-	-	45,96	4,56	281,955	-	11,77	-2,320	-	-	-	3,317
18.03.16	24	-	61,53	9,16	277,229	-	-	48,14	4,56	279,512	-	13,39	-2,283	-	-	-	3,735
19.03.16	24	-	65,92	9,16	276,030	-	-	50,71	4,56	278,276	-	15,22	-2,245	-	-	-	4,225
20.03.16	24	-	68,22	9,16	275,184	-	-	52,18	4,56	277,294	-	16,04	-2,110	-	-	-	4,440
21.03.16	24	-	66,43	9,16	274,986	-	-	51,30	4,56	277,224	-	15,13	-2,238	-	-	-	4,186
22.03.16	24	-	68,06	9,16	274,941	-	-	52,32	4,56	277,045	-	15,74	-2,104	-	-	-	4,352
Среднее	24,00	-	63,21	9,16	282,040	-	-	49,60	4,56	284,031	-	13,61	-1,992	-	-	-	3,863
Итого	696,0				8179,151	0,000				8236,910	0,000		-57,759	0,00	0,00	0,00	112,04
Ориентировочно до конца месяца(+)					2488,234					2508,435			-20,201				35,41
Корректировка за прошлый месяц (-)					2058,143					2067,505			-9,362				28,75
Итого за март 2016 :					8609,242					8677,840			-68,598				118,70

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.02.16 02:00	227750,115	-	228374,176	-	-	-	3494,949	
23.03.16 01:00	235915,248	-	236597,205	-	-	-	3606,831	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ 'C _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
Отдел расчетов и анализа
теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 28.03.2016
Дата _____