

Абонент: ЖКС2 Невского района  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Кибальчича 12-1 / СЦО+ГВС  
 Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"  
 Источники: Обручковой 3д

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за март 2016  
 Договор: Строит. Адрес: Кибальчича 12-1  
 Телефон: (812) 313-47-06  
 Схема подключения: Двухтрубная

Узел учета: СЦО+ГВС  
 Код УТЭ:  
 Рассмотреть совместно с УТЭ:  
 график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архив в файлах: СПТ943-06075-С(03)16.1хТ  
 Вычислитель: СПТ-943 № 06075  
 Режим (Смена): 0/7  
 Поддош. тр.(M1): расходом: ПРЭМ 32 Gmin= Gmax=  
 Обращ. тр.(M2): расходом: ПРЭМ 32 Gmin= Gmax=  
 Тр.-д. ГВС(M3): расходом: ПРЭМ 20 Gmin= Gmax=  
 Тр.лирк. ГВС(M4): расходом: ПРЭМ 20 Gmin= Gmax=  
 Тр.поллитка(У): расходом: ПРЭМ 20 Gmin= Gmax=  
 Источники: Обручковой 3д  
 Исчерпный алгоритм: зима: Q=M1\*(t1-tнв)\*k\*(tнв-tнв) лето: Q=M1\*(t1-tнв)\*k\*(tнв-tнв)  
 Qот=0,335 Qотх.пот.= Qгвс=0,07  
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qгвс.от=0,335 Qгвс.отх.пот.= Qгвс=0,07  
 Договорные нагрузки (ср.сут.), Гкал/час: Qгвс.отх.пот.= Qгвс=0,07  
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут.: Светл.пот.=0 Гвс=0  
 Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

Дата	Ти час	Учет отопления (ТВ-1)												Учет ГВС (ТВ-2)												Общие теплотары								
		M1, T	M2, T	dM, T	T1, C	T2, C	T3, C	T4, C	T5, C	T6, C	T7, C	T8, C	T9, C	T10, C	T11, C	T12, C	T13, C	T14, C	T15, C	T16, C	T17, C	T18, C	T19, C	T20, C	T21, C	T22, C	T23, C	T24, C	Qгвс изл.	Qгвс Гкал.	Q общ.	Гкал.		
24.02.16	24.00	102,93	78,64	24,29	79,86	46,26	33,60	5,50	3,60	2,74	23,16	0,00	0,00	23,83	0,00	23,83	0,00	23,83	0,00	23,83	0,00	23,83	0,00	23,83	0,00	23,83	0,00	23,83	0,00	23,83	0,00	23,83	0,00	4,59
25.02.16	24.00	101,21	79,54	21,67	80,20	46,64	33,56	5,50	3,60	2,78	20,32	0,00	0,00	20,91	0,00	20,91	0,00	20,91	0,00	20,91	0,00	20,91	0,00	20,91	0,00	20,91	0,00	20,91	0,00	20,91	0,00	4,41		
26.02.16	24.00	102,57	79,34	23,23	80,01	46,50	33,51	5,50	3,60	2,77	21,88	0,00	0,00	22,51	0,00	22,51	0,00	22,51	0,00	22,51	0,00	22,51	0,00	22,51	0,00	22,51	0,00	22,51	0,00	22,51	0,00	4,52		
27.02.16	24.00	102,37	78,70	23,67	79,81	46,01	33,80	5,50	3,60	2,77	22,37	0,00	0,00	23,01	0,00	23,01	0,00	23,01	0,00	23,01	0,00	23,01	0,00	23,01	0,00	23,01	0,00	23,01	0,00	23,01	0,00	4,56		
28.02.16	24.00	102,89	78,75	24,14	80,10	46,08	34,02	5,50	3,60	2,79	22,86	0,00	0,00	23,53	0,00	23,53	0,00	23,53	0,00	23,53	0,00	23,53	0,00	23,53	0,00	23,53	0,00	23,53	0,00	23,53	0,00	4,62		
29.02.16	24.00	101,87	78,72	23,15	80,02	46,07	33,95	5,50	3,60	2,78	21,85	0,00	0,00	22,48	0,00	22,48	0,00	22,48	0,00	22,48	0,00	22,48	0,00	22,48	0,00	22,48	0,00	22,48	0,00	22,48	0,00	4,53		
01.03.16	24.00	100,85	78,41	22,44	80,12	45,77	34,35	5,50	3,60	2,81	21,09	0,00	0,00	21,70	0,00	21,70	0,00	21,70	0,00	21,70	0,00	21,70	0,00	21,70	0,00	21,70	0,00	21,70	0,00	21,70	0,00	4,50		
02.03.16	24.00	101,90	77,97	23,93	80,07	45,51	34,56	5,50	3,60	2,81	22,56	0,00	0,00	23,21	0,00	23,21	0,00	23,21	0,00	23,21	0,00	23,21	0,00	23,21	0,00	23,21	0,00	23,21	0,00	23,21	0,00	4,62		
03.03.16	24.00	102,82	77,99	24,84	80,08	45,84	34,24	5,50	3,60	2,79	23,42	0,00	0,00	24,09	0,00	24,09	0,00	24,09	0,00	24,09	0,00	24,09	0,00	24,09	0,00	24,09	0,00	24,09	0,00	24,09	0,00	4,67		
04.03.16	24.00	100,92	78,61	22,31	79,93	46,14	33,79	5,50	3,60	2,77	20,97	0,00	0,00	21,57	0,00	21,57	0,00	21,57	0,00	21,57	0,00	21,57	0,00	21,57	0,00	21,57	0,00	21,57	0,00	21,57	0,00	4,45		
05.03.16	24.00	103,22	78,72	24,50	80,18	46,46	33,72	5,50	3,60	2,77	23,17	0,00	0,00	23,84	0,00	23,84	0,00	23,84	0,00	23,84	0,00	23,84	0,00	23,84	0,00	23,84	0,00	23,84	0,00	23,84	0,00	4,63		
06.03.16	24.00	101,12	79,09	22,04	79,19	46,27	32,92	5,50	3,60	2,72	21,90	0,00	0,00	22,48	0,00	22,48	0,00	22,48	0,00	22,48	0,00	22,48	0,00	22,48	0,00	22,48	0,00	22,48	0,00	22,48	0,00	4,26		
07.03.16	24.00	102,05	78,81	23,24	76,64	45,22	31,42	5,50	3,60	2,59	21,50	0,00	0,00	22,58	0,00	22,58	0,00	22,58	0,00	22,58	0,00	22,58	0,00	22,58	0,00	22,58	0,00	22,58	0,00	22,58	0,00	4,16		
08.03.16	24.00	101,75	78,05	23,69	75,21	44,78	30,44	5,50	3,60	2,48	22,37	0,00	0,00	21,41	0,00	21,41	0,00	21,41	0,00	21,41	0,00	21,41	0,00	21,41	0,00	21,41	0,00	21,41	0,00	21,41	0,00	4,06		
09.03.16	24.00	102,23	78,87	23,36	75,22	44,58	30,63	5,50	3,60	2,57	21,27	0,00	0,00	21,82	0,00	21,82	0,00	21,82	0,00	21,82	0,00	21,82	0,00	21,82	0,00	21,82	0,00	21,82	0,00	21,82	0,00	4,18		
10.03.16	24.00	102,48	79,80	22,68	75,65	44,91	30,75	5,50	3,60	2,57	21,27	0,00	0,00	21,82	0,00	21,82	0,00	21,82	0,00	21,82	0,00	21,82	0,00	21,82	0,00	21,82	0,00	21,82	0,00	21,82	0,00	4,18		
11.03.16	24.00	103,57	78,91	24,66	75,45	44,75	30,70	5,50	3,60	2,53	23,32	0,00	0,00	23,93	0,00	23,93	0,00	23,93	0,00	23,93	0,00	23,93	0,00	23,93	0,00	23,93	0,00	23,93	0,00	23,93	0,00	4,29		
12.03.16	24.00	105,20	79,33	25,87	76,11	44,87	31,24	5,50	3,60	2,59	24,41	0,00	0,00	25,06	0,00	25,06	0,00	25,06	0,00	25,06	0,00	25,06	0,00	25,06	0,00	25,06	0,00	25,06	0,00	25,06	0,00	4,45		
13.03.16	24.00	103,61	80,75	22,86	77,61	45,77	31,84	5,50	3,60	2,68	21,51	0,00	0,00	22,10	0,00	22,10	0,00	22,10	0,00	22,10	0,00	22,10	0,00	22,10	0,00	22,10	0,00	22,10	0,00	22,10	0,00	4,35		
14.03.16	24.00	104,51	81,28	23,23	78,20	46,38	31,82	5,50	3,60	2,68	21,31	0,00	0,00	21,87	0,00	21,87	0,00	21,87	0,00	21,87	0,00	21,87	0,00	21,87	0,00	21,87	0,00	21,87	0,00	21,87	0,00	4,41		
15.03.16	24.00	103,41	80,81	22,60	76,16	45,66	30,50	5,50	3,60	2,57	21,31	0,00	0,00	22,44	0,00	22,44	0,00	22,44	0,00	22,44	0,00	22,44	0,00	22,44	0,00	22,44	0,00	22,44	0,00	22,44	0,00	4,19		
16.03.16	24.00	101,77	79,34	22,44	77,32	45,59	31,73	5,50	3,60	2,63	21,13	0,00	0,00	21,71	0,00	21,71	0,00	21,71	0,00	21,71	0,00	21,71	0,00	21,71	0,00	21,71	0,00	21,71	0,00	21,71	0,00	4,19		
17.03.16	24.00	103,75	78,08	25,66	77,39	44,79	32,60	5,50	3,60	2,65	24,36	0,00	0,00	25,02	0,00	25,02	0,00	25,02	0,00	25,02	0,00	25,02	0,00	25,02	0,00	25,02	0,00	25,02	0,00	25,02	0,00	4,26		
18.03.16	24.00	103,76	77,93	25,83	78,77	45,36	33,41	5,50	3,60	2,71	24,60	0,00	0,00	25,29	0,00	25,29	0,00	25,29	0,00	25,29	0,00	25,29	0,00	25,29	0,00	25,29	0,00	25,29	0,00	25,29	0,00	4,54		
19.03.16	24.00	101,15	79,26	21,89	79,19	45,82	33,37	5,50	3,60	2,76	20,54	0,00	0,00	21,11	0,00	21,11	0,00	21,11	0,00	21,11	0,00	21,11	0,00	21,11	0,00	21,11	0,00	21,11	0,00	21,11	0,00	4,64		
20.03.16	24.00	102,91	78,98	23,93	79,14	45,72	33,42	5,50	3,60	2,75	22,57	0,00	0,00	23,21	0,00	23,21	0,00	23,21	0,00	23,21	0,00	23,21	0,00	23,21	0,00	23,21	0,00	23,21	0,00	23,21	0,00	4,38		
21.03.16	24.00	102,91	78,98	23,93	79,14	45,72	33,42	5,50	3,60	2,75	22,57	0,00	0,00	23,21	0,00	23,21	0,00	23,21	0,00	23,21	0,00	23,21	0,00	23,21	0,00	23,21	0,00	23,21	0,00	23,21	0,00	4,38		
22.03.16	24.00	102,91	78,98	23,93	79,14	45,72	33,42	5,50	3,60	2,75	22,57	0,00	0,00	23,21	0,00	23,21	0,00	23,21	0,00	23,21	0,00	23,21	0,00	23,21	0,00	23,21	0,00	23,21	0,00	23,21	0,00	4,38		
23.03.16	24.00	102,91	78,98	23,93	79,14	45,72	33,42	5,50	3,60	2,75	22,57	0,00	0,00	23,21	0,00	23,21	0,00	23,21	0,00	23,21	0,00	23,21	0,00	23,21	0,00	23,21	0,00	23,21	0,00	23,21	0,00	4,38		
Среднее	24.00	102,62	79,03	23,59	78,18	45,62	32,56	5,50	3,60	2,68	22,25	0,00	0,00	22,87	0,00	22,87	0,00	22,87	0,00	22,87	0,00	22,87	0,00	22,87	0,00	22,87	0,00	22,87	0,00	22,87	0,00	4,42		
Итого	696,00	2975,98	2291,78	684,20	77,85	464,34	0,00	0,00	663,15	0,00	663,15	0,00	0,00	663,15	0,00	663,15	0,00	663,15	0,00	663,15	0,00	663,15	0,00	663,15	0,00	663,15	0,00	663,15	0,00	663,15	0,00	128,28		

Показания счетчиков на момент: 24.02.16 00:00  
 Служба данных: 24.03.16 01:00  
 М1(Т) 1801,08  
 М2(Т) 20393,01  
 М3(Т) 5661,55  
 М4(Т) 0,00  
 V3(м3) 5335,05  
 V4(м3) 6001,75  
 Q СЦО (Гкал) 715,17  
 Q ГВС (Гкал) 643,42  
 Q общ. 128,09  
 Гкал.

Период расчета по среднему: 24.02.16 00:00 - 24.03.16 01:00  
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 663,15 Гкал.  
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему: 663,15 куб.м.  
 Период превышения t2: с учетом корректировок  
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок

Период расчета по среднему: 24.02.16 00:00 - 24.03.16 01:00  
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 663,15 Гкал.  
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему: 663,15 куб.м.  
 Период превышения t2: с учетом корректировок  
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок

АО "ДомТелеком"  
 ДИАСОПЕТЕРБУРГ  
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
 Гкал; куб.м.  
 0,29 °C = -0,19 Гкал;  
 128,09 Гкал;  
 663,15 куб.м.

Генеральный директор: [Подпись]  
 АО "ДомТелеком"  
 Санкт-Петербург, Кибальчича 12-1  
 Контакт: (812) 313-47-06

Генеральный директор: [Подпись]  
 ООО "Энерджи"  
 Санкт-Петербург, Кибальчича 12-1  
 Контакт: (812) 313-47-06

Тех. гр.С= 0,29