Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Кибальчича 16-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9100
Строит.адрес: Кибальчича 16-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-43959-ч(с)-0316.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 43959
Режим (схема): 0;7
Приборы УУТЭ поверены до _____
Txв, гр.С= 0,29

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,158 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,041
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,041
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=47,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.16	24,00	*	125,46	103,42	22,04	80,85	49,84	31,00	5,20	3,40	3,04	24,34	0,00	0,00	25,05	0,00	25,05	-	80,32	0,00	1,96			5,00
25.02.16	24,00	*	125,91	104,29	21,62	81,20	50,06	31,14	5,20	3,40	3,09	23,79	0,00	0,00	24,49	0,00	24,49	-	80,69	0,00	1,92			5,01
26.02.16	24,00	*	126,36	104,15	22,21	80,99	49,99	30,99	5,20	3,40	3,06	24,54	0,00	0,00	25,25	0,00	25,25	-	80,43	0,00	1,98			5,04
27.02.16	24,00	*	126,54	103,37	23,17	80,79	49,53	31,26	5,20	3,40	3,06	25,57	0,00	0,00	26,32	0,00	26,32	-	80,25	0,00	2,05			5,11
28.02.16	24,00	*	129,36	103,40	25,95	81,09	49,67	31,42	5,20	3,40	3,04	28,71	0,00	0,00	29,55	0,00	29,55	-	80,66	0,00	2,32			5,36
29.02.16	24,00	*	126,64	103,35	23,29	81,04	49,62	31,42	5,20	3,40	3,08	25,66	0,00	0,00	26,41	0,00	26,41	-	80,49	0,00	2,07			5,14
01.03.16	24,00	*	124,86	102,94	21,92	81,19	49,31	31,88	5,20	3,40	3,13	24,03	0,00	0,00	24,73	0,00	24,73	-	80,73	0,00	1,94			5,07
02.03.16	24,00	*	125,45	102,41	23,04	81,13	49,26	31,87	5,20	3,40	3,09	25,42	0,00	0,00	26,16	0,00	26,16	-	80,64	0,00	2,05			5,14
03.03.16	24,00	*	125,71	102,37	23,34	81,14	49,45	31,69	5,20	3,40	3,07	25,70	0,00	0,00	26,46	0,00	26,46	-	80,68	0,00	2,08			5,15
04.03.16	24,00	*	125,36	103,14	22,21	80,99	49,79	31,20	5,20	3,40	3,06	24,43	0,00	0,00	25,15	0,00	25,15	-	80,49	0,00	1,97			5,03
05.03.16	24,00	*	127,91	103,44	24,47	81,24	50,20	31,04	5,20	3,40	3,02	27,02	0,00	0,00	27,81	0,00	27,81	-	80,76	0,00	2,18			5,21
06.03.16	24,00	*	126,20	103,74	22,46	80,19	50,07	30,12	5,20	3,40	2,97	24,61	0,00	0,00	25,31	0,00	25,31	-	79,63	0,00	1,96			4,93
07.03.16	24,00	*	128,00	103,39	24,62	77,60	48,87	28,73	5,20	3,40	2,80	27,14	0,00	0,00	27,87	0,00	27,87	-	76,95	0,00	2,09			4,89
08.03.16	24,00	*	128,96	101,45	27,52	76,17	48,30	27,87	5,20	3,40	2,70	29,39	0,00	0,00	30,16	0,00	30,16	-	75,77	0,00	2,23			4,93
09.03.16	24,00	*	127,40	102,41	24,99	76,14	48,50	27,64	5,20	3,40	2,74	26,45	0,00	0,00	27,14	0,00	27,14	-	75,69	0,00	2,00			4,74
10.03.16	24,00	*	127,23	102,72	24,51	76,18	48,24	27,93	5,20	3,40	2,76	26,18	0,00	0,00	26,87	0,00	26,87	-	75,64	0,00	1,98			4,74
11.03.16	24,00	*	126,27	103,73	22,54	76,39	48,05	28,34	5,20	3,40	2,78	24,79	0,00	0,00	25,44	0,00	25,44	-	75,92	0,00	1,88			4,67
12.03.16	24,00	*	128,05	104,53	23,52	76,63	48,40	28,23	5,20	3,40	2,79	25,93	0,00	0,00	26,61	0,00	26,61	-	76,10	0,00	1,97			4,76
13.03.16	24,00	*	132,31	103,41	28,91	76,43	48,13	28,30	5,20	3,40	2,69	32,21	0,00	0,00	33,05	0,00	33,05	-	76,03	0,00	2,45			5,14
14.03.16	24,00	*	128,96	104,13	24,83	77,09	48,32	28,78	5,20	3,40	2,80	27,53	0,00	0,00	28,26	0,00	28,26	-	76,72	0,00	2,11			4,92
15.03.16	24,00	*	129,49	105,87	23,62	78,60	49,26	29,34	5,20	3,40	2,92	26,11	0,00	0,00	26,83	0,00	26,83	-	78,33	0,00	2,05			4,97
16.03.16	24,00	*	131,15	106,52	24,63	79,20	49,75	29,46	5,20	3,40	2,95	27,35	0,00	0,00	28,12	0,00	28,12	-	78,42	0,00	2,15			5,10
17.03.16	24,00	*	131,90	105,80	26,10	77,14	48,93	28,21	5,20	3,40	2,77	29,01	0,00	0,00	29,79	0,00	29,79	-	76,91	0,00	2,23			5,01
18.03.16	24,00	*	129,16	103,94	25,23	78,35	49,11	29,23	5,20	3,40	2,84	27,99	0,00	0,00	28,75	0,00	28,75	-	77,83	0,00	2,18			5,02
19.03.16	24,00	*	129,02	102,49	26,53	78,46	48,46	30,00	5,20	3,40	2,87	29,38	0,00	0,00	30,19	0,00	30,19	-	78,00	0,00	2,29			5,16
20.03.16	24,00	*	128,13	102,47	25,66	79,81	48,87	30,94	5,20	3,40	2,97	28,46	0,00	0,00	29,26	0,00	29,26	-	79,11	0,00	2,25			5,23
21.03.16	24,00	*	127,28	103,79	23,49	80,29	49,40	30,89	5,20	3,40	3,03	25,97	0,00	0,00	26,71	0,00	26,71	-	79,70	0,00	2,07			5,10
22.03.16	24,00	*	128,31	103,63	24,69	80,19	49,46	30,73	5,20	3,40	3,00	27,27	0,00	0,00	28,05	0,00	28,05	-	79,70	0,00	2,17			5,17
23.03.16	24,00	*	128,02	104,24	23,78	80,19	49,57	30,62	5,20	3,40	3,01	26,30	0,00	0,00	27,06	0,00	27,06	-	79,84	0,00	2,10			5,11
Среднее	24,00	-	127,77	103,61	24,17	79,20	49,19	30,01	5,20	3,40	2,94	26,60	-	-	27,34	-	27,34	-	78,70	-	2,09	-	-	5,03
Итого	696,00		3705,41	3004,55	700,85						85,14	771,29	0,00	0,00	792,87	0,00	792,87	0,00			60,70	0,00	0,00	145,84

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.16 00:00	45143,14	34151,90	12667,38	0,00	12939,85	0,00	1535,34	858,97	-
	24.03.16 01:00	48849,02	37156,57	13439,08	0,00	13733,15	0,00	1681,21	919,70	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,29 °С = -0,22 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **145,62** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **792,87** куб.м.

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

Подпись потребителя

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление энергосбытового учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
30 МАР 2016
«____» _____ г.