Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Кибальчича 18-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9101
Строит.Адрес: Кибальчича 18-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-06066-ч(с)-0316.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 06066 Режим (схема): 0;7
Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,29

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,336 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0896
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0896
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.16	24,00	*	109,14	87,24	21,90	81,19	43,38	37,81	5,30	3,40	3,37	21,19	0,00	0,00	21,82	0,00	21,82	-	80,80	0,00	1,71			5,08
25.02.16	24,00	*	108,24	87,98	20,27	81,53	43,73	37,80	5,30	3,40	3,40	19,54	0,00	0,00	20,12	0,00	20,12	-	81,11	0,00	1,59			4,98
26.02.16	24,00	*	107,95	87,94	20,01	81,32	43,63	37,69	5,30	3,40	3,39	19,31	0,00	0,00	19,88	0,00	19,88	-	80,86	0,00	1,56			4,95
27.02.16	24,00	*	108,77	87,34	21,42	81,13	43,10	38,03	5,30	3,40	3,39	20,76	0,00	0,00	21,36	0,00	21,36	-	80,70	0,00	1,68			5,07
28.02.16	24,00	*	111,65	87,45	24,21	81,42	43,20	38,23	5,30	3,40	3,41	23,52	0,00	0,00	24,22	0,00	24,22	-	81,07	0,00	1,91			5,32
29.02.16	24,00	*	108,63	87,29	21,33	81,37	43,12	38,24	5,30	3,40	3,41	20,61	0,00	0,00	21,21	0,00	21,21	-	80,88	0,00	1,67			5,08
01.03.16	24,00	*	109,34	86,85	22,49	81,50	42,57	38,93	5,30	3,40	3,45	21,83	0,00	0,00	22,48	0,00	22,48	-	81,06	0,00	1,77			5,22
02.03.16	24,00	*	106,86	86,61	20,25	81,45	42,39	39,06	5,30	3,40	3,45	19,63	0,00	0,00	20,21	0,00	20,21	-	81,04	0,00	1,59			5,04
03.03.16	24,00	*	108,02	86,61	21,40	81,44	42,79	38,66	5,30	3,40	3,40	20,90	0,00	0,00	21,51	0,00	21,51	-	81,04	0,00	1,69			5,10
04.03.16	24,00	*	107,19	87,18	20,02	81,28	43,15	38,13	5,30	3,40	3,38	19,50	0,00	0,00	20,08	0,00	20,08	-	80,82	0,00	1,58			4,96
05.03.16	24,00	*	107,62	87,57	20,05	81,52	43,81	37,71	5,30	3,40	3,36	19,50	0,00	0,00	20,08	0,00	20,08	-	81,06	0,00	1,58			4,94
06.03.16	24,00	*	107,62	87,64	19,97	80,46	43,64	36,82	5,30	3,40	3,28	19,46	0,00	0,00	20,02	0,00	20,02	-	79,91	0,00	1,56			4,84
07.03.16	24,00	*	109,03	87,51	21,53	77,90	42,73	35,17	5,30	3,40	3,13	21,08	0,00	0,00	21,65	0,00	21,65	-	77,42	0,00	1,63			4,76
08.03.16	24,00	*	110,78	86,76	24,02	76,45	42,23	34,22	5,30	3,40	3,01	23,61	0,00	0,00	24,24	0,00	24,24	-	76,15	0,00	1,80			4,81
09.03.16	24,00	*	107,14	87,47	19,68	76,41	42,50	33,91	5,30	3,40	3,01	19,21	0,00	0,00	19,71	0,00	19,71	-	75,96	0,00	1,46			4,47
10.03.16	24,00	*	108,44	87,48	20,96	76,45	42,21	34,24	5,30	3,40	3,04	20,50	0,00	0,00	21,04	0,00	21,04	-	75,98	0,00	1,56			4,60
11.03.16	24,00	*	109,13	87,49	21,64	76,66	42,11	34,54	5,30	3,40	3,07	21,24	0,00	0,00	21,80	0,00	21,80	-	76,23	0,00	1,62			4,69
12.03.16	24,00	*	109,91	88,12	21,79	76,90	42,43	34,46	5,30	3,40	3,08	21,49	0,00	0,00	22,06	0,00	22,06	-	76,44	0,00	1,64			4,72
13.03.16	24,00	*	112,37	87,50	24,87	76,68	42,22	34,46	5,30	3,40	3,05	24,65	0,00	0,00	25,30	0,00	25,30	-	76,31	0,00	1,88			4,93
14.03.16	24,00	*	109,13	87,91	21,21	77,37	42,19	35,18	5,30	3,40	3,13	20,88	0,00	0,00	21,44	0,00	21,44	-	77,10	0,00	1,61			4,74
15.03.16	24,00	*	109,76	89,19	20,57	78,88	42,95	35,94	5,30	3,40	3,24	20,28	0,00	0,00	20,84	0,00	20,84	-	78,69	0,00	1,60			4,83
16.03.16	24,00	*	111,80	89,79	22,01	79,42	43,51	35,91	5,30	3,40	3,27	21,75	0,00	0,00	22,36	0,00	22,36	-	78,56	0,00	1,71			4,98
17.03.16	24,00	*	109,82	89,26	20,56	77,40	43,12	34,28	5,30	3,40	3,08	20,37	0,00	0,00	20,92	0,00	20,92	-	77,17	0,00	1,57			4,66
18.03.16	24,00	*	107,84	87,67	20,17	78,60	42,93	35,67	5,30	3,40	3,16	20,01	0,00	0,00	20,56	0,00	20,56	-	78,06	0,00	1,56			4,72
19.03.16	24,00	*	109,60	86,58	23,03	78,78	42,18	36,60	5,30	3,40	3,19	22,91	0,00	0,00	23,54	0,00	23,54	-	78,52	0,00	1,80			4,99
20.03.16	24,00	*	112,00	86,55	25,45	80,05	42,49	37,56	5,30	3,40	3,28	25,38	0,00	0,00	26,11	0,00	26,11	-	79,37	0,00	2,02			5,30
21.03.16	24,00	*	109,27	87,52	21,76	80,57	42,88	37,68	5,30	3,40	3,33	21,60	0,00	0,00	22,22	0,00	22,22	-	80,00	0,00	1,73			5,06
22.03.16	24,00		110,29	86,88	23,41	79,80	42,52	37,28	5,30	3,40	3,27	23,30	-	-	23,96	-	23,96	-	79,30	-	1,85	-	-	5,11
23.03.16	24,00		110,29	86,88	23,41	79,80	42,52	37,28	5,30	3,40	3,27	23,30	-	-	23,96	-	23,96	-	79,30	-	1,85	-	-	5,11
Среднее	24,00	-	109,23	87,53	21,70	79,44	42,84	36,60	5,30	3,40	3,25	21,29	-	-	21,89	-	21,89	-	79,00	-	1,68	-	-	4,93
Итого	696,00		3167,65	2538,25	629,40						94,29	617,30	0,00	0,00	634,70	0,00	634,70	0,00			48,79	0,00	0,00	143,08

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.16 00:00	83601,56	65224,42	18225,56	0,00	18646,75	0,00	2958,43	1285,79	
	14.03.16 13:00	85725,70	66932,63	18631,02	0,00	19063,67	0,00	3054,28	1317,87	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,29 °C = -0,18 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **142,90** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **634,70** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Подпись потребителя _____ / _____

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Эксплуатации УУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
30 МАР 2016
«____» _____ г.