Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 1 / ТЦ-1 СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9243,038,1
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная закрытая

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-36490-ч(с)-0316.txt
Режим (схема): 0
Вычислитель: СПТ-941 № 36490
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 0,29

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) / лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,433 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

0,927 / 279,84

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.16	24,00	*	163,92	160,74	3,18	80,53	54,93	25,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,38
25.02.16	24,00	*	164,93	161,84	3,09	80,86	55,11	25,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,43
26.02.16	24,00	*	164,92	161,82	3,10	80,74	55,25	25,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,39
27.02.16	24,00	*	164,18	161,16	3,02	80,54	54,89	25,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,39
28.02.16	24,00	*	164,77	161,75	3,02	80,74	55,04	25,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,41
29.02.16	24,00	*	164,03	160,95	3,08	80,75	54,93	25,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,41
01.03.16	24,00	*	163,16	160,15	3,01	80,87	54,38	26,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,50
02.03.16	24,00	*	162,68	159,64	3,04	80,84	54,03	26,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,53
03.03.16	24,00	*	162,79	159,68	3,11	80,81	54,20	26,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,51
04.03.16	24,00	*	163,41	160,23	3,18	80,68	54,30	26,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,49
05.03.16	24,00	*	164,36	161,15	3,21	80,92	54,91	26,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,46
06.03.16	24,00	*	164,15	160,98	3,17	80,12	54,75	25,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,35
07.03.16	24,00	*	164,23	161,11	3,13	77,53	53,42	24,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,14
08.03.16	24,00	*	163,35	160,25	3,10	75,88	52,66	23,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,96
09.03.16	24,00	*	163,76	160,70	3,06	75,87	52,84	23,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,94
10.03.16	24,00	*	163,82	160,68	3,14	75,92	52,71	23,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,98
11.03.16	24,00	*	163,68	160,43	3,25	76,02	52,72	23,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,99
12.03.16	24,00	*	164,27	160,97	3,31	76,32	53,04	23,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,01
13.03.16	24,00	*	163,92	160,73	3,19	76,15	53,04	23,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,97
14.03.16	24,00	*	163,90	160,67	3,23	76,67	53,14	23,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,04
15.03.16	24,00	*	165,78	162,55	3,24	78,10	53,82	24,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,21
16.03.16	24,00	*	166,98	163,62	3,35	79,18	54,65	24,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,29
17.03.16	24,00	*	166,04	162,68	3,36	76,74	53,47	23,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,05
18.03.16	24,00	*	163,07	159,82	3,25	78,10	53,77	24,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,15
19.03.16	24,00	*	161,55	158,37	3,18	77,91	53,13	24,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,18
20.03.16	24,00	*	161,78	158,74	3,04	79,80	54,00	25,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,35
21.03.16	24,00	*	162,56	159,57	2,99	79,80	54,22	25,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,33
22.03.16	24,00	*	162,59	159,58	3,00	80,00	54,31	25,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,35
23.03.16	24,00	*	163,28	160,33	2,96	79,79	54,31	25,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,33
Среднее	24,00	-	163,86	160,72	3,14	78,90	54,00	24,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,26
Итого	696,00		4751,87	4660,87	91,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	123,51

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	14.04.15 01:00	85560,72	84245,41	-	-	-	-	1713,82	-	18485,27
	14.04.15 01:00	85560,72	84245,41	-	-	-	-	1713,82	-	18485,27

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,29 °С = 0,00 Гкал
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **123,51** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м;

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать, энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 30 МАР 2016 г.