Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 1 / ТЦ-2 СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная закрытая

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-36388-ч(с)-0316.txt
Режим (схема): 0
Txв, гр.С= 0,29

Вычислитель: СПТ-941 № 36388
Приборы УУТЭ поверены до _____

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.16	24,00	*	121,09	123,78	-2,68	80,50	53,27	27,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,16
25.02.16	24,00	*	121,89	124,28	-2,39	80,83	53,49	27,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,21
26.02.16	24,00	*	121,85	124,16	-2,31	80,71	53,35	27,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,22
27.02.16	24,00	*	121,29	123,85	-2,55	80,51	52,87	27,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,22
28.02.16	24,00	*	121,74	124,94	-3,20	80,70	53,05	27,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,20
29.02.16	24,00	*	121,12	123,89	-2,78	80,71	52,97	27,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,22
01.03.16	24,00	*	120,55	123,31	-2,75	80,85	52,67	28,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,26
02.03.16	24,00	*	120,21	122,75	-2,54	80,80	52,59	28,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,26
03.03.16	24,00	*	120,30	122,56	-2,26	80,77	52,59	28,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,28
04.03.16	24,00	*	120,77	123,35	-2,58	80,65	52,73	27,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,24
05.03.16	24,00	*	121,48	124,29	-2,82	80,88	53,13	27,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,23
06.03.16	24,00	*	121,35	124,23	-2,88	80,06	52,94	27,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,15
07.03.16	24,00	*	121,44	124,30	-2,86	77,48	51,58	25,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,00
08.03.16	24,00	*	120,82	123,47	-2,65	75,85	50,94	24,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,88
09.03.16	24,00	*	121,17	123,28	-2,11	75,83	51,14	24,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,89
10.03.16	24,00	*	121,22	123,58	-2,37	75,88	51,12	24,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,89
11.03.16	24,00	*	121,12	123,70	-2,59	76,00	51,18	24,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,88
12.03.16	24,00	*	121,57	124,03	-2,46	76,29	51,60	24,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,88
13.03.16	24,00	*	121,40	123,87	-2,47	76,12	51,63	24,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,85
14.03.16	24,00	*	121,40	123,92	-2,51	76,65	51,85	24,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,89
15.03.16	24,00	*	122,89	125,45	-2,56	78,08	52,37	25,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,03
16.03.16	24,00	*	123,77	126,50	-2,73	79,12	53,03	26,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,09
17.03.16	24,00	*	123,05	125,33	-2,29	76,72	52,12	24,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,91
18.03.16	24,00	*	120,92	123,68	-2,76	78,07	52,47	25,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,96
19.03.16	24,00	*	119,84	121,95	-2,11	77,94	51,79	26,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,03
20.03.16	24,00	*	120,10	122,66	-2,57	79,72	52,82	26,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,10
21.03.16	24,00	*	120,73	123,36	-2,63	79,79	53,03	26,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,10
22.03.16	24,00	*	120,73	122,96	-2,22	79,96	53,15	26,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,13
23.03.16	24,00	*	121,30	124,01	-2,71	79,77	53,40	26,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,06
Среднее	24,00	-	121,28	123,84	-2,56	78,87	52,44	26,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,08
Итого	696,00		3517,10	3591,44	-74,33						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	89,23

	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
Показания счетчиков на момент снятия данных:	15.04.15 12:00	60680,21	60505,04	-	-	-	-	1303,60	-	18519,03
	15.04.15 12:00	60680,21	60505,04	-	-	-	-	1303,60	-	18519,03

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2: 0,29 °С 0,00 Гкал;
Корректировка на температуру холодной воды
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 89,23 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 30 МАР 2016 «____» _____ г.