Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 1 / ТЦ-3 СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9843
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная закрытая

Телефон:

Узел учета: ТЦ-3 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-36498-ч(с)-0316.txt
Режим (схема): 0
Тхв, гр.С= 0,29

Вычислитель: СПТ-941 № 36498
Приборы УУТЭ поверены до _____

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,933 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.16	24,00	*	127,68	124,09	3,60	79,59	44,85	34,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,60
25.02.16	24,00	*	128,53	124,93	3,60	79,94	45,11	34,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,65
26.02.16	24,00	*	128,44	124,84	3,60	79,78	45,03	34,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,63
27.02.16	24,00	*	127,83	124,24	3,58	79,59	44,71	34,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,62
28.02.16	24,00	*	128,40	124,77	3,63	79,82	44,92	34,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,65
29.02.16	24,00	*	127,65	124,03	3,62	79,79	44,81	34,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,63
01.03.16	24,00	*	127,12	123,52	3,60	79,89	44,48	35,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,67
02.03.16	24,00	*	126,73	123,13	3,60	79,81	44,28	35,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,67
03.03.16	24,00	*	126,92	123,28	3,64	79,84	44,40	35,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,67
04.03.16	24,00	*	127,38	123,75	3,63	79,72	44,52	35,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,65
05.03.16	24,00	*	128,10	124,43	3,67	79,93	44,96	34,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,65
06.03.16	24,00	*	127,91	124,23	3,68	79,08	44,89	34,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,55
07.03.16	24,00	*	128,05	124,44	3,61	76,58	44,04	32,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,33
08.03.16	24,00	*	127,35	123,77	3,58	75,04	43,43	31,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,19
09.03.16	24,00	*	127,71	124,11	3,60	74,96	43,49	31,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,18
10.03.16	24,00	*	127,79	124,18	3,60	74,98	43,60	31,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,17
11.03.16	24,00	*	127,65	124,04	3,61	75,14	43,56	31,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,19
12.03.16	24,00	*	128,12	124,49	3,62	75,41	43,82	31,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,21
13.03.16	24,00	*	127,98	124,37	3,61	75,23	43,84	31,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,18
14.03.16	24,00	*	127,95	124,34	3,61	75,79	43,93	31,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,24
15.03.16	24,00	*	129,57	125,90	3,68	77,21	44,57	32,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,40
16.03.16	24,00	*	130,46	126,71	3,74	78,09	45,17	32,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,47
17.03.16	24,00	*	129,47	125,79	3,69	75,90	44,47	31,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,24
18.03.16	24,00	*	127,25	123,65	3,60	77,11	44,36	32,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,33
19.03.16	24,00	*	126,16	122,60	3,56	77,09	43,92	33,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,35
20.03.16	24,00	*	126,39	122,77	3,63	78,64	44,56	34,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,48
21.03.16	24,00	*	127,17	123,53	3,64	78,88	44,79	34,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,50
22.03.16	24,00	*	127,09	123,46	3,64	78,93	44,76	34,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,51
23.03.16	24,00	*	127,71	124,02	3,69	78,81	44,71	34,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,53
Среднее	24,00	-	127,81	124,19	3,63	77,95	44,41	33,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,45
Итого	696,00		3706,55	3601,41	105,14						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	129,16

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	14.04.15 00:00	62758,48	61340,38	-	-	-	-	1864,90	-	18473,45
	14.04.15 00:00	62758,48	61340,38	-	-	-	-	1864,90	-	18473,45

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,29 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **129,16** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«__» 30 МАР 2016 г.

печать энергосбыта