Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 11 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9254
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 11
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная закрытая

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-941 № 36954
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-36954-ч(с)-0316.txt
Режим (схема): 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05 Преобр.давления:
Термопреобр.: КТПТР-05 Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,25

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-h2)+(M1-M2)*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,356 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=106,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.16	24,00		150,76	151,41	-0,65	77,58	48,50	29,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,36
25.02.16	24,00		150,65	151,32	-0,67	77,02	48,26	28,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,31
26.02.16	24,00		151,42	152,13	-0,71	76,53	48,04	28,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,29
27.02.16	24,00		152,31	153,01	-0,70	76,96	48,23	28,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,35
28.02.16	24,00		151,39	152,11	-0,71	76,52	47,89	28,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,31
29.02.16	24,00		151,36	152,05	-0,70	76,86	48,03	28,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,34
01.03.16	24,00		150,85	151,55	-0,70	76,93	47,72	29,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,38
02.03.16	24,00		150,66	151,37	-0,71	76,56	47,37	29,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,37
03.03.16	24,00		150,42	151,11	-0,68	76,82	47,62	29,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,37
04.03.16	24,00		151,65	152,33	-0,67	77,27	47,98	29,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,42
05.03.16	24,00		152,43	153,09	-0,66	78,02	48,76	29,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,44
06.03.16	24,00		151,97	152,63	-0,66	77,48	48,72	28,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,35
07.03.16	24,00		151,57	152,27	-0,70	74,39	47,16	27,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,10
08.03.16	24,00		151,73	152,48	-0,75	72,71	46,45	26,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,96
09.03.16	24,00		151,74	152,45	-0,71	73,11	46,76	26,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,97
10.03.16	24,00		151,80	152,57	-0,77	72,71	46,54	26,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,94
11.03.16	24,00		151,67	152,49	-0,82	72,93	46,59	26,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,96
12.03.16	24,00		151,86	152,67	-0,81	72,93	46,71	26,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,95
13.03.16	24,00		151,35	152,14	-0,79	73,01	46,70	26,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,95
14.03.16	24,00		151,21	152,01	-0,80	72,57	46,41	26,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,93
15.03.16	24,00		151,19	151,99	-0,80	72,53	46,27	26,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,94
16.03.16	24,00		151,06	151,86	-0,80	72,97	46,36	26,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,99
17.03.16	24,00		151,27	152,07	-0,79	74,04	47,10	26,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,04
18.03.16	24,00		151,07	151,79	-0,73	76,06	47,82	28,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,24
19.03.16	24,00		150,81	151,52	-0,70	76,71	47,77	28,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,34
20.03.16	24,00		150,81	151,46	-0,66	78,10	48,34	29,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,46
21.03.16	24,00		150,83	151,47	-0,64	77,85	48,44	29,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,41
22.03.16	24,00		151,08	151,67	-0,59	78,04	48,67	29,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,42
23.03.16	24,00		151,70	152,34	-0,65	78,15	48,76	29,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,43
Среднее	24,00	-	151,33	152,05	-0,72	75,63	47,58	28,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,22
Итого	696,00		4388,63	4409,37	-20,75						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	122,32

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	14.04.15 00:00	65911,90	66042,12	-	-	-	-	1576,00	-	13713,12
	14.04.15 00:00	65911,90	66042,12	-	-	-	-	1576,00	-	13713,12

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,25 С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **122,32** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
30 МАР 2016
«___»