Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 13 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9274
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 13
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная закрытая

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-941 № 68774

Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-68774-ч(с)-0316.txt
Режим (схема): 0

Приборы УУТЭ поверены до _____

Txв, гр.С= 0,25

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: КТПТР-05 | Преобр.давления: |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: КТПТР-05 | Преобр.давления: |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: 0,356

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,356 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 112,8 Gот=106,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

| Дата | Ти | НС | Учет отопления (ТВ-1) M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | Учет ГВС (ТВ-2) M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Контрольные данные Qгвс изл. | Qтех.гвс | Общее теплопотр-е Q общ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | час | | т | т | т | С | С | С | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | С | С | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 24.02.16 | 24,00 | * | 150,32 | 148,83 | 1,49 | 79,13 | 47,40 | 31,73 | - | - | - | | | | | | | | | | - | | | 4,85 |
| 25.02.16 | 24,00 | * | 150,23 | 148,76 | 1,47 | 78,56 | 47,21 | 31,35 | - | - | - | | | | | | | | | | - | | | 4,79 |
| 26.02.16 | 24,00 | * | 151,01 | 149,56 | 1,46 | 78,05 | 47,05 | 31,00 | - | - | - | | | | | | | | | | - | | | 4,76 |
| 27.02.16 | 24,00 | * | 151,97 | 150,51 | 1,46 | 78,47 | 47,15 | 31,32 | - | - | - | | | | | | | | | | - | | | 4,84 |
| 28.02.16 | 24,00 | * | 151,06 | 149,62 | 1,44 | 78,02 | 46,79 | 31,24 | - | - | - | | | | | | | | | | - | | | 4,79 |
| 29.02.16 | 24,00 | * | 150,80 | 149,35 | 1,45 | 78,42 | 47,04 | 31,38 | - | - | - | | | | | | | | | | - | | | 4,81 |
| 01.03.16 | 24,00 | * | 150,33 | 148,17 | 2,16 | 78,51 | 46,63 | 31,88 | - | - | - | | | | | | | | | | - | | | 4,90 |
| 02.03.16 | 24,00 | * | 150,22 | 148,27 | 1,96 | 78,13 | 45,90 | 32,23 | - | - | - | | | | | | | | | | - | | | 4,94 |
| 03.03.16 | 24,00 | * | 149,98 | 148,47 | 1,51 | 78,40 | 46,11 | 32,29 | - | - | - | | | | | | | | | | - | | | 4,92 |
| 04.03.16 | 24,00 | * | 151,20 | 149,75 | 1,45 | 78,86 | 46,59 | 32,27 | - | - | - | | | | | | | | | | - | | | 4,96 |
| 05.03.16 | 24,00 | * | 152,04 | 150,60 | 1,44 | 79,61 | 47,31 | 32,30 | - | - | - | | | | | | | | | | - | | | 4,99 |
| 06.03.16 | 24,00 | * | 151,60 | 150,17 | 1,44 | 79,03 | 47,34 | 31,69 | - | - | - | | | | | | | | | | - | | | 4,88 |
| 07.03.16 | 24,00 | * | 151,23 | 149,76 | 1,46 | 75,80 | 46,13 | 29,67 | - | - | - | | | | | | | | | | - | | | 4,56 |
| 08.03.16 | 24,00 | * | 151,42 | 149,97 | 1,45 | 74,03 | 45,48 | 28,55 | - | - | - | | | | | | | | | | - | | | 4,40 |
| 09.03.16 | 24,00 | * | 151,42 | 149,74 | 1,68 | 74,43 | 45,28 | 29,15 | - | - | - | | | | | | | | | | - | | | 4,50 |
| 10.03.16 | 24,00 | * | 151,50 | 150,06 | 1,44 | 74,04 | 44,75 | 29,30 | - | - | - | | | | | | | | | | - | | | 4,51 |
| 11.03.16 | 24,00 | * | 151,38 | 150,00 | 1,38 | 74,29 | 44,92 | 29,38 | - | - | - | | | | | | | | | | - | | | 4,52 |
| 12.03.16 | 24,00 | * | 151,62 | 150,30 | 1,32 | 74,31 | 45,26 | 29,05 | - | - | - | | | | | | | | | | - | | | 4,47 |
| 13.03.16 | 24,00 | * | 151,17 | 149,82 | 1,35 | 74,40 | 45,49 | 28,91 | - | - | - | | | | | | | | | | - | | | 4,44 |
| 14.03.16 | 24,00 | * | 151,11 | 149,66 | 1,45 | 73,95 | 45,14 | 28,81 | - | - | - | | | | | | | | | | - | | | 4,43 |
| 15.03.16 | 24,00 | * | 151,12 | 149,67 | 1,45 | 73,90 | 44,69 | 29,22 | - | - | - | | | | | | | | | | - | | | 4,49 |
| 16.03.16 | 24,00 | * | 150,99 | 149,50 | 1,48 | 74,35 | 44,82 | 29,53 | - | - | - | | | | | | | | | | - | | | 4,53 |
| 17.03.16 | 24,00 | * | 151,21 | 149,78 | 1,43 | 75,46 | 45,57 | 29,89 | - | - | - | | | | | | | | | | - | | | 4,59 |
| 18.03.16 | 24,00 | * | 150,97 | 149,52 | 1,45 | 77,56 | 46,39 | 31,16 | - | - | - | | | | | | | | | | - | | | 4,78 |
| 19.03.16 | 24,00 | * | 150,79 | 149,25 | 1,53 | 78,24 | 46,29 | 31,95 | - | - | - | | | | | | | | | | - | | | 4,90 |
| 20.03.16 | 24,00 | * | 150,78 | 149,24 | 1,54 | 79,68 | 46,90 | 32,78 | - | - | - | | | | | | | | | | - | | | 5,02 |
| 21.03.16 | 24,00 | * | 150,74 | 149,20 | 1,54 | 79,43 | 47,21 | 32,22 | - | - | - | | | | | | | | | | - | | | 4,94 |
| 22.03.16 | 24,00 | * | 151,02 | 149,52 | 1,50 | 79,64 | 47,00 | 32,64 | - | - | - | | | | | | | | | | - | | | 5,01 |
| 23.03.16 | 24,00 | * | 151,63 | 150,14 | 1,49 | 79,72 | 47,15 | 32,57 | - | - | - | | | | | | | | | | - | | | 5,02 |
| Среднее | 24,00 | - | 151,06 | 149,56 | 1,51 | 77,12 | 46,24 | 30,88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,74 |
| Итого | 696,00 | | 4380,85 | 4337,17 | 43,68 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,51 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 14.04.15 00:00 | 30204,04 | 25830,84 | 4373,20 | - | 0,00 | - | 1032,16 | - | 5360,82 |
| | 14.04.15 00:00 | 30204,04 | 25830,84 | 4373,20 | - | 0,00 | - | 1032,16 | - | 5360,82 |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,25 °С 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 137,51 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета и эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
30 МАР 2016
«____» _____ г.