Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 14 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 10026.038.1
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 14
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205779-ч(с)-0316.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 205779 Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,29

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,23 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0858
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,039
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=69,36 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=15,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	P1	P2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.16	24,00	-	107,95	95,63	12,32	81,67	53,95	27,72	7,00	5,00	2,79	10,76	-	-	11,06	-	11,06	-	81,33	-	0,87			3,66
25.02.16	24,00	-	109,39	96,14	13,25	82,03	54,31	27,72	7,00	5,00	2,80	11,63	-	-	11,99	-	11,99	-	81,77	-	0,95			3,76
26.02.16	24,00	-	107,91	96,14	11,77	81,80	54,10	27,70	7,00	5,00	2,81	10,16	-	-	10,46	-	10,46	-	81,45	-	0,83			3,63
27.02.16	24,00	-	110,10	95,71	14,39	81,59	53,53	28,06	7,00	5,00	2,82	12,89	-	-	13,27	-	13,27	-	81,30	-	1,05			3,87
28.02.16	24,00	-	111,48	96,12	15,36	81,92	53,82	28,10	7,00	5,00	2,84	13,81	-	-	14,22	-	14,22	-	81,67	-	1,13			3,96
29.02.16	24,00	-	108,63	95,59	13,04	81,85	53,41	28,44	7,00	5,00	2,86	11,52	-	-	11,86	-	11,86	-	81,43	-	0,94			3,79
01.03.16	24,00	-	107,84	95,19	12,65	82,00	52,80	29,20	7,00	5,00	2,92	11,08	-	-	11,38	-	11,38	-	81,74	-	0,91			3,82
02.03.16	24,00	-	107,81	94,80	13,01	81,95	52,67	29,28	7,00	5,00	2,91	11,49	-	-	11,81	-	11,81	-	81,69	-	0,94			3,85
03.03.16	24,00	-	107,09	94,96	12,13	81,91	53,20	28,71	7,00	5,00	2,86	10,61	-	-	10,93	-	10,93	-	81,61	-	0,87			3,72
04.03.16	24,00	-	108,24	95,37	12,87	81,74	53,46	28,28	7,00	5,00	2,83	11,33	-	-	11,66	-	11,66	-	81,39	-	0,92			3,76
05.03.16	24,00	-	108,42	95,86	12,56	82,00	53,86	28,14	7,00	5,00	2,83	11,00	-	-	11,33	-	11,33	-	81,64	-	0,90			3,73
06.03.16	24,00	-	109,52	95,71	13,81	80,84	53,41	27,43	7,00	5,00	2,77	12,19	-	-	12,51	-	12,51	-	80,53	-	0,98			3,75
07.03.16	24,00	-	109,39	95,77	13,62	78,24	52,22	26,02	7,00	5,00	2,63	11,95	-	-	12,29	-	12,29	-	77,71	-	0,93			3,56
08.03.16	24,00	-	108,41	95,18	13,23	76,87	51,43	25,44	7,00	5,00	2,55	11,58	-	-	11,87	-	11,87	-	76,64	-	0,89			3,44
09.03.16	24,00	-	106,57	95,47	11,10	76,87	51,65	25,22	7,00	5,00	2,54	9,39	-	-	9,62	-	9,62	-	76,55	-	0,72			3,26
10.03.16	24,00	-	108,05	95,51	12,54	76,88	51,45	25,43	7,00	5,00	2,56	10,88	-	-	11,17	-	11,17	-	76,43	-	0,83			3,40
11.03.16	24,00	-	92,70	80,21	12,49	77,13	48,93	28,20	7,00	5,00	2,38	10,99	-	-	11,28	-	11,28	-	76,86	-	0,84			3,23
12.03.16	24,00	-	82,27	69,25	13,02	77,32	46,38	30,94	7,00	5,00	2,25	11,67	-	-	11,98	-	11,98	-	76,92	-	0,90			3,15
13.03.16	24,00	-	84,64	69,12	15,52	77,06	46,34	30,72	7,00	5,00	2,24	14,15	-	-	14,52	-	14,52	-	76,79	-	1,09			3,32
14.03.16	24,00	-	81,01	69,26	11,75	77,83	46,41	31,42	7,00	5,00	2,29	10,38	-	-	10,66	-	10,66	-	77,64	-	0,81			3,09
15.03.16	24,00	-	97,77	85,35	12,42	79,51	50,58	28,93	7,00	5,00	2,60	10,89	-	-	11,20	-	11,20	-	79,39	-	0,87			3,46
16.03.16	24,00	-	111,96	98,02	13,94	79,77	53,19	26,58	7,00	5,00	2,75	12,26	-	-	12,58	-	12,58	-	78,88	-	0,97			3,72
17.03.16	24,00	-	110,74	97,46	13,28	77,90	52,46	25,44	7,00	5,00	2,60	11,76	-	-	12,05	-	12,05	-	77,93	-	0,92			3,52
18.03.16	24,00	-	108,22	95,71	12,51	79,04	52,55	26,49	7,00	5,00	2,67	10,94	-	-	11,24	-	11,24	-	78,56	-	0,86			3,53
19.03.16	24,00	-	109,20	94,94	14,26	79,33	51,90	27,43	7,00	5,00	2,74	12,68	-	-	13,03	-	13,03	-	79,03	-	1,00			3,74
20.03.16	24,00	-	109,67	95,07	14,60	80,49	52,47	28,02	7,00	5,00	2,81	12,98	-	-	13,36	-	13,36	-	79,89	-	1,04			3,85
21.03.16	24,00	-	108,99	95,75	13,24	81,15	53,13	28,02	7,00	5,00	2,81	11,75	-	-	12,07	-	12,07	-	80,70	-	0,95			3,76
22.03.16	24,00	-	109,36	95,66	13,70	80,88	53,07	27,81	7,00	5,00	2,79	12,23	-	-	12,55	-	12,55	-	80,51	-	0,99			3,77
23.03.16	24,00	-	109,19	96,14	13,05	81,03	53,29	27,74	7,00	5,00	2,79	11,57	-	-	11,88	-	11,88	-	80,93	-	0,94			3,73
Среднее	24,00	-	105,26	92,11	13,15	79,95	52,07	27,88	7,00	5,00	2,69	11,60	-	-	11,93	-	11,93	-	79,62	-	0,92	-	-	3,61
Итого	696,00		3052,52	2671,09	381,43						78,04	336,52	0,00	0,00	345,83	0,00	345,83	0,00			26,79	0,00	0,00	104,83

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.16 01:00	2459,45	2156,95	268,15	-	275,84	-	85,17	-	-
	24.03.16 03:00	5516,41	4832,07	605,06	-	622,06	-	190,15	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м.
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,29 °С 0,10 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **104,73** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **345,83** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру _____

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Отрегулировать температуру _____

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ 30 МАР 2016
«_____» _____ г.