Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 16 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 10025.038.1
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 16
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 205829

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205829-ч(с)-0316.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Тхв, гр.С= 0,29
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,23 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0902
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,041
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=69,36 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=16,32

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.16	24,00	-	96,31	84,01	12,30	81,52	51,19	30,33	7,00	5,00	2,65	11,19	-	-	11,52	-	11,52	-	81,12	-	0,91			3,55
25.02.16	24,00	-	96,02	84,48	11,54	81,87	51,46	30,41	7,00	5,00	2,67	10,43	-	-	10,72	-	10,72	-	81,42	-	0,85			3,52
26.02.16	24,00	-	96,60	84,47	12,13	81,64	51,45	30,19	7,00	5,00	2,65	11,02	-	-	11,32	-	11,32	-	81,16	-	0,90			3,54
27.02.16	24,00	-	96,78	84,00	12,78	81,42	50,80	30,62	7,00	5,00	2,68	11,65	-	-	11,95	-	11,95	-	80,96	-	0,94			3,62
28.02.16	24,00	-	98,50	84,36	14,14	81,76	51,17	30,59	7,00	5,00	2,68	12,97	-	-	13,34	-	13,34	-	81,42	-	1,06			3,74
29.02.16	24,00	-	95,42	83,88	11,54	81,70	50,83	30,87	7,00	5,00	2,69	10,43	-	-	10,71	-	10,71	-	81,14	-	0,85			3,54
01.03.16	24,00	-	95,51	83,53	11,98	81,84	50,35	31,49	7,00	5,00	2,73	10,84	-	-	11,15	-	11,15	-	81,39	-	0,89			3,62
02.03.16	24,00	-	96,30	83,25	13,05	81,77	50,09	31,68	7,00	5,00	2,74	11,85	-	-	12,20	-	12,20	-	81,36	-	0,97			3,71
03.03.16	24,00	-	95,98	83,36	12,62	81,75	50,43	31,32	7,00	5,00	2,72	11,44	-	-	11,79	-	11,79	-	81,28	-	0,93			3,65
04.03.16	24,00	-	95,58	83,74	11,84	81,57	50,71	30,86	7,00	5,00	2,69	10,73	-	-	11,03	-	11,03	-	81,05	-	0,87			3,56
05.03.16	24,00	-	96,06	84,20	11,86	81,84	51,31	30,53	7,00	5,00	2,67	10,73	-	-	11,04	-	11,04	-	81,30	-	0,87			3,55
06.03.16	24,00	-	96,20	84,10	12,10	80,66	51,04	29,62	7,00	5,00	2,60	10,95	-	-	11,27	-	11,27	-	80,03	-	0,88			3,47
07.03.16	24,00	-	96,64	84,12	12,52	78,10	49,80	28,30	7,00	5,00	2,48	11,37	-	-	11,67	-	11,67	-	77,63	-	0,88			3,36
08.03.16	24,00	-	99,03	83,60	15,43	76,72	49,16	27,56	7,00	5,00	2,40	14,25	-	-	14,61	-	14,61	-	76,47	-	1,09			3,49
09.03.16	24,00	-	97,34	83,86	13,48	76,73	49,46	27,27	7,00	5,00	2,38	12,35	-	-	12,66	-	12,66	-	76,43	-	0,95			3,32
10.03.16	24,00	-	98,37	83,91	14,46	76,74	49,35	27,39	7,00	5,00	2,39	13,33	-	-	13,68	-	13,68	-	76,27	-	1,02			3,41
11.03.16	24,00	-	96,86	84,03	12,83	77,01	49,15	27,86	7,00	5,00	2,43	11,74	-	-	12,02	-	12,02	-	76,59	-	0,90			3,33
12.03.16	24,00	-	98,32	84,43	13,89	77,21	49,34	27,87	7,00	5,00	2,44	12,79	-	-	13,12	-	13,12	-	76,82	-	0,99			3,43
13.03.16	24,00	-	100,20	84,28	15,92	76,95	49,11	27,84	7,00	5,00	2,44	14,80	-	-	15,19	-	15,19	-	76,64	-	1,13			3,58
14.03.16	24,00	-	98,43	84,39	14,04	77,71	49,16	28,55	7,00	5,00	2,50	12,99	-	-	13,34	-	13,34	-	77,45	-	1,01			3,50
15.03.16	24,00	-	98,15	85,44	12,71	79,27	49,94	29,33	7,00	5,00	2,59	11,68	-	-	11,99	-	11,99	-	79,19	-	0,92			3,52
16.03.16	24,00	-	100,83	86,11	14,72	79,61	50,24	29,37	7,00	5,00	2,63	13,66	-	-	14,06	-	14,06	-	78,97	-	1,08			3,70
17.03.16	24,00	-	98,91	85,41	13,50	77,75	49,60	28,15	7,00	5,00	2,49	12,44	-	-	12,79	-	12,79	-	77,60	-	0,97			3,46
18.03.16	24,00	-	95,79	83,98	11,81	78,87	49,62	29,25	7,00	5,00	2,54	10,80	-	-	11,11	-	11,11	-	78,28	-	0,85			3,39
19.03.16	24,00	-	97,85	83,22	14,63	79,17	49,04	30,13	7,00	5,00	2,61	13,53	-	-	13,93	-	13,93	-	78,79	-	1,07			3,67
20.03.16	24,00	-	97,25	83,32	13,93	80,30	49,50	30,80	7,00	5,00	2,67	12,81	-	-	13,19	-	13,19	-	79,60	-	1,02			3,69
21.03.16	24,00	-	97,34	83,95	13,39	80,98	50,23	30,75	7,00	5,00	2,67	12,38	-	-	12,72	-	12,72	-	80,38	-	1,00			3,67
22.03.16	24,00	-	96,77	83,86	12,91	80,70	50,26	30,44	7,00	5,00	2,65	11,89	-	-	12,21	-	12,21	-	80,19	-	0,95			3,60
23.03.16	24,00	-	97,19	84,28	12,91	80,86	50,50	30,36	7,00	5,00	2,65	11,90	-	-	12,24	-	12,24	-	80,59	-	0,96			3,61
Среднее	24,00	-	97,26	84,12	13,14	79,79	50,15	29,65	7,00	5,00	2,59	12,03	-	-	12,36	-	12,36	-	79,36	-	0,95	-	-	3,54
Итого	696,00		2820,53	2439,57	380,96						75,12	348,94	0,00	0,00	358,57	0,00	358,57	0,00			27,67	0,00	0,00	102,78

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.16 01:00	16419,85	14261,34	2873,80	-	2941,38	-	598,00	-	-
	24.03.16 02:00	19240,38	16700,90	3222,77	-	3299,98	-	700,79	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,29 °С = 0,10 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **102,68** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **358,57** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру 06

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Отрегулировать температуру 16с

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного уч. Отдел эксплуатации КУУ ОТЧЕТ ПРИНЯТ «___» 30 МАР 2016