Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 24 / ТЦ-1 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 24
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207249-ч(с)-0316.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207249 Режим (схема):
Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,29

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.16	24.00	-	108,43	86,94	21,49	79,42	46,65	32,77	7,00	5,00	3,06	18,90	-	-	19,41	-	19,41	-	79,12	-	1,50			4,56
25.02.16	24.00	-	110,63	87,43	23,20	79,79	46,94	32,85	7,00	5,00	3,08	20,64	-	-	21,24	-	21,24	-	79,51	-	1,64			4,72
26.02.16	24.00	-	109,29	87,45	21,84	79,57	46,83	32,74	7,00	5,00	3,07	19,33	-	-	19,85	-	19,85	-	79,24	-	1,53			4,61
27.02.16	24.00	-	112,14	86,79	25,35	79,39	46,35	33,04	7,00	5,00	3,07	22,91	-	-	23,57	-	23,57	-	79,10	-	1,81			4,89
28.02.16	24.00	-	112,42	87,10	25,32	79,72	46,51	33,21	7,00	5,00	3,09	22,99	-	-	23,63	-	23,63	-	79,46	-	1,83			4,92
29.02.16	24.00	-	109,08	86,80	22,28	79,61	46,20	33,41	7,00	5,00	3,10	19,86	-	-	20,40	-	20,40	-	79,19	-	1,57			4,68
01.03.16	24.00	-	108,98	86,38	22,60	79,74	45,81	33,93	7,00	5,00	3,13	20,21	-	-	20,77	-	20,77	-	79,45	-	1,61			4,74
02.03.16	24.00	-	109,13	86,12	23,01	79,64	45,58	34,06	7,00	5,00	3,13	20,60	-	-	21,19	-	21,19	-	79,36	-	1,64			4,77
03.03.16	24.00	-	109,48	86,16	23,32	79,65	45,84	33,81	7,00	5,00	3,12	20,78	-	-	21,36	-	21,36	-	79,35	-	1,65			4,77
04.03.16	24.00	-	108,43	86,59	21,84	79,50	46,22	33,28	7,00	5,00	3,09	19,32	-	-	19,86	-	19,86	-	79,16	-	1,53			4,62
05.03.16	24.00	-	109,26	87,02	22,24	79,78	46,74	33,04	7,00	5,00	3,08	19,74	-	-	20,28	-	20,28	-	79,44	-	1,57			4,65
06.03.16	24.00	-	108,81	86,90	21,91	78,73	46,62	32,11	7,00	5,00	2,99	19,52	-	-	20,07	-	20,07	-	78,39	-	1,53			4,52
07.03.16	24.00	-	110,21	86,94	23,27	76,21	45,67	30,54	7,00	5,00	2,85	20,89	-	-	21,43	-	21,43	-	75,74	-	1,58			4,43
08.03.16	24.00	-	109,60	86,50	23,10	74,71	45,02	29,69	7,00	5,00	2,74	20,97	-	-	21,49	-	21,49	-	74,42	-	1,56			4,30
09.03.16	24.00	-	106,67	86,92	19,75	74,42	45,02	29,40	7,00	5,00	2,72	17,65	-	-	18,10	-	18,10	-	74,10	-	1,31			4,03
10.03.16	24.00	-	109,42	86,87	22,55	74,31	44,74	29,57	7,00	5,00	2,73	20,49	-	-	20,99	-	20,99	-	73,88	-	1,52			4,25
11.03.16	24.00	-	110,08	87,73	22,35	74,29	44,83	29,46	7,00	5,00	2,75	20,25	-	-	20,75	-	20,75	-	73,99	-	1,50			4,25
12.03.16	24.00	-	111,89	88,50	23,39	74,35	44,99	29,36	7,00	5,00	2,78	21,11	-	-	21,66	-	21,66	-	74,03	-	1,56			4,34
13.03.16	24.00	-	115,72	88,24	27,48	74,21	44,80	29,41	7,00	5,00	2,76	25,34	-	-	25,97	-	25,97	-	73,97	-	1,88			4,64
14.03.16	24.00	-	107,31	84,82	22,49	74,81	44,79	30,02	7,00	5,00	2,65	21,23	-	-	21,77	-	21,77	-	74,63	-	1,59			4,23
15.03.16	24.00	-	113,12	89,54	23,58	76,32	45,49	30,83	7,00	5,00	2,95	21,18	-	-	21,73	-	21,73	-	76,25	-	1,62			4,56
16.03.16	24.00	-	114,26	90,22	24,04	76,84	45,97	30,87	7,00	5,00	2,99	21,61	-	-	22,17	-	22,17	-	76,27	-	1,65			4,63
17.03.16	24.00	-	110,19	85,71	24,48	75,10	45,37	29,73	7,00	5,00	2,65	23,25	-	-	23,83	-	23,83	-	75,03	-	1,75			4,39
18.03.16	24.00	-	111,41	87,93	23,48	76,08	45,33	30,75	7,00	5,00	2,89	21,18	-	-	21,72	-	21,72	-	75,74	-	1,61			4,50
19.03.16	24.00	-	111,93	87,24	24,69	76,34	44,62	31,72	7,00	5,00	2,94	22,46	-	-	23,04	-	23,04	-	76,27	-	1,72			4,66
20.03.16	24.00	-	113,00	87,13	25,87	77,57	44,99	32,58	7,00	5,00	3,04	23,45	-	-	24,06	-	24,06	-	77,14	-	1,81			4,85
21.03.16	24.00	-	111,74	87,83	23,91	78,16	45,61	32,55	7,00	5,00	3,08	21,21	-	-	21,80	-	21,80	-	77,79	-	1,65			4,73
22.03.16	24.00		112,22	87,40	24,82	77,36	45,07	32,28	7,00	5,00	3,02	22,37	-	-	22,97	-	22,97	-	77,07	-	1,73	-	-	4,75
23.03.16	24.00		112,22	87,40	24,82	77,36	45,07	32,28	7,00	5,00	3,02	22,37	-	-	22,97	-	22,97	-	77,07	-	1,73	-	-	4,75
Среднее	24,00	-	110,59	87,19	23,40	77,34	45,64	31,70	7,00	5,00	2,95	21,10	-	-	21,66	-	21,66	-	77,04	-	1,63	-	-	4,58
Итого	696,00		3207,08	2528,60	678,48						85,57	611,82	0,00	0,00	628,07	0,00	628,07	0,00			47,13	0,00	0,00	132,70

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	03.02.16 16:00	29884,93	22602,68	7041,56	-	7193,31	-	958,57	-	-
	03.02.16 16:00	29884,93	22602,68	7041,56	-	7193,31	-	958,57	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,29 °С = -0,18 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **132,52** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **628,07** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
30 МАР 2016
«____» _____ г.