Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 3 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9292
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная закрытая

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-941 № 36949
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):

расходомер: ПРЭМ-1 32 Gmin= Gmax=
расходомер: ПРЭМ-1 32 Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-36949-ч(с)-0316.txt
Режим (схема): 0

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,29

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.нас.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.16	24,00	*	158,12	152,66	5,46	79,30	48,98	30,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,07
25.02.16	24,00	*	159,58	154,17	5,40	79,66	49,46	30,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,10
26.02.16	24,00	*	159,59	154,23	5,37	79,65	49,57	30,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,08
27.02.16	24,00	*	158,93	153,53	5,39	79,45	49,02	30,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,11
28.02.16	24,00	*	159,62	154,20	5,42	79,63	49,18	30,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,14
29.02.16	24,00	*	158,72	153,31	5,41	79,62	48,97	30,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,14
01.03.16	24,00	*	157,87	152,44	5,43	79,68	48,52	31,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,19
02.03.16	24,00	*	157,26	151,84	5,42	79,57	48,20	31,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,20
03.03.16	24,00	*	157,07	151,66	5,41	79,59	48,29	31,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,19
04.03.16	24,00	*	157,41	151,74	5,67	79,52	48,47	31,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,17
05.03.16	24,00	*	158,47	153,02	5,45	79,72	49,09	30,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,13
06.03.16	24,00	*	158,30	152,90	5,40	78,99	49,01	29,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,02
07.03.16	24,00	*	158,29	152,92	5,37	76,50	48,05	28,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,77
08.03.16	24,00	*	157,29	151,99	5,31	74,81	47,41	27,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,57
09.03.16	24,00	*	157,61	152,29	5,32	74,83	47,60	27,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,55
10.03.16	24,00	*	157,97	152,58	5,39	74,88	47,50	27,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,59
11.03.16	24,00	*	157,62	152,42	5,21	74,95	47,44	27,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,59
12.03.16	24,00	*	158,17	152,89	5,28	75,26	47,67	27,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,62
13.03.16	24,00	*	157,75	152,62	5,13	75,12	47,59	27,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,59
14.03.16	24,00	*	154,73	149,85	4,88	75,59	47,24	28,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,62
15.03.16	24,00	*	156,88	151,78	5,10	75,33	47,50	27,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,61
16.03.16	24,00	*	156,88	151,78	5,10	75,33	47,50	27,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,61
17.03.16	24,00	*	156,88	151,78	5,10	75,33	47,50	27,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,61
18.03.16	24,00	*	156,88	151,78	5,10	75,33	47,50	27,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,61
19.03.16	24,00	*	156,88	151,78	5,10	75,33	47,50	27,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,61
20.03.16	24,00	*	156,88	151,78	5,10	75,33	47,50	27,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,61
21.03.16	24,00	*	156,88	151,78	5,10	75,33	47,50	27,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,61
22.03.16	24,00	*	156,88	151,78	5,10	75,33	47,50	27,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,61
23.03.16	24,00	*	156,88	151,78	5,10	75,33	47,50	27,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,83
Среднее	24,00	-	157,67	152,39	5,28	77,04	48,10	28,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139,97
Итого	696,00		4572,32	4419,32	153,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	14.04.15 00:00	59952,42	57948,71	-	-	-	-	1753,85	-	14071,22
	14.04.15 00:00	59952,42	57948,71	-	-	-	-	1753,85	-	14071,22

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,29 °С 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **139,97** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПБ" Филиал "Энергосбыт" Участок приборного учета Отдел эксплуатации К/УТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ 30 МАР 2016 г.

печать энергосбыта