Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Матюшенко 14 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9038.038.1
Строит.Адрес: Матюшенко 14
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-253403-ч(с)-0316.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 253403 Режим (схема): 3006

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0.027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Txв, гр.С= 0,25

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,245 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0033
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0015
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=73,5 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.16	24,00	-	79,85	75,50	4,35	79,50	44,98	34,52	7,00	5,00	2,76	0,13	0,00	0,00	0,13	0,00	0,13	-	68,56	0,00	0,20			2,95
25.02.16	24,00	-	79,84	73,89	5,95	78,89	44,87	34,02	7,00	5,00	2,72	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	-	64,72	0,00	0,27			2,98
26.02.16	24,00	-	80,63	74,48	6,15	78,43	44,80	33,63	7,00	5,00	2,71	0,11	0,00	0,00	0,11	0,00	0,11	-	66,03	0,00	0,28			2,99
27.02.16	24,00	-	81,17	74,88	6,29	78,76	44,83	33,93	7,00	5,00	2,75	0,18	0,00	0,00	0,18	0,00	0,18	-	68,94	0,00	0,29			3,04
28.02.16	24,00	-	80,50	73,97	6,53	78,41	44,58	33,83	7,00	5,00	2,72	0,21	0,00	0,00	0,21	0,00	0,21	-	70,59	0,00	0,29			3,02
29.02.16	24,00	-	80,45	73,63	6,82	78,81	44,66	34,15	7,00	5,00	2,75	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,12	-	72,32	0,00	0,30			3,05
01.03.16	24,00	-	80,48	72,93	7,55	78,82	44,31	34,51	7,00	5,00	2,78	0,15	0,00	0,00	0,15	0,00	0,15	-	69,99	0,00	0,34			3,12
02.03.16	24,00	-	80,51	73,16	7,35	78,47	43,87	34,60	7,00	5,00	2,79	0,11	0,00	0,00	0,11	0,00	0,11	-	65,47	0,00	0,32			3,11
03.03.16	24,00	-	80,60	73,20	7,40	78,73	44,06	34,67	7,00	5,00	2,80	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,12	-	69,26	0,00	0,33			3,12
04.03.16	24,00	-	81,34	74,13	7,21	79,21	44,73	34,48	7,00	5,00	2,81	0,08	0,00	0,00	0,08	0,00	0,08	-	67,30	0,00	0,32			3,13
05.03.16	24,00	-	81,86	74,83	7,03	79,94	45,53	34,41	7,00	5,00	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	27,24	0,00	0,32			3,14
06.03.16	24,00	-	81,67	74,59	7,08	79,20	45,60	33,60	7,00	5,00	2,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	27,46	0,00	0,32			3,07
07.03.16	24,00	-	81,19	74,06	7,13	75,99	44,34	31,65	7,00	5,00	2,57	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	-	59,28	0,00	0,32			2,89
08.03.16	24,00	-	81,25	74,08	7,17	74,44	43,79	30,65	7,00	5,00	2,49	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	-	50,10	0,00	0,31			2,81
09.03.16	24,00	-	81,60	74,98	6,62	74,82	43,94	30,88	7,00	5,00	2,52	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,09	-	65,14	0,00	0,29			2,81
10.03.16	24,00	-	81,63	75,30	6,33	74,38	43,36	31,02	7,00	5,00	2,54	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,12	-	65,54	0,00	0,27			2,81
11.03.16	24,00	-	81,57	75,18	6,39	74,65	43,37	31,28	7,00	5,00	2,55	0,15	0,00	0,00	0,15	0,00	0,15	-	69,73	0,00	0,28			2,83
12.03.16	24,00	-	81,66	75,34	6,32	74,64	43,65	30,99	7,00	5,00	2,53	0,17	0,00	0,00	0,17	0,00	0,17	-	68,04	0,00	0,27			2,81
13.03.16	24,00	-	81,24	74,86	6,38	74,70	43,64	31,06	7,00	5,00	2,53	0,15	0,00	0,00	0,15	0,00	0,15	-	68,28	0,00	0,27			2,80
14.03.16	24,00	-	81,36	74,66	6,70	74,25	43,31	30,94	7,00	5,00	2,52	0,21	0,00	0,00	0,21	0,00	0,21	-	67,70	0,00	0,29			2,81
15.03.16	24,00	-	81,26	74,65	6,61	74,25	43,21	31,04	7,00	5,00	2,52	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	-	69,78	0,00	0,29			2,81
16.03.16	24,00	-	80,91	74,38	6,53	74,68	43,35	31,33	7,00	5,00	2,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	29,89	0,00	0,29			2,82
17.03.16	24,00	-	81,45	74,74	6,71	75,96	44,15	31,81	7,00	5,00	2,59	0,19	0,00	0,00	0,19	0,00	0,19	-	70,31	0,00	0,30			2,89
18.03.16	24,00	-	81,33	74,62	6,71	77,87	44,51	33,36	7,00	5,00	2,72	0,08	0,00	0,00	0,08	0,00	0,08	-	65,17	0,00	0,30			3,02
19.03.16	24,00	-	81,18	74,49	6,69	78,71	44,50	34,21	7,00	5,00	2,78	0,23	0,00	0,00	0,23	0,00	0,23	-	73,76	0,00	0,30			3,08
20.03.16	24,00	-	80,92	74,52	6,40	80,04	45,00	35,04	7,00	5,00	2,84	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	-	65,58	0,00	0,29			3,13
21.03.16	24,00	-	81,12	74,66	6,46	79,71	44,98	34,73	7,00	5,00	2,82	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,12	-	68,41	0,00	0,29			3,11
22.03.16	24,00	-	81,48	75,04	6,44	80,01	45,03	34,98	7,00	5,00	2,85	0,06	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06	-	70,39	0,00	0,29			3,14
23.03.16	24,00	-	81,80	75,40	6,40	79,99	45,22	34,77	7,00	5,00	2,85	0,08	0,00	0,00	0,08	0,00	0,08	-	65,24	0,00	0,29			3,14
Среднее	24,00	-	81,10	74,49	6,61	77,46	44,35	33,11	7,00	5,00	2,69	0,11	-	-	0,11	-	0,11	-	63,11	-	0,29	-	-	2,98
Итого	696,00		2351,85	2160,15	191,70						77,89	3,11	0,00	0,00	3,11	0,00	3,11	0,00			8,51	0,00	0,00	86,40

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.16 01:00	25515,03	25171,80	51,15	0,00	51,16	0,00	731,32	-	-
	24.03.16 02:00	27866,93	27331,83	54,26	0,00	54,27	0,00	817,73	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,25 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **86,40** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **3,11** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком" Начальник отдела ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Учреждение приборного учета Отдел эксплуатации УУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ 30 МАР 2016 «____» _____ г.

печать энергосбыта