Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Матюшенко 16 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9039.038.1
Строит.Адрес: Матюшенко 16
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207187-ч(с)-0316.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207187 Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Приборы УУТЭ поверены до _____ Txв, гр.С= 0,25

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,358 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,2112
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,096
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=107,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=38,4

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.16	24,00	-	132,44	113,78	18,66	79,19	45,67	33,52	7,00	5,00	3,89	17,75	-	-	18,24	-	18,24	-	79,27	-	1,41			5,30
25.02.16	24,00	-	133,30	113,61	19,69	78,57	45,42	33,15	7,00	5,00	3,84	18,76	-	-	19,27	-	19,27	-	78,53	-	1,48			5,32
26.02.16	24,00	-	133,11	113,96	19,15	78,16	45,27	32,89	7,00	5,00	3,84	17,99	-	-	18,47	-	18,47	-	78,31	-	1,41			5,25
27.02.16	24,00	-	143,35	121,91	21,44	78,48	45,94	32,54	7,00	5,00	4,12	19,52	-	-	20,05	-	20,05	-	78,56	-	1,53			5,65
28.02.16	24,00	-	143,40	119,88	23,52	78,18	45,52	32,66	7,00	5,00	3,94	23,08	-	-	23,71	-	23,71	-	78,67	-	1,82			5,76
29.02.16	24,00	-	138,92	118,79	20,13	78,52	45,44	33,08	7,00	5,00	3,95	19,87	-	-	20,41	-	20,41	-	78,72	-	1,56			5,51
01.03.16	24,00	-	138,85	110,54	28,31	78,51	45,17	33,34	7,00	5,00	4,35	19,95	-	-	20,49	-	20,49	-	78,58	-	1,57			5,91
02.03.16	24,00	-	137,90	116,76	21,14	78,16	44,82	33,34	7,00	5,00	3,97	20,17	-	-	20,72	-	20,72	-	78,31	-	1,58			5,55
03.03.16	24,00	-	137,74	116,51	21,23	78,45	44,92	33,53	7,00	5,00	3,99	20,13	-	-	20,70	-	20,70	-	78,76	-	1,59			5,58
04.03.16	24,00	-	136,42	117,27	19,15	78,92	45,28	33,64	7,00	5,00	4,03	18,11	-	-	18,61	-	18,61	-	79,08	-	1,43			5,46
05.03.16	24,00	-	138,95	118,15	20,80	79,67	46,12	33,55	7,00	5,00	4,01	20,15	-	-	20,75	-	20,75	-	79,84	-	1,61			5,63
06.03.16	24,00	-	138,35	118,05	20,30	78,92	46,27	32,65	7,00	5,00	3,91	19,71	-	-	20,27	-	20,27	-	78,90	-	1,56			5,46
07.03.16	24,00	-	138,05	116,37	21,68	75,72	44,94	30,78	7,00	5,00	3,67	20,54	-	-	21,07	-	21,07	-	75,64	-	1,55			5,23
08.03.16	24,00	-	138,75	116,62	22,13	74,22	44,36	29,86	7,00	5,00	3,54	21,29	-	-	21,82	-	21,82	-	74,52	-	1,59			5,13
09.03.16	24,00	-	137,26	117,27	19,99	74,57	44,71	29,86	7,00	5,00	3,57	19,04	-	-	19,54	-	19,54	-	74,73	-	1,42			5,00
10.03.16	24,00	-	138,53	116,70	21,83	74,15	44,39	29,76	7,00	5,00	3,53	21,01	-	-	21,52	-	21,52	-	74,29	-	1,56			5,10
11.03.16	24,00	-	137,07	116,50	20,57	74,41	44,35	30,06	7,00	5,00	3,56	19,81	-	-	20,29	-	20,29	-	74,59	-	1,48			5,04
12.03.16	24,00	-	137,86	116,48	21,38	74,42	44,46	29,96	7,00	5,00	3,54	20,65	-	-	21,16	-	21,16	-	74,66	-	1,54			5,08
13.03.16	24,00	-	138,90	115,61	23,29	74,49	44,31	30,18	7,00	5,00	3,55	22,35	-	-	22,91	-	22,91	-	74,75	-	1,67			5,22
14.03.16	24,00	-	136,06	116,31	19,75	74,01	44,05	29,96	7,00	5,00	3,56	18,78	-	-	19,24	-	19,24	-	74,17	-	1,39			4,95
15.03.16	24,00	-	136,41	116,30	20,11	74,01	44,01	30,00	7,00	5,00	3,55	19,33	-	-	19,79	-	19,79	-	74,23	-	1,44			4,98
16.03.16	24,00	-	136,47	115,95	20,52	74,43	44,10	30,33	7,00	5,00	3,57	19,80	-	-	20,30	-	20,30	-	74,59	-	1,48			5,05
17.03.16	24,00	-	138,44	116,30	22,14	75,72	45,04	30,68	7,00	5,00	3,62	21,37	-	-	21,94	-	21,94	-	76,14	-	1,63			5,25
18.03.16	24,00	-	137,90	115,81	22,09	77,61	45,45	32,16	7,00	5,00	3,79	21,25	-	-	21,82	-	21,82	-	77,67	-	1,65			5,44
19.03.16	24,00	-	138,01	115,07	22,94	78,47	45,36	33,11	7,00	5,00	3,90	21,73	-	-	22,31	-	22,31	-	78,81	-	1,71			5,61
20.03.16	24,00	-	139,02	114,91	24,11	79,79	45,72	34,07	7,00	5,00	4,06	22,30	-	-	22,92	-	22,92	-	80,04	-	1,79			5,84
21.03.16	24,00	-	136,77	115,49	21,28	79,43	45,80	33,63	7,00	5,00	4,02	19,55	-	-	20,08	-	20,08	-	79,47	-	1,56			5,58
22.03.16	24,00	-	135,82	116,09	19,73	79,73	45,93	33,80	7,00	5,00	4,06	17,96	-	-	18,45	-	18,45	-	79,92	-	1,44			5,50
23.03.16	24,00	-	138,01	116,52	21,49	79,70	46,00	33,70	7,00	5,00	4,04	20,08	-	-	20,64	-	20,64	-	79,79	-	1,60			5,64
Среднее	24,00	-	137,66	116,33	21,33	77,19	45,13	32,06	7,00	5,00	3,83	20,07	-	-	20,60	-	20,60	-	77,36	-	1,55	-	-	5,38
Итого	696,00		3992,06	3373,51	618,55						110,96	582,03	0,00	0,00	597,49	0,00	597,49	0,00			45,03	0,00	0,00	155,99

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.16 10:00	6229,79	5337,48	816,93	-	840,85	-	271,60	-	-
	24.03.16 02:00	10173,76	8667,61	1394,41	-	1433,67	-	425,79	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,25 °C = -0,15 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **155,84** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **597,49** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ печать для отчетов

ГУП "ГЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ 30 МАР 2016 печать энергосбыта

«____» _____ г.