Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Невзоровой 3 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9086.038.1
Строит.Адрес: Невзоровой 3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206893-ч(с)-0316.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206893
Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,29

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,323 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=250,848 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.03.2016 по 23.03.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.03.16	24,00	-	466,24	466,24	0,00	59,55	51,05	8,50	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,98
02.03.16	24,00	-	464,84	464,84	0,00	59,16	50,68	8,48	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,96
03.03.16	24,00	-	465,00	465,00	0,00	59,17	50,73	8,44	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,94
04.03.16	24,00	-	466,26	466,26	0,00	59,04	50,70	8,34	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,90
05.03.16	24,00	-	468,73	468,73	0,00	59,63	51,30	8,33	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,92
06.03.16	24,00	-	468,87	468,87	0,00	59,39	51,21	8,18	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,85
07.03.16	24,00	-	469,49	469,49	0,00	57,42	49,77	7,65	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,61
08.03.16	24,00	-	468,26	468,26	0,00	55,62	48,37	7,25	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,41
09.03.16	24,00	-	467,57	467,57	0,00	55,70	48,45	7,25	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,41
10.03.16	24,00	-	465,26	465,26	0,00	55,79	48,44	7,35	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,43
11.03.16	24,00	-	464,08	464,08	0,00	55,87	48,51	7,36	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,43
12.03.16	24,00	-	465,20	465,20	0,00	56,10	48,70	7,40	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,46
13.03.16	24,00	-	464,67	464,67	0,00	56,01	48,61	7,40	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,45
14.03.16	24,00	-	460,58	460,58	0,00	55,49	48,12	7,37	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,40
15.03.16	24,00	-	460,04	460,04	0,00	55,51	48,09	7,42	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,43
16.03.16	24,00	-	461,96	461,96	0,00	55,41	48,03	7,38	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,42
17.03.16	24,00	-	464,39	464,39	0,00	56,17	48,77	7,40	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,45
18.03.16	24,00	-	462,44	462,44	0,00	56,45	48,90	7,55	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,50
19.03.16	24,00	-	463,27	463,27	0,00	57,76	49,75	8,01	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,73
20.03.16	24,00	-	464,72	464,72	0,00	59,92	51,39	8,53	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,98
21.03.16	24,00	-	466,57	466,57	0,00	60,93	52,27	8,66	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,05
22.03.16	24,00	-	467,10	467,10	0,00	60,97	52,33	8,64	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,05
23.03.16	24,00	-	466,77	466,77	0,00	60,44	51,95	8,49	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,98
Среднее	24,00	-	465,32	465,32	-	57,72	49,83	7,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,68
Итого	552,00		10702,31	10702,31	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	84,70

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	04.03.16 22:00	5204,51	5204,92	-	-	-	-	43,35		-
	24.03.16 02:00	14103,01	14103,42	-	-	-	-	112,77		-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,29 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **84,70** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление по коммерческого учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
30 МАР 2016
«____» _____ г.

печать энергосбыта