Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Невзоровой 4 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8976.038.1
Строит.Адрес: Невзоровой 4
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208410-ч(с)-0316.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208410 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,29

Подающ.тр.(M1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(M2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(M3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(M4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,245 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=235,2 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.16	24,00	-	306,36	306,36	0,00	54,55	47,23	7,32	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,25
25.02.16	24,00	-	312,37	312,37	0,00	54,63	47,42	7,21	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,26
26.02.16	24,00	-	307,84	307,84	0,00	54,43	47,19	7,24	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,24
27.02.16	24,00	-	300,37	300,37	0,00	54,05	46,70	7,35	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,22
28.02.16	24,00	-	303,85	303,85	0,00	54,68	47,22	7,46	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,28
29.02.16	24,00	-	306,92	306,92	0,00	54,24	46,91	7,33	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,26
01.03.16	24,00	-	310,52	310,52	0,00	54,93	47,40	7,53	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,35
02.03.16	24,00	-	310,53	310,53	0,00	54,33	46,87	7,46	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,33
03.03.16	24,00	-	310,47	310,47	0,00	54,51	47,01	7,50	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,34
04.03.16	24,00	-	314,24	314,24	0,00	54,65	47,24	7,41	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,34
05.03.16	24,00	-	319,24	319,24	0,00	55,75	48,34	7,41	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,38
06.03.16	24,00	-	320,46	320,46	0,00	53,68	46,88	6,80	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,19
07.03.16	24,00	-	318,76	318,76	0,00	52,29	45,79	6,50	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,08
08.03.16	24,00	-	320,19	320,19	0,00	51,76	45,45	6,31	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,03
09.03.16	24,00	-	321,40	321,40	0,00	51,88	45,58	6,30	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,03
10.03.16	24,00	-	317,82	317,82	0,00	51,96	45,53	6,43	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,05
11.03.16	24,00	-	315,04	315,04	0,00	51,78	45,30	6,48	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,05
12.03.16	24,00	-	317,94	317,94	0,00	52,20	45,76	6,44	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,06
13.03.16	24,00	-	318,46	318,46	0,00	51,85	45,51	6,34	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,03
14.03.16	24,00	-	314,77	314,77	0,00	51,61	45,17	6,44	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,04
15.03.16	24,00	-	314,41	314,41	0,00	51,55	45,09	6,46	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,04
16.03.16	24,00	-	316,96	316,96	0,00	51,98	45,45	6,53	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,08
17.03.16	24,00	-	320,14	320,14	0,00	52,01	45,64	6,37	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,05
18.03.16	24,00	-	310,45	310,45	0,00	52,45	45,70	6,75	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,11
19.03.16	24,00	-	310,60	310,60	0,00	53,50	46,39	7,11	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,22
20.03.16	24,00	-	312,75	312,75	0,00	55,21	47,66	7,55	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,37
21.03.16	24,00	-	314,66	314,66	0,00	57,80	49,82	7,98	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,52
22.03.16	24,00	-	314,25	314,25	0,00	56,29	48,67	7,62	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,40
23.03.16	24,00	-	315,13	315,13	0,00	56,63	49,01	7,62	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,41
Среднее	24,00	-	313,69	313,69	-	53,70	46,69	7,01	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,21
Итого	696,00		9096,90	9096,90	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	63,96

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.16 01:00	107310,37	107323,52	-	-	-	-	753,07	-	-
	24.03.16 02:00	116408,61	116421,76	-	-	-	-	837,05	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,29 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **63,96** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру обр

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ

печать энергосбыта

«____» 30 МАР 2016 г.