

Абонент: ЖКС2 Невского Района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 11 / ЦОУ+ГВС
 Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
 Источник: Обуховский з-д

Телефон:
 Договор: 9908.038.1
 Стронт.Адрес: Ново-Александровская 11
 Телефон: (812) 313-47-06

Узел учета: ЦОУ+ГВС
 Код УУТЗ:
 Рассмотреть совместно с УУТЗ: график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и ступенч. архивы в файлах: ВК77-204729-(С)0316.6т
 Вычислитель: ВК17 № 204729
 Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Режими (Смена): 3001
 Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 32 Gmax= 30
 Тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ 20 Gmin= 0,057 Gmax= 30
 Тр-д. ГВС(М4): расходомер: ПРЭМ 20 Gmin= 0,027 Gmax= 12
 Тр-подпитки(У5): расходомер: Gmin= Gmax=
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(п1-пхв)+M2*(п2-пхв) лето: Q=M1*(п1-пхв)+M2*(п2-пхв)
 Договорные нагрузки, Ккал/час: Qот=0,208 Qгвс=0,12606
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qгвс.ср= 0,0573
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут.: Gот=62,4 Gгвс.пот=0
 Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016 Gгвс.пот=23,04

Дата	Ти	HC	Учет отопления (ТВ-1)												Учет ГВС (ТВ-2)												Общие теплототр-е	
			M1	M2	dM	T1	T2	dt	P1	P2	Qотоп	M3	M4	dM	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3	T4	Qгвс.общ.	Qгвс.кп.	Qгвс.общ.	Qгвс.кп.				
24.02.16	24.00	-	77,79	65,34	12,45	81,60	50,85	30,75	7,00	5,00	1,97	13,06	-	-	-	13,44	-	81,50	-	1,06	-	1,06	-	3,03	-	3,03		
25.02.16	24.00	-	77,81	65,72	12,09	81,95	51,16	30,79	7,00	5,00	1,97	12,73	-	-	-	13,12	-	81,84	-	1,04	-	1,04	-	3,02	-	3,02		
26.02.16	24.00	-	77,33	65,71	11,62	81,72	50,94	30,78	7,00	5,00	1,97	12,30	-	-	-	12,68	-	81,59	-	1,00	-	1,00	-	2,97	-	2,97		
27.02.16	24.00	-	81,26	65,24	16,02	81,51	50,50	31,01	7,00	5,00	1,98	16,64	-	-	-	17,13	-	81,45	-	1,36	-	1,36	-	3,33	-	3,33		
28.02.16	24.00	-	79,21	65,68	13,53	81,88	50,87	31,01	7,00	5,00	1,98	14,21	-	-	-	14,63	-	81,83	-	1,17	-	1,17	-	3,15	-	3,15		
29.02.16	24.00	-	79,04	65,22	13,82	81,79	50,73	31,06	7,00	5,00	1,98	14,49	-	-	-	14,94	-	81,65	-	1,18	-	1,18	-	3,16	-	3,16		
01.03.16	24.00	-	77,31	64,86	12,45	81,91	50,70	31,81	7,00	5,00	2,02	13,06	-	-	-	13,45	-	81,79	-	1,07	-	1,07	-	3,09	-	3,09		
02.03.16	24.00	-	76,11	64,68	11,43	81,81	49,58	32,23	7,00	5,00	2,04	12,03	-	-	-	12,40	-	81,73	-	0,98	-	0,98	-	3,02	-	3,02		
03.03.16	24.00	-	77,05	64,85	12,20	81,81	49,91	31,90	7,00	5,00	2,02	12,82	-	-	-	13,21	-	81,70	-	1,05	-	1,05	-	3,07	-	3,07		
04.03.16	24.00	-	77,79	65,26	12,53	81,63	50,39	31,24	7,00	5,00	1,99	13,19	-	-	-	13,58	-	81,55	-	1,08	-	1,08	-	3,06	-	3,06		
05.03.16	24.00	-	78,23	65,74	12,49	81,92	51,01	30,91	7,00	5,00	1,98	13,20	-	-	-	13,58	-	81,80	-	1,08	-	1,08	-	3,06	-	3,06		
06.03.16	24.00	-	78,01	65,62	12,39	80,63	50,81	29,82	7,00	5,00	1,90	13,11	-	-	-	13,48	-	80,41	-	1,05	-	1,05	-	2,96	-	2,96		
07.03.16	24.00	-	78,83	65,62	13,21	78,10	49,58	28,52	7,00	5,00	1,83	13,87	-	-	-	14,25	-	77,87	-	1,08	-	1,08	-	2,91	-	2,91		
08.03.16	24.00	-	79,00	65,24	13,76	76,81	49,05	27,76	7,00	5,00	1,76	14,42	-	-	-	14,80	-	76,75	-	1,11	-	1,11	-	2,87	-	2,87		
09.03.16	24.00	-	77,20	65,48	11,72	76,84	49,29	27,55	7,00	5,00	1,75	12,48	-	-	-	12,80	-	76,70	-	0,96	-	0,96	-	2,71	-	2,71		
10.03.16	24.00	-	77,08	65,45	11,63	76,82	49,05	27,77	7,00	5,00	1,77	12,35	-	-	-	12,66	-	76,64	-	0,95	-	0,95	-	2,71	-	2,71		
11.03.16	24.00	-	77,50	65,30	12,20	77,12	48,89	28,23	7,00	5,00	1,79	12,92	-	-	-	13,25	-	76,98	-	0,99	-	0,99	-	2,79	-	2,79		
12.03.16	24.00	-	80,03	65,56	14,47	77,33	49,15	28,18	7,00	5,00	1,80	15,23	-	-	-	15,63	-	77,23	-	1,17	-	1,17	-	2,97	-	2,97		
13.03.16	24.00	-	80,03	65,51	14,52	77,05	49,14	27,91	7,00	5,00	1,77	15,27	-	-	-	15,66	-	76,95	-	1,18	-	1,18	-	2,95	-	2,95		
14.03.16	24.00	-	78,14	65,48	12,66	77,90	49,23	28,67	7,00	5,00	1,82	13,38	-	-	-	13,74	-	77,97	-	1,04	-	1,04	-	2,87	-	2,87		
15.03.16	24.00	-	79,80	66,33	13,47	79,47	49,83	29,64	7,00	5,00	1,91	14,20	-	-	-	14,61	-	79,70	-	1,13	-	1,13	-	3,04	-	3,04		
16.03.16	24.00	-	78,73	67,03	11,70	79,60	50,31	29,29	7,00	5,00	1,91	12,44	-	-	-	12,79	-	79,17	-	0,98	-	0,98	-	2,90	-	2,90		
17.03.16	24.00	-	76,97	66,44	10,53	77,89	49,67	28,22	7,00	5,00	1,82	11,27	-	-	-	11,57	-	77,92	-	0,88	-	0,88	-	2,70	-	2,70		
18.03.16	24.00	-	78,54	65,03	13,51	78,52	49,24	29,68	7,00	5,00	1,89	14,12	-	-	-	14,52	-	78,73	-	1,11	-	1,11	-	3,00	-	3,00		
19.03.16	24.00	-	76,89	64,48	12,41	79,35	48,80	30,55	7,00	5,00	1,93	13,01	-	-	-	13,37	-	79,42	-	1,03	-	1,03	-	2,96	-	2,96		
20.03.16	24.00	-	79,42	64,58	14,84	80,29	49,19	31,10	7,00	5,00	1,97	15,44	-	-	-	15,87	-	79,90	-	1,24	-	1,24	-	3,20	-	3,20		
21.03.16	24.00	-	78,27	65,08	13,19	81,14	49,98	31,16	7,00	5,00	1,96	13,85	-	-	-	14,23	-	80,97	-	1,12	-	1,12	-	3,10	-	3,10		
22.03.16	24.00	-	77,78	64,94	12,84	80,71	49,82	30,89	7,00	5,00	1,96	13,46	-	-	-	13,84	-	80,59	-	1,08	-	1,08	-	3,05	-	3,05		
23.03.16	24.00	-	78,34	65,33	13,01	80,98	50,09	30,89	7,00	5,00	1,97	13,61	-	-	-	14,03	-	80,99	-	1,10	-	1,10	-	3,07	-	3,07		
Среднее	24.00	-	78,26	65,41	12,85	79,88	49,90	29,98	7,00	5,00	1,91	13,52	-	-	-	13,91	-	79,77	-	1,08	-	1,08	-	2,99	-	2,99		
Итого	696,00	-	2269,49	1896,80	372,69	-	-	-	-	-	55,41	392,16	0,00	0,00	403,26	0,00	403,26	0,00	31,29	0,00	0,00	0,00	86,70	-	86,70			

Показания счетчиков на момент снятия данных:	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(кв.м)	V4(кв.м)	Q ЦОУ (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Треб. ч
	1401,99	11056,66	2971,50	-	3042,90	-	469,90	-	-
	16281,62	12953,45	3363,82	-	3446,32	-	556,61	-	-

Период расчета по среднему:
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплотослота, рассчитанный по среднему:
 Период превышения t2:
 Итого по приборам учета:
 Итого по приборам учета:
 с учетом корректировок
 с учетом корректировок

0,29 °C = -0,11 Гкал;
 86,58 Гкал;
 403,26 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

